

#36962#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №29, МАОУ СОШ
Дрожжевая 1, Калининград
4813

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20111644	20.11.2023	20.10.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	2879,536	2710,413	169.123	40.394
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#36913#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента 4813
 Порядковый номер 9245
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111644
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	4,877	0	186,464	0	0	184,461	0	0	24	0	48	41,7	0,25	0,24
22.10.2023	-	4,377	0	186,861	0	0	185,114	0	0	24	0	44,9	39,3	0,3	0,29
23.10.2023	-	4,523	0	186,585	0	0	184,826	0	0	24	0	45,1	39,3	0,3	0,29
24.10.2023	-	4,82	0	186,9	0	0	185,117	0	0	24	0	45,3	39,1	0,27	0,26
25.10.2023	-	4,902	0	187,303	0	0	185,513	0	0	24	0	45,2	38,9	0,28	0,27
26.10.2023	-	5,267	0	187,535	0	0	185,651	0	0	24	0	46,6	39,8	0,28	0,27
27.10.2023	-	5,667	0	188,461	0	0	186,457	0	0	24	0	47,9	40,6	0,28	0,27
28.10.2023	-	5,668	0	188,424	0	0	186,416	0	0	24	0	47,9	40,6	0,25	0,24
29.10.2023	-	6,687	0	188,75	0	0	186,367	0	0	24	0	51,9	43,4	0,24	0,23
30.10.2023	-	4,887	0	188,979	0	0	187,212	0	0	24	0	44,9	38,7	0,27	0,26
31.10.2023	-	4,861	0	188,986	0	0	187,22	0	0	24	0	44,9	38,7	0,28	0,27
01.11.2023	-	4,93	0	173,163	0	0	171,524	0	0	24	0	45,2	38,4	0,27	0,27
02.11.2023	-	5,259	0	173,385	0	0	171,599	0	0	24	0	47,1	39,7	0,27	0,26
03.11.2023	-	4,779	0	173,664	0	0	172,027	0	0	24	0	45,1	38,4	0,25	0,25
04.11.2023	-	4,811	0	173,739	0	0	172,112	0	0	24	0	45	38,4	0,25	0,24
05.11.2023	-	5,179	0	174,033	0	0	172,252	0	0	24	0	46,8	39,6	0,25	0,24
06.11.2023	-	4,769	0	174,174	0	0	172,549	0	0	24	0	44,9	38,2	0,25	0,24
07.11.2023	-	4,683	0	173,068	0	0	171,417	0	0	24	0	45,3	38,8	0,25	0,25
08.11.2023	-	4,35	0	172,916	0	0	171,267	0	0	24	0	45,3	39,2	0,25	0,24
09.11.2023	-	2,622	0	97,671	0	0	96,682	0	0	24	0	46,5	40,1	0,23	0,22
10.11.2023	-	3,132	0	92,488	0	0	91,586	0	0	24	0	45,8	37,6	0,23	0,23
11.11.2023	-	5,139	0	178,709	0	0	176,95	0	0	24	0	45,9	39	0,25	0,24
12.11.2023	-	5,22	0	178,51	0	0	176,721	0	0	24	0	46,3	39,2	0,25	0,25
13.11.2023	-	6,003	0	177,944	0	0	175,888	0	0	24	0	49,7	41,6	0,25	0,25
14.11.2023	-	6,578	0	177,52	0	0	175,274	0	0	24	0	52,1	43,1	0,26	0,25
15.11.2023	-	7,035	0	177,496	0	0	175,105	0	0	24	0	53,7	44,1	0,26	0,25
16.11.2023	-	6,314	0	143,553	0	0	141,408	0	0	24	0	56,7	46	0,23	0,22
17.11.2023	-	7,984	0	166,072	0	0	163,408	0	0	24	0	58,9	47,2	0,35	0,34
18.11.2023	-	7,725	0	166,181	0	0	163,584	0	0	24	0	58,2	46,9	0,35	0,33
19.11.2023	-	8,004	0	166,577	0	0	163,891	0	0	24	0	59,1	47,4	0,36	0,35
20.11.2023	-	8,07	0	166,416	0	0	163,706	0	0	24	0	59,3	47,6	0,36	0,35
Итого:	-	169,122	0	5342,527	0	0	5283,304	0	0	744	0	48,69	40,99	0,27	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2023	2710,413	80433,081	0	0	79418,657	0	0	21396	24
20.11.2023	2879,536	85775,606	0	0	84701,96	0	0	22140	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#36961#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента 4813
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111644
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	0	0	0,01	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
22.10.2023	-	0	0	0,005	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
23.10.2023	-	0	0	2,013	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
24.10.2023	-	0	0	2,218	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
25.10.2023	-	0	0	2,129	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
26.10.2023	-	0	0	2,412	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
27.10.2023	-	0	0	2,456	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
28.10.2023	-	0	0	0,003	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
29.10.2023	-	0	0	0,013	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
30.10.2023	-	0	0	0,205	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
31.10.2023	-	0	0	0,363	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
01.11.2023	-	0	0	0,215	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
02.11.2023	-	0	0	0,241	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
03.11.2023	-	0	0	0,202	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
04.11.2023	-	0	0	0,036	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
05.11.2023	-	0	0	0,005	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
06.11.2023	-	0	0	0,632	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
07.11.2023	-	0	0	1,819	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
08.11.2023	-	0	0	2,009	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
09.11.2023	-	0	0	1,911	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
10.11.2023	-	0	0	2,003	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
11.11.2023	-	0	0	0,005	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
12.11.2023	-	0	0	0,019	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
13.11.2023	-	0	0	1,87	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
14.11.2023	-	0	0	2,062	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
15.11.2023	-	0	0	1,911	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
16.11.2023	-	0	0	2,005	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
17.11.2023	-	0	0	2,076	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
18.11.2023	-	0	0	0,062	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
19.11.2023	-	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
20.11.2023	-	0	0	2,238	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
Итого:	-	0	0	33,149	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2023	0	1000,763	0	0	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	1033,909	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
