

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент:шевцово 38-40

Договор N:000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025685, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x1BE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	E
23.01.24 23	61.17	47.35	13.81	0.45	0.50	34.252	25.244	33.665	24.984	8.681	5.00	0.20	3.486	
24.01.24 23	61.06	47.42	13.64	0.45	0.48	34.123	25.353	33.538	25.092	8.446	5.00	0.20	3.416	
25.01.24 23	61.03	47.37	13.66	0.45	0.50	33.709	25.399	33.130	25.136	7.994	5.00	0.20	3.313	
26.01.24 23	61.12	47.42	13.70	0.45	0.48	34.945	25.348	34.346	25.085	9.261	5.00	0.20	3.616	
27.01.24 23	61.09	47.37	13.72	0.45	0.49	34.196	25.001	33.610	24.743	8.867	5.00	0.20	3.504	
28.01.24 23	61.17	47.56	13.61	0.45	0.50	35.116	25.104	34.513	24.843	9.671	5.00	0.20	3.690	
29.01.24 23	61.17	47.36	13.81	0.45	0.47	34.818	24.854	34.220	24.597	9.624	5.00	0.20	3.686	
30.01.24 23	61.15	47.45	13.70	0.45	0.48	34.112	24.778	33.528	24.521	9.007	5.00	0.20	3.525	
31.01.24 23	61.11	47.46	13.65	0.45	0.48	33.194	24.802	32.626	24.544	8.083	5.00	0.20	3.302	
01.02.24 23	61.16	47.40	13.76	0.45	0.47	33.981	24.893	33.399	24.635	8.763	5.00	0.20	3.480	
02.02.24 23	61.20	47.60	13.59	0.45	0.49	33.966	24.746	33.382	24.486	8.897	5.00	0.20	3.487	
03.02.24 23	61.22	47.60	13.63	0.45	0.48	34.359	24.941	33.768	24.680	9.088	5.00	0.20	3.548	
04.02.24 23	61.29	47.66	13.63	0.45	0.47	35.454	25.042	34.841	24.779	10.063	5.00	0.20	3.786	
05.02.24 23	61.20	47.65	13.55	0.45	0.49	33.994	25.220	33.410	24.956	8.453	5.00	0.20	3.405	
06.02.24 23	61.18	47.39	13.79	0.45	0.46	33.535	24.757	32.959	24.500	8.458	5.00	0.20	3.405	
07.02.24 23	61.21	47.55	13.65	0.45	0.48	34.509	24.632	33.915	24.375	9.540	5.00	0.20	3.639	
08.02.24 23	61.17	47.40	13.77	0.45	0.46	33.982	24.796	33.398	24.539	8.859	5.00	0.20	3.500	
09.02.24 23	61.16	47.23	13.92	0.45	0.42	33.616	24.771	33.041	24.514	8.527	5.00	0.20	3.436	
10.02.24 23	61.19	47.14	14.05	0.45	0.41	34.127	24.633	33.542	24.380	9.162	5.00	0.20	3.592	
11.02.24 23	61.27	47.33	13.94	0.45	0.44	34.959	25.011	34.359	24.752	9.607	5.00	0.20	3.710	
12.02.24 23	61.22	47.51	13.71	0.45	0.47	33.735	24.776	33.154	24.518	8.637	5.00	0.20	3.441	
13.02.24 23	61.16	47.39	13.77	0.45	0.48	33.290	24.608	32.718	24.353	8.365	5.00	0.20	3.372	
14.02.24 23	61.23	47.59	13.64	0.45	0.48	34.155	24.384	33.568	24.129	9.439	5.00	0.20	3.601	
15.02.24 23	61.18	47.49	13.70	0.45	0.47	32.994	24.493	32.428	24.238	8.190	5.00	0.20	3.317	
16.02.24 23	61.21	47.71	13.50	0.45	0.49	33.083	24.490	32.514	24.234	8.280	5.00	0.20	3.318	
17.02.24 23	61.20	47.74	13.46	0.45	0.49	32.954	24.211	32.386	23.956	8.431	5.00	0.20	3.333	
18.02.24 23	61.33	47.65	13.68	0.45	0.46	35.129	24.563	34.522	24.306	10.216	5.00	0.20	3.802	
19.02.24 23	61.22	47.34	13.88	0.45	0.43	33.354	24.285	32.782	24.033	8.749	5.00	0.20	3.458	
20.02.24 23	61.20	47.46	13.74	0.45	0.47	33.028	24.208	32.460	23.955	8.505	5.00	0.20	3.380	
21.02.24 23	61.25	47.50	13.76	0.45	0.47	34.007	24.198	33.421	23.946	9.475	5.00	0.20	3.612	
22.02.24 23	61.22	47.53	13.68	0.45	0.46	33.311	24.381	32.737	24.126	8.611	5.00	0.20	3.410	
23.02.24 23	61.17	47.56	13.61	0.45	0.47	32.689	24.120	32.127	23.868	8.260	5.00	0.20	3.303	
Итого/Средн	61.19	47.47	13.71	0.45	0.47	1086.675	792.039	1068.004	783.800	284.204	5.00	0.20	111.872	7

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	33939.214	23124.874	33365.228	22883.497	10481.730	3749.286	29243	437
23.02.24 23	35025.889	23916.913	34433.232	23667.297	10765.935	3861.158	30011	437
Итого	1086.675	792.040	1068.004	783.800	284.204	111.872	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

