

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: шевцовой 38-40

Договор N:000000000

Адрес: УК Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025685, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х1ВЕ6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	54.26	40.73	13.53	0.44	0.42	160.940	158.744	8.994	24	0	
24.04.24 23	50.72	38.85	11.87	0.44	0.42	159.874	157.961	7.848	24	0	
25.04.24 23	49.62	38.39	11.23	0.44	0.42	159.674	157.848	7.420	24	0	
26.04.24 23	48.72	38.12	10.60	0.44	0.42	159.788	158.030	7.011	24	0	
27.04.24 23	46.19	36.92	9.26	0.44	0.42	159.174	157.614	6.110	24	0	
28.04.24 23	46.09	37.23	8.87	0.44	0.42	160.096	158.532	5.882	24	0	
29.04.24 23	46.09	37.64	8.44	0.44	0.42	161.357	159.782	5.646	24	0	
30.04.24 23	46.09	37.91	8.18	0.44	0.42	161.770	160.191	5.486	24	0	
01.05.24 23	46.10	38.26	7.84	0.45	0.42	162.255	160.665	5.270	24	0	
02.05.24 23	45.21	37.71	7.50	0.34	0.34	69.554 <	68.899 <	2.162	24	0	*
03.05.24 23	23.10	23.37	-0.27	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	22.25	22.87	-0.62	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	21.38	22.93	-1.55	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.24 23	21.42	22.21	-0.78	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.24 23	19.45	21.85	-2.40	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.24 23	17.59	21.33	-3.74	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
09.05.24 23	17.43	20.83	-3.40	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.24 23	17.76	20.62	-2.86	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.24 23	16.70	20.27	-3.57	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.24 23	16.23	19.97	-3.74	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.24 23	16.79	19.96	-3.17	0.28	0.28	0.011 <	0.011 <	0.000	24	0	*
14.05.24 23	16.94	20.23	-3.29	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
15.05.24 23	18.15	20.47	-2.31	0.28	0.28	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0	*
16.05.24 23	18.14	20.53	-2.39	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.24 23	18.29	20.90	-2.61	0.28	0.28	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0	*
18.05.24 23	18.70	21.24	-2.54	0.28	0.28	0.006 <	0.006 <	0.000	24	0	*
19.05.24 23	20.36	21.23	-0.87	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.24 23	20.64	21.53	-0.88	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
21.05.24 23	20.78	20.94	-0.16	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
22.05.24 23	20.82	21.36	-0.54	0.29	0.29	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0	*
23.05.24 23	21.72	21.54	0.17 <	0.30 <	0.29 <	0.000 !	0.000 !	0.000	18	6	*
Итого/Средн	48.06	38.20	9.86	0.33	0.32	1514.511	1498.297	61.829	738	6	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	134236.500	132429.101	7004.830	31416	448
23.05.24 23	135751.011	133927.398	7066.659	32154	454
Итого	1514.511	1498.297	61.829	738	6

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта