

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: шевцовой 38-40

Договор N:0000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 15025685, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1BE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	63.08	48.41	14.67	0.44	0.41	21.309	15.274	20.920	15.108	5.813	5.00	0.20	2.342	18	6	*
24.05.24 23	65.12	50.32	14.80	0.46	0.48	28.263	20.994	27.716	20.748	6.968	5.00	0.20	3.041	24	0	
25.05.24 23	61.21	47.89	13.32	0.46	0.40	28.548	21.354	28.056	21.126	6.930	5.00	0.20	2.811	24	0	
26.05.24 23	61.28	47.91	13.37	0.46	0.40	29.621	21.714	29.111	21.483	7.628	5.00	0.20	3.002	24	0	
27.05.24 23	61.27	48.02	13.25	0.46	0.41	29.305	21.699	28.800	21.468	7.332	5.00	0.20	2.920	24	0	
28.05.24 23	61.20	48.11	13.10	0.46	0.41	29.083	21.612	28.582	21.380	7.202	5.00	0.20	2.869	24	0	
29.05.24 23	61.23	48.01	13.22	0.46	0.39	28.688	21.508	28.194	21.279	6.915	5.00	0.20	2.808	24	0	
30.05.24 23	61.31	48.03	13.28	0.46	0.39	29.737	21.630	29.224	21.399	7.825	5.00	0.20	3.037	24	0	
31.05.24 23	61.28	48.24	13.04	0.46	0.39	29.335	22.644	28.831	22.399	6.432	5.00	0.20	2.740	24	0	
01.06.24 23	61.33	48.34	12.99	0.46	0.39	30.220	22.801	29.699	22.554	7.144	5.00	0.20	2.914	24	0	
02.06.24 23	61.34	48.22	13.12	0.46	0.39	30.368	22.339	29.845	22.097	7.748	5.00	0.20	3.045	24	0	
03.06.24 23	61.24	47.95	13.29	0.46	0.37	29.151	21.546	28.650	21.316	7.334	5.00	0.20	2.916	24	0	
04.06.24 23	61.14	47.28	13.86	0.46	0.35	27.479	20.143	27.009	19.935	7.073	5.00	0.20	2.822	24	0	
05.06.24 23	54.25	45.76	8.49	0.35	0.15	12.960	8.241	12.776	8.161	4.616	5.00	0.20	1.244	24	0	*
06.06.24 23	22.76	21.56	1.20	0.28	0.07	2.121	0.238	2.118	0.238	1.880	5.00	0.20	0.141	24	0	*
07.06.24 23	21.75	20.36	1.39	0.28	0.08	1.852	0.184	1.850	0.183	1.667	5.00	0.20	0.118	24	0	*
08.06.24 23	20.85	19.60	1.25	0.28	0.08	1.283	0.124	1.281	0.123	1.158	5.00	0.20	0.078	24	0	*
09.06.24 23	20.40	19.25	1.15	0.28	0.09	1.344	0.122	1.342	0.122	1.220	5.00	0.20	0.080	24	0	*
10.06.24 23	20.07	18.77	1.30	0.29	0.09	1.668	0.155	1.666	0.155	1.510	5.00	0.20	0.096	24	0	*
11.06.24 23	19.93	18.44	1.49	0.28	0.09	1.509	0.153	1.507	0.152	1.355	5.00	0.20	0.086	24	0	*
12.06.24 23	19.98	18.16	1.82	0.28	0.09	1.293	0.137	1.291	0.136	1.155	5.00	0.20	0.074	24	0	*
13.06.24 23	19.80	17.97	1.82	0.28	0.09	1.646	0.163	1.645	0.163	1.481	5.00	0.20	0.093	24	0	*
14.06.24 23	19.31	17.68	1.63	0.28	0.09	1.535	0.157	1.534	0.157	1.376	5.00	0.20	0.084	24	0	*
15.06.24 23	19.09	17.86	1.24	0.28	0.09	1.344	0.147	1.343	0.146	1.196	5.00	0.20	0.072	24	0	*
16.06.24 23	19.17	18.15	1.03	0.28	0.09	1.344	0.141	1.342	0.141	1.201	5.00	0.20	0.072	24	0	*
17.06.24 23	21.03	21.21	-0.19	0.39	0.27	7.446	4.800	7.437	4.794	2.643	5.00	0.20	0.175	24	0	*
18.06.24 23	28.64	23.56	5.09	0.47	0.47	14.483	9.785	14.426	9.765	4.661	5.00	0.20	0.671	24	0	*
19.06.24 23	59.82	42.83	16.98	0.47	0.48	20.129	11.014	19.797	10.921	8.876	5.00	0.20	2.815	24	0	
20.06.24 23	59.75	42.74	17.01	0.47	0.47	19.020	11.050	18.708	10.959	7.750	5.00	0.20	2.558	24	0	
21.06.24 23	59.83	42.91	16.92	0.47	0.48	19.228	10.906	18.911	10.814	8.097	5.00	0.20	2.626	24	0	
22.06.24 23	59.85	42.79	17.05	0.47	0.47	18.641	10.930	18.334	10.838	7.496	5.00	0.20	2.496	24	0	
23.06.24 23	60.02	42.99	17.03	0.47	0.47	19.886	11.084	19.557	10.991	8.566	5.00	0.20	2.758	24	0	
Итого/Средн	58.25	46.12	12.13	0.39	0.29	519.835	354.789	511.503	351.257	160.246	5.00	0.20	53.604	762	6	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	37704.309	25813.918	37065.809	25544.885	11520.924	4149.072	32136	448
23.06.24 23	38224.144	26168.706	37577.311	25896.141	11681.170	4202.676	32898	454
Итого	519.835	354.788	511.503	351.257	160.246	53.604	762	6

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

