

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:шевцово 38-40

Договор N:000000000

Адрес: ОО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025685, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х1ВЕ6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	21.72	21.54	0.17 <	0.30 <	0.29 <	0.000 !	0.000 !	0.000	18	6	*
24.05.24 23	22.07	21.86	0.22	0.29	0.29	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
25.05.24 23	22.41	22.22	0.19	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.24 23	22.30	22.36	-0.06	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.05.24 23	22.19	22.61	-0.42	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.24 23	21.87	23.30	-1.43	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.24 23	23.30	23.04	0.26	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.24 23	22.63	23.14	-0.50	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.05.24 23	22.43	23.19	-0.77	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
01.06.24 23	22.86	23.33	-0.47	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.24 23	22.93	23.28	-0.35	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.06.24 23	22.13	23.23	-1.10	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
04.06.24 23	22.08	22.57	-0.48	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.06.24 23	21.17	23.10	-1.92	0.23	0.23	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
06.06.24 23	20.52	22.01	-1.49	0.18	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.24 23	19.64	20.88	-1.24	0.16	0.17	0.005 <	0.005 <	0.000	24	0	*
08.06.24 23	19.27	20.04	-0.76	0.15	0.16	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
09.06.24 23	18.96	18.87	0.09	0.14	0.14	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	18.34	18.51	-0.17	0.13	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.06.24 23	18.51	18.79	-0.28 <	0.15	0.16	0.234 <	0.234 <	0.000	24	0	*
12.06.24 23	17.93	18.40	-0.47	0.21	0.21	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	17.67	18.18	-0.51	0.20	0.21	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	17.59	17.89	-0.30	0.18	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	17.54	17.74	-0.20	0.19	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	18.44	17.86	0.58	0.19	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	18.46	17.92	0.54	0.19	0.19	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	19.24	18.22	1.02	0.22	0.22	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.06.24 23	19.89	19.47	0.42	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.06.24 23	19.75	20.06	-0.32	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.06.24 23	19.64	20.64	-1.00	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.06.24 23	20.38	20.75	-0.37	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.06.24 23	20.45	21.09	-0.65	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	18.61	18.92	-0.31	0.24	0.24	0.245	0.245	0.000	762	6	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	135751.011	133927.398	7066.659	32136	448
23.06.24 23	135751.256	133927.643	7066.659	32898	454
Итого	0.245	0.245	0.000	762	6

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

