

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: шевцовской 38-40
Адрес: ООО УК Мастер
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Договор N: 0000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 15025685, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1BE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.24 23	60.02	42.99	17.03	0.47	0.47	19.886	11.084	19.557	10.991	8.566	5.00	0.20	2.758	24	0	
24.06.24 23	59.91	42.84	17.07	0.47	0.47	19.003	11.172	18.689	11.079	7.610	5.00	0.20	2.543	24	0	
25.06.24 23	59.95	43.11	16.85	0.47	0.47	19.173	10.939	18.855	10.846	8.009	5.00	0.20	2.609	24	0	
26.06.24 23	59.99	43.15	16.84	0.47	0.48	18.675	10.398	18.366	10.310	8.056	5.00	0.20	2.583	24	0	
27.06.24 23	59.92	43.73	16.19	0.47	0.48	18.244	10.191	17.942	10.102	7.841	5.00	0.20	2.489	24	0	
28.06.24 23	59.94	43.81	16.13	0.47	0.48	17.954	10.430	17.658	10.338	7.319	5.00	0.20	2.383	24	0	
29.06.24 23	59.84	43.36	16.48	0.47	0.48	17.251	10.535	16.967	10.445	6.523	5.00	0.20	2.219	24	0	
30.06.24 23	59.95	43.68	16.27	0.47	0.48	17.862	10.688	17.568	10.595	6.973	5.00	0.20	2.327	24	0	
01.07.24 23	60.07	43.90	16.17	0.47	0.48	18.630	10.606	18.321	10.513	7.808	5.00	0.20	2.513	24	0	
02.07.24 23	59.99	43.42	16.57	0.47	0.47	18.153	10.781	17.852	10.688	7.164	5.00	0.20	2.392	24	0	
03.07.24 23	60.01	43.26	16.76	0.47	0.47	18.548	10.834	18.241	10.741	7.500	5.00	0.20	2.482	24	0	
04.07.24 23	60.10	43.22	16.88	0.47	0.47	19.379	10.847	19.058	10.755	8.303	5.00	0.20	2.677	24	0	
05.07.24 23	59.98	43.10	16.88	0.47	0.47	18.638	10.990	18.330	10.896	7.433	5.00	0.20	2.482	24	0	
06.07.24 23	60.04	42.96	17.08	0.47	0.47	19.105	10.817	18.788	10.726	8.062	5.00	0.20	2.626	24	0	
07.07.24 23	60.11	43.26	16.86	0.47	0.47	19.269	10.999	18.949	10.905	8.045	5.00	0.20	2.627	24	0	
08.07.24 23	60.16	43.77	16.39	0.47	0.47	19.683	10.939	19.355	10.843	8.512	5.00	0.20	2.711	24	0	
09.07.24 23	60.09	43.79	16.29	0.47	0.48	18.959	11.179	18.644	11.081	7.563	5.00	0.20	2.501	24	0	
10.07.24 23	60.06	43.86	16.20	0.47	0.47	18.782	10.830	18.472	10.734	7.738	5.00	0.20	2.513	24	0	
11.07.24 23	60.00	44.04	15.96	0.47	0.48	17.886	11.115	17.590	11.017	6.573	5.00	0.20	2.251	24	0	
12.07.24 23	60.12	44.20	15.93	0.47	0.48	18.935	10.950	18.621	10.852	7.769	5.00	0.20	2.518	24	0	
13.07.24 23	59.97	43.86	16.12	0.47	0.48	17.901	11.052	17.606	10.955	6.651	5.00	0.20	2.271	24	0	
14.07.24 23	60.07	43.71	16.36	0.47	0.48	18.580	11.113	18.270	11.016	7.254	5.00	0.20	2.428	24	0	
15.07.24 23	60.15	44.21	15.94	0.47	0.48	19.181	11.288	18.863	11.187	7.676	5.00	0.20	2.520	24	0	
16.07.24 23	60.16	44.49	15.66	0.47	0.48	18.974	11.377	18.658	11.273	7.385	5.00	0.20	2.446	24	0	
17.07.24 23	60.11	44.44	15.67	0.47	0.48	18.699	11.146	18.388	11.045	7.343	5.00	0.20	2.420	24	0	
18.07.24 23	60.09	44.38	15.71	0.47	0.48	18.491	11.321	18.185	11.220	6.966	5.00	0.20	2.345	24	0	
19.07.24 23	60.29	44.25	16.03	0.47	0.48	20.194	11.290	19.857	11.190	8.668	5.00	0.20	2.759	24	0	
20.07.24 23	60.23	44.14	16.10	0.47	0.48	19.596	11.444	19.270	11.342	7.928	5.00	0.20	2.599	24	0	
21.07.24 23	60.31	44.22	16.09	0.47	0.48	20.032	11.589	19.697	11.484	8.213	5.00	0.20	2.677	24	0	
22.07.24 23	60.19	44.42	15.77	0.47	0.48	19.145	11.730	18.827	11.624	7.203	5.00	0.20	2.433	24	0	
23.07.24 23	60.20	44.46	15.74	0.47	0.48	19.215	11.812	18.895	11.705	7.190	5.00	0.20	2.434	24	0	
Итого/Средн	60.07	43.75	16.32	0.47	0.48	584.021	341.487	574.341	338.496	235.845	5.00	0.20	77.535	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.24 23	38204.258	26157.622	37557.754	25885.151	11672.604	4199.919	32874	454
23.07.24 23	38788.279	26499.109	38132.096	26223.647	11908.449	4277.453	33618	454
Итого	584.021	341.487	574.341	338.496	235.845	77.535	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

