

#101831#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.11.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 38-40, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025685	Показания прибора, ГДж 23.11.2024	Предыдущие показания, ГДж 06.11.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	156,019	3,038	152.981	36.539
Количество тепловой энергии, система 2	57,826	1,273	56.553	13.507



#101829#

Отчёт за период с 06.11.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6833
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 15025685
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
07.11.2024	-	8,614	0	172,188	0	0	169,894	0	0	8	16	53,5	41,4	0,44	0,41
08.11.2024	-	8,083	0	171,289	0	0	169,138	0	0	24	0	52	40,6	0,44	0,41
09.11.2024	-	8,495	0	172,576	0	0	170,314	0	0	24	0	53,1	41,2	0,44	0,41
10.11.2024	-	9,082	0	172,154	0	0	169,763	0	0	24	0	54,8	42	0,44	0,41
11.11.2024	-	9,603	0	172,634	0	0	170,128	0	0	24	0	56,1	42,6	0,43	0,41
12.11.2024	-	9,686	0	172,686	0	0	170,18	0	0	24	0	56,1	42,5	0,43	0,41
13.11.2024	-	9,739	0	172,935	0	0	170,426	0	0	24	0	56,1	42,4	0,44	0,41
14.11.2024	-	9,216	0	172,381	0	0	169,974	0	0	24	0	54,8	41,9	0,43	0,41
15.11.2024	-	8,569	0	172,06	0	0	169,795	0	0	24	0	53,1	41,1	0,44	0,41
16.11.2024	-	8,12	0	172,181	0	0	170,02	0	0	24	0	52,1	40,6	0,44	0,41
17.11.2024	-	8,653	0	172,981	0	0	170,662	0	0	24	0	53,7	41,6	0,44	0,41
18.11.2024	-	8,929	0	172,098	0	0	169,719	0	0	24	0	54,6	42	0,44	0,41
19.11.2024	-	8,751	0	171,421	0	0	169,132	0	0	24	0	53,7	41,3	0,44	0,41
20.11.2024	-	8,296	0	171,428	0	0	169,259	0	0	24	0	52,2	40,5	0,44	0,41
21.11.2024	-	9,637	0	172,535	0	0	170,047	0	0	24	0	56	42,4	0,44	0,41
22.11.2024	-	9,736	0	172,386	0	0	169,884	0	0	24	0	56	42,3	0,44	0,41
23.11.2024	-	9,771	0	172,255	0	0	169,76	0	0	24	0	56	42,2	0,44	0,41
Итого:	-	152,98	0	2928,188	0	0	2888,095	0	0	392	16	54,35	41,68	0,44	0,41

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 392 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
06.11.2024	3,038	57,209	0	0	56,408	0	0	8	1061
23.11.2024	156,019	2985,396	0	0	2944,503	0	0	416	1061

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#101830#

Отчёт за период с 06.11.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6834
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 15025685
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
07.11.2024	-	3,172	0	33,686	26,092	0	33,099	25,811	0	8	16	61,6	48,3	0,46	0,45
08.11.2024	-	3,229	0	33,955	26,179	0	33,365	25,897	0	24	0	61,6	48,2	0,46	0,45
09.11.2024	-	3,09	0	33,235	26,121	0	32,657	25,843	0	24	0	61,6	48	0,46	0,45
10.11.2024	-	3,656	0	35,768	26,374	0	35,144	26,094	0	24	0	61,7	47,9	0,46	0,45
11.11.2024	-	3,407	0	34,818	26,458	0	34,212	26,177	0	24	0	61,7	48	0,46	0,45
12.11.2024	-	3,245	0	34,091	26,442	0	33,499	26,163	0	24	0	61,6	47,9	0,46	0,45
13.11.2024	-	3,483	0	35,404	26,792	0	34,786	26,505	0	24	0	61,7	48	0,46	0,45
14.11.2024	-	3,376	0	34,835	26,657	0	34,23	26,373	0	24	0	61,7	48	0,46	0,45
15.11.2024	-	3,31	0	34,629	26,62	0	34,025	26,333	0	24	0	61,6	48,2	0,46	0,45
16.11.2024	-	3,272	0	34,639	26,834	0	34,035	26,547	0	24	0	61,6	48,2	0,46	0,45
17.11.2024	-	3,568	0	35,853	26,77	0	35,228	26,482	0	24	0	61,7	48,3	0,46	0,45
18.11.2024	-	3,23	0	33,93	26,223	0	33,34	25,944	0	24	0	61,6	48	0,46	0,45
19.11.2024	-	3,252	0	34,125	26,434	0	33,53	26,153	0	24	0	61,6	47,9	0,46	0,45
20.11.2024	-	3,228	0	33,995	26,353	0	33,404	26,073	0	24	0	61,6	47,9	0,46	0,45
21.11.2024	-	3,455	0	35,009	26,522	0	34,398	26,242	0	24	0	61,6	47,8	0,46	0,45
22.11.2024	-	3,377	0	32,181	23,577	0	31,623	23,337	0	24	0	61,5	47	0,46	0,45
23.11.2024	-	3,203	0	29,679	21,561	0	29,164	21,348	0	24	0	61,4	46,3	0,46	0,45
Итого:	-	56,553	0	579,832	442,009	0	569,739	437,322	0	392	16	61,61	47,88	0,46	0,45

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 392 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
06.11.2024	1,273	12,41	9,031	0	12,192	8,932	0	8	1061
23.11.2024	57,826	592,24	451,041	0	581,933	446,255	0	416	1061

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
