

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: шевцовый 38-40

Договор N:000000000

Адрес: УК Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 15025685, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1BE6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	56.65	42.47	14.18	0.45	0.43	166.265	163.790	9.720	24	0	
24.11.23 23	56.86	42.50	14.36	0.48	0.45	166.714	164.217	9.873	24	0	
25.11.23 23	59.55	44.04	15.51	0.46	0.43	167.512	164.774	10.698	24	0	
26.11.23 23	60.37	44.37	16.00	0.46	0.43	167.628	164.818	11.041	24	0	
27.11.23 23	62.61	45.41	17.19	0.47	0.44	167.800	164.790	11.866	24	0	
28.11.23 23	65.41	46.88	18.53	0.48	0.45	168.956	165.669	12.858	24	0	
29.11.23 23	66.14	47.14	18.99	0.48	0.45	168.655	165.306	13.150	24	0	
30.11.23 23	63.61	45.96	17.65	0.45	0.43	168.150	165.053	12.198	24	0	
01.12.23 23	61.81	44.93	16.88	0.45	0.43	167.447	164.521	11.631	24	0	
02.12.23 23	60.17	44.05	16.11	0.45	0.42	167.214	164.430	11.092	24	0	
03.12.23 23	59.51	43.66	15.85	0.46	0.43	167.080	164.369	10.906	24	0	
04.12.23 23	60.50	44.26	16.25	0.45	0.43	167.327	164.514	11.191	24	0	
05.12.23 23	61.30	44.52	16.78	0.48	0.45	167.531	164.634	11.568	24	0	
06.12.23 23	65.13	46.53	18.59	0.48	0.45	168.424	165.173	12.863	24	0	
07.12.23 23	61.17	44.47	16.71	0.45	0.42	167.425	164.545	11.510	24	0	
08.12.23 23	63.25	45.40	17.86	0.46	0.43	167.876	164.804	12.323	24	0	
09.12.23 23	63.15	45.41	17.74	0.46	0.43	167.985	164.927	12.255	24	0	
10.12.23 23	60.52	44.11	16.41	0.45	0.42	167.005	164.191	11.280	24	0	
11.12.23 23	58.99	43.35	15.63	0.45	0.42	166.445	163.782	10.721	24	0	
12.12.23 23	57.56	42.70	14.87	0.45	0.42	166.260	163.720	10.191	24	0	
13.12.23 23	57.84	42.85	14.98	0.46	0.43	166.536	163.969	10.285	24	0	
14.12.23 23	59.30	43.59	15.70	0.46	0.43	166.799	164.098	10.787	24	0	
15.12.23 23	58.43	43.14	15.29	0.45	0.43	166.715	164.099	10.502	24	0	
16.12.23 23	55.18	41.57	13.61	0.45	0.42	165.622	163.294	9.306	24	0	
17.12.23 23	52.07	39.79	12.28	0.44	0.42	146.944 !	145.089 !	7.458	22	2 *	
18.12.23 23	52.76	40.24	12.52	0.47	0.44	165.906	163.768	8.584	24	0	
19.12.23 23	51.51	39.80	11.72	0.45	0.42	164.885	162.854	7.986	24	0	
20.12.23 23	55.19	41.86	13.32	0.46	0.43	166.682	164.326	9.166	24	0	
21.12.23 23	56.78	42.72	14.06	0.45	0.43	166.408	163.932	9.649	24	0	
22.12.23 23	58.12	43.39	14.73	0.47	0.44	167.235	164.631	10.156	24	0	
23.12.23 23	60.05	44.27	15.78	0.46	0.43	167.301	164.518	10.872	24	0	
Итого/Средн	59.44	43.74	15.70	0.46	0.43	5160.734	5076.606	333.686	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	110444.916	108995.454	5589.295	27781	435
23.12.23 23	115605.650	114072.059	5922.981	28523	437
Итого	5160.734	5076.606	333.686	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

