

#66608#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент:шевцовый 38-40

Договор N:0000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025685, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х1ВЕ6

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.12.23 23	61.01	46.28	14.73	0.45	0.45	29.532	21.054	29.030	20.846	8.184	5.00	0.20	3.206	24	0
24.12.23 23	61.02	46.19	14.83	0.45	0.44	29.955	21.135	29.443	20.927	8.516	5.00	0.20	3.298	24	0
25.12.23 23	61.01	46.30	14.71	0.45	0.44	30.314	21.132	29.797	20.923	8.874	5.00	0.20	3.371	24	0
26.12.23 23	59.99	46.07	13.92	0.43	0.44	19.264	9.622	18.944	9.528	9.416	5.00	0.20	2.725	24	0
27.12.23 23	60.72	48.49	12.22	0.43	0.44	25.196<	15.189	24.769<	15.025	9.744	5.00	0.20	3.043	24	0
28.12.23 23	61.26	48.23	13.03	0.45	0.46	37.105	29.149	36.463	28.835	7.628	5.00	0.20	3.371	24	0
29.12.23 23	61.32	48.60	12.72	0.44	0.46	37.920	29.354	37.267	29.032	8.235	5.00	0.20	3.489	24	0
30.12.23 23	61.37	48.57	12.81	0.44	0.46	38.737	29.277	38.067	28.957	9.110	5.00	0.20	3.704	24	0
31.12.23 23	61.49	48.57	12.93	0.44	0.45	42.127	29.048	41.397	28.730	12.667	5.00	0.20	4.553	24	0
01.01.24 23	61.20	47.74	13.46	0.45	0.45	34.836	27.854	34.239	27.561	6.678	5.00	0.20	3.125	24	0
02.01.24 23	61.24	47.61	13.63	0.45	0.45	35.868	27.964	35.250	27.671	7.579	5.00	0.20	3.365	24	0
03.01.24 23	61.25	47.29	13.96	0.45	0.45	36.482	28.104	35.856	27.814	8.042	5.00	0.20	3.521	24	0
04.01.24 23	61.55	46.42	15.13	0.39	0.37	26.690	19.990<	26.227	19.789<	6.437	5.00	0.20	2.779	24	0
05.01.24 23	61.33	47.07	14.26	0.45	0.46	37.111	26.218	36.473	25.950	10.524	5.00	0.20	4.032	24	0
06.01.24 23	61.30	47.12	14.18	0.45	0.44	36.145	26.657	35.523	26.383	9.140	5.00	0.20	3.722	24	0
07.01.24 23	61.22	46.50	14.72	0.45	0.39	34.990	26.552	34.389	26.287	8.102	5.00	0.20	3.530	24	0
08.01.24 23	61.33	46.24	15.09	0.45	0.41	37.406	26.771	36.763	26.507	10.256	5.00	0.20	4.095	24	0
09.01.24 23	61.30	46.67	14.63	0.45	0.54	36.737	26.584	36.105	26.318	9.787	5.00	0.20	3.918	24	0
10.01.24 23	61.25	47.09	14.16	0.45	0.60	35.470	26.536	34.859	26.265	8.593	5.00	0.20	3.579	24	0
11.01.24 23	61.30	47.26	14.04	0.45	0.60	36.046	26.312	35.426	26.041	9.385	5.00	0.20	3.741	24	0
12.01.24 23	61.25	47.16	14.09	0.45	0.55	35.079	26.517	34.473	26.246	8.228	5.00	0.20	3.484	24	0
13.01.24 23	61.32	47.24	14.07	0.45	0.50	36.029	26.330	35.408	26.059	9.349	5.00	0.20	3.740	24	0
14.01.24 23	61.36	47.60	13.75	0.45	0.54	36.715	26.524	36.082	26.247	9.835	5.00	0.20	3.831	24	0
15.01.24 23	61.22	47.38	13.84	0.45	0.51	34.826	26.160	34.228	25.890	8.338	5.00	0.20	3.463	24	0
16.01.24 23	61.16	47.12	14.04	0.45	0.48	34.556	25.966	33.963	25.700	8.263	5.00	0.20	3.454	24	0
17.01.24 23	61.21	46.96	14.25	0.45	0.40	34.761	26.052	34.164	25.786	8.378	5.00	0.20	3.512	24	0
18.01.24 23	61.23	47.21	14.02	0.45	0.48	34.748	25.999	34.150	25.732	8.418	5.00	0.20	3.493	24	0
19.01.24 23	61.22	47.09	14.12	0.45	0.46	34.844	25.787	34.242	25.522	8.720	5.00	0.20	3.563	24	0
20.01.24 23	61.25	47.25	14.00	0.45	0.48	34.813	25.684	34.215	25.419	8.795	5.00	0.20	3.562	24	0
21.01.24 23	61.27	47.12	14.15	0.45	0.46	34.800	25.268	34.202	25.009	9.192	5.00	0.20	3.648	24	0
22.01.24 23	61.25	47.26	13.99	0.45	0.48	34.671	25.304	34.076	25.044	9.032	5.00	0.20	3.594	24	0
23.01.24 23	61.17	47.35	13.81	0.45	0.50	34.252	25.244	33.665	24.984	8.681	5.00	0.20	3.486	24	0
Итого/Средн	61.23	47.27	13.95	0.44	0.47	1098.028	805.338	1079.155	797.029	282.126	5.00	0.20	112.998	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	32875.439	22344.780	32319.738	22111.452	10208.286	3639.774	28499	437
23.01.24 23	33973.466	23150.118	33398.893	22908.481	10490.411	3752.773	29267	437
Итого	1098.028	805.338	1079.155	797.029	282.126	112.998	768	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

