

#126591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 25-31, Калининград

4113

6830

ТВ7 (АСЦП)

15025672

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,812	0	46,562	41,401	0	45,747	40,882	0	24	0	61,3	51,7	0	0,07	6,8
25.03.2025	2,807	0	46,43	41,232	0	45,62	40,72	0	24	0	61,2	51,5	0	0,13	5,5
26.03.2025	2,756	0	46,241	41,28	0	45,43	40,761	0	24	0	61,5	51,8	0	0,15	4,4
27.03.2025	2,806	0	46,362	41,208	0	45,551	40,692	0	24	0	61,4	51,7	0	0,13	6,9
28.03.2025	2,769	0	46,042	41,152	0	45,23	40,629	0	24	0	61,7	51,9	0	0,15	5,7
29.03.2025	3,075	0	47,495	41,018	0	46,661	40,501	0	24	0	61,6	52,1	0	0,44	8,9
30.03.2025	2,715	0	46,311	41,354	0	45,505	40,832	0	24	0	61,2	51,9	0	0,18	9,9
31.03.2025	2,933	0	46,959	41,188	0	46,133	40,665	0	24	0	61,5	51,9	0	0,05	6,8
01.04.2025	2,878	0	46,791	41,242	0	45,974	40,72	0	24	0	61,3	51,7	0	0,01	5,9
02.04.2025	2,882	0	46,794	41,293	0	45,972	40,771	0	24	0	61,5	51,8	0	0,01	-
03.04.2025	2,806	0	46,264	41,132	0	45,442	40,607	0	24	0	61,9	52,2	0	0,17	-
04.04.2025	2,852	0	46,49	40,997	0	45,67	40,475	0	24	0	61,6	52,1	0	0,16	-
05.04.2025	2,865	0	46,486	41,043	0	45,678	40,531	0	24	0	61,1	51,5	0	0	-
06.04.2025	3,043	0	47,451	40,892	0	46,652	40,396	0	24	0	60	50,6	0	0	-
07.04.2025	2,922	0	46,685	40,984	0	45,887	40,48	0	24	0	60,8	51	0	0	-
08.04.2025	2,941	0	46,99	41,26	0	46,179	40,749	0	24	0	60,9	51,2	0	0	-
09.04.2025	3,052	0	46,162	39,812	0	45,358	39,319	0	24	0	61,1	51,3	0	0,01	-
10.04.2025	2,738	0	45,159	39,938	0	44,405	39,462	0	24	0	59,8	50,2	0	0	-
11.04.2025	2,526	0	44,8	40,278	0	44,076	39,812	0	24	0	58,7	49,5	0	0	-
12.04.2025	2,854	0	46,244	40,13	0	45,499	39,665	0	24	0	58,7	49,5	0	0	-
13.04.2025	2,876	0	46,778	40,282	0	46,022	39,806	0	24	0	58,8	50	0	0,02	-
14.04.2025	2,748	0	46,051	40,401	0	45,288	39,914	0	24	0	59,7	50,7	0,01	0,18	-
15.04.2025	2,685	0	45,78	40,501	0	45,019	40,011	0	24	0	59,8	50,7	0	0,06	-
16.04.2025	2,576	0	45,429	40,728	0	44,672	40,237	0	24	0	59,8	50,6	0	0,02	-
17.04.2025	2,851	0	47,091	40,554	0	46,335	40,076	0	24	0	58,5	50	0	0,04	-
18.04.2025	2,59	0	46,116	40,852	0	45,369	40,369	0	24	0	58,8	50,1	0	0,14	-
19.04.2025	2,712	0	46,79	40,846	0	46,043	40,367	0	24	0	58,3	49,9	0	0,02	-
20.04.2025	2,674	0	46,635	40,996	0	45,885	40,515	0	24	0	58,5	50	0	0,02	-
21.04.2025	2,57	0	46,48	41,659	0	45,73	41,171	0	24	0	58,7	49,8	0	0	-
22.04.2025	2,605	0	46,594	41,692	0	45,838	41,202	0	24	0	58,9	50	0	0	-
23.04.2025	2,746	0	47,454	42,152	0	46,668	41,647	0	24	0	59,6	50,5	0	0	-
Итого:	86,665	0	1439,916	1269,497	0	1415,538	1253,984	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,7														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5079,01	68238,089	56690,378	0	67037,972	55991,319	0	39617	981
23.04.2025	5165,675	69678,006	57959,874	0	68453,51	57245,3	0	40361	981

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:52:29