

#18646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 25-31, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6830
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025672
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 2,913 | 0 | 41,199 | 35,369 | 0 | 40,459 | 34,925 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52 | 0,49 | 0,49 | - |
| 25.06.2022 | 2,523 | 0 | 40,125 | 35,131 | 0 | 39,436 | 34,7 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 51,4 | 0,49 | 0,49 | - |
| 26.06.2022 | 2,475 | 0 | 39,606 | 35,291 | 0 | 38,894 | 34,841 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,6 | 0,49 | 0,49 | - |
| 27.06.2022 | 2,712 | 0 | 40,669 | 35,287 | 0 | 39,936 | 34,833 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,7 | 0,49 | 0,49 | - |
| 28.06.2022 | 2,567 | 0 | 40,154 | 35,304 | 0 | 39,43 | 34,846 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 29.06.2022 | 2,574 | 0 | 40,126 | 35,314 | 0 | 39,402 | 34,861 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,7 | 0,49 | 0,49 | - |
| 30.06.2022 | 2,695 | 0 | 42,734 | 37,533 | 0 | 41,962 | 37,044 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,1 | 0,49 | 0,49 | - |
| 01.07.2022 | 2,489 | 0 | 43,466 | 39,135 | 0 | 42,685 | 38,617 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,5 | 0,49 | 0,49 | - |
| 02.07.2022 | 2,499 | 0 | 37,869 | 33,308 | 0 | 37,188 | 32,889 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,2 | 0,49 | 0,49 | - |
| 03.07.2022 | 2,65 | 0 | 39,135 | 34,048 | 0 | 38,432 | 33,619 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,2 | 0,48 | 0,47 | - |
| 04.07.2022 | 2,581 | 0 | 38,546 | 33,487 | 0 | 37,866 | 33,071 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 51,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 05.07.2022 | 2,565 | 0 | 38,805 | 33,836 | 0 | 38,127 | 33,421 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,5 | 0,49 | 0,49 | - |
| 06.07.2022 | 2,715 | 0 | 39,627 | 34,068 | 0 | 38,937 | 33,65 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,5 | 0,49 | 0,49 | - |
| 07.07.2022 | 2,582 | 0 | 38,386 | 33,38 | 0 | 37,715 | 32,976 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,3 | 0,49 | 0,49 | - |
| 08.07.2022 | 2,61 | 0 | 38,385 | 33,213 | 0 | 37,714 | 32,809 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,3 | 0,49 | 0,49 | - |
| 09.07.2022 | 2,686 | 0 | 38,732 | 33,311 | 0 | 38,055 | 32,908 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,2 | 0,49 | 0,49 | - |
| 10.07.2022 | 2,758 | 0 | 38,961 | 33,365 | 0 | 38,281 | 32,964 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51 | 0,49 | 0,49 | - |
| 11.07.2022 | 3,023 | 0 | 39,923 | 33,151 | 0 | 39,224 | 32,752 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51 | 0,49 | 0,49 | - |
| 12.07.2022 | 2,793 | 0 | 39,025 | 33,337 | 0 | 38,343 | 32,938 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 13.07.2022 | 2,683 | 0 | 39,051 | 33,692 | 0 | 38,369 | 33,285 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,2 | 0,49 | 0,49 | - |
| 14.07.2022 | 2,763 | 0 | 38,59 | 32,749 | 0 | 37,914 | 32,351 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,2 | 0,49 | 0,49 | - |
| 15.07.2022 | 2,652 | 0 | 38,112 | 32,86 | 0 | 37,445 | 32,465 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51 | 0,49 | 0,49 | - |
| 16.07.2022 | 2,82 | 0 | 38,77 | 32,91 | 0 | 38,091 | 32,518 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 17.07.2022 | 2,8 | 0 | 38,719 | 32,94 | 0 | 38,042 | 32,546 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 18.07.2022 | 2,806 | 0 | 38,787 | 32,93 | 0 | 38,109 | 32,536 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,9 | 0,49 | 0,49 | - |
| 19.07.2022 | 2,714 | 0 | 38,129 | 32,674 | 0 | 37,462 | 32,285 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 20.07.2022 | 2,703 | 0 | 38,456 | 33,042 | 0 | 37,783 | 32,647 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 50,9 | 0,49 | 0,49 | - |
| 21.07.2022 | 2,561 | 0 | 37,873 | 32,821 | 0 | 37,211 | 32,423 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,3 | 0,49 | 0,49 | - |
| 22.07.2022 | 2,418 | 0 | 37,166 | 32,602 | 0 | 36,516 | 32,2 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,5 | 0,47 | 0,47 | - |
| 23.07.2022 | 2,258 | 0 | 35,226 | 30,862 | 0 | 34,614 | 30,482 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 51,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| Итого: | 79,588 | 0 | 1174,352 | 1016,95 | 0 | 1153,642 | 1004,402 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,009 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2022 | 2236,291 | 34733,059 | 29907,813 | 0 | 34115,317 | 29515,546 | 0 | 16330 | 172 |
| 23.07.2022 | 2315,883 | 35907,413 | 30924,763 | 0 | 35268,959 | 30519,947 | 0 | 17050 | 172 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:25:36