

#148744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 25-31, Калининград

4113

6830

ТВ7 (АСЦП)

15025672

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,403	0	51,772	46,487	0	50,944	45,898	0	24	0	58,5	51,9	0	0	-
25.08.2025	1,149	0	52,24	46,634	0	51,909	46,383	0	24	0	36,2	34,1	0	0	-
26.08.2025	0,308	0	49,507	46,831	0	49,398	46,729	0	24	0	24,6	24,3	0	0	-
27.08.2025	0,114	0	48,234	46,854	0	48,167	46,788	0	24	0	21	21	0	0	-
28.08.2025	0,098	0	47,989	46,884	0	47,926	46,817	0	24	0	20,9	20,9	0	0	-
29.08.2025	0,149	0	48,592	46,682	0	48,525	46,618	0	24	0	21,1	21,2	0	0	-
30.08.2025	0,278	0	48,566	46,825	0	48,473	46,744	0	24	0	22,9	22,3	0	0	-
31.08.2025	2,538	0	52,736	46,259	0	51,966	45,727	0	24	0	55,7	49,3	0,01	0	-
01.09.2025	2,466	0	53,476	48,124	0	52,609	47,505	0	24	0	58,9	52,2	0,01	0	-
02.09.2025	2,37	0	52,61	47,643	0	51,754	47,027	0	24	0	59	52,4	0,01	0	-
03.09.2025	2,4	0	52,951	47,621	0	52,103	47,011	0	24	0	58,5	52,2	0	0	-
04.09.2025	2,279	0	52,515	47,921	0	51,66	47,296	0	24	0	59	52,5	0	0	-
05.09.2025	2,304	0	52,531	47,787	0	51,67	47,158	0	24	0	59,3	52,8	0	0	-
06.09.2025	2,379	0	52,766	47,648	0	51,9	47,021	0	24	0	59,3	52,9	0	0	-
07.09.2025	2,44	0	53,111	47,444	0	52,255	46,826	0	24	0	58,8	52,6	0	0	-
08.09.2025	2,298	0	52,275	47,515	0	51,422	46,891	0	24	0	59,1	52,7	0	0	-
09.09.2025	2,41	0	52,869	47,514	0	52,012	46,894	0	24	0	58,8	52,5	0	0	-
10.09.2025	2,26	0	51,592	46,929	0	50,763	46,326	0	24	0	58,7	52,2	0	0	-
11.09.2025	2,443	0	52,701	47,487	0	51,824	46,854	0	24	0	59,8	53,2	0	0	-
12.09.2025	2,438	0	52,842	47,569	0	51,969	46,942	0	24	0	59,4	52,8	0	0	-
13.09.2025	2,378	0	52,604	47,584	0	51,744	46,964	0	24	0	59,2	52,6	0	0	-
14.09.2025	2,526	0	53,596	47,531	0	52,74	46,92	0	24	0	58,4	52,2	0	0	-
15.09.2025	2,454	0	52,986	47,461	0	52,135	46,85	0	24	0	58,7	52,2	0	0	-
16.09.2025	2,411	0	52,798	47,478	0	51,954	46,871	0	24	0	58,5	52,1	0	0	-
17.09.2025	2,24	0	50,73	45,74	0	49,958	45,188	0	24	0	56,8	50,5	0	0	-
18.09.2025	2,646	0	53,124	47,362	0	52,219	46,722	0	24	0	60,5	53,5	0	0	-
19.09.2025	2,458	0	51,921	47,13	0	51,03	46,495	0	24	0	60,7	53,5	0	0	-
20.09.2025	2,571	0	50,285	44,842	0	49,414	44,233	0	24	0	61	53,7	0	0	-
21.09.2025	2,392	0	49,724	45,015	0	48,864	44,403	0	24	0	60,9	53,7	0	0	-
22.09.2025	2,351	0	49,533	44,904	0	48,678	44,294	0	24	0	60,9	53,7	0	0	-
23.09.2025	2,463	0	49,981	44,861	0	49,128	44,257	0	24	0	60,6	53,4	0	0	-
Итого:	62,414	0	1599,157	1454,566	0	1577,113	1438,652	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,907														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	5446,297	75097,888	62880,263	0	73784,528	62105,549	0	43287	983
23.09.2025	5508,712	76697,048	64334,829	0	75361,643	63544,2	0	44031	983

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:50:09