

#18602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Л. Шевцовой 2-8, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 6791
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)
Заводской номер: 16027607
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2022 | 2,842 | 0 | 45,618 | 40,744 | 0 | 44,761 | 40,195 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 54 | 0,46 | 0,43 | - |
| 25.04.2022 | 2,914 | 0 | 45,646 | 40,512 | 0 | 44,791 | 39,966 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 26.04.2022 | 2,706 | 0 | 44,763 | 40,708 | 0 | 43,923 | 40,167 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 27.04.2022 | 2,924 | 0 | 45,443 | 40,662 | 0 | 44,59 | 40,128 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 28.04.2022 | 2,94 | 0 | 45,539 | 40,793 | 0 | 44,685 | 40,261 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 29.04.2022 | 2,968 | 0 | 45,829 | 41,045 | 0 | 44,968 | 40,507 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 30.04.2022 | 3,224 | 0 | 46,541 | 40,652 | 0 | 45,67 | 40,12 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 01.05.2022 | 3,143 | 0 | 46,391 | 40,901 | 0 | 45,519 | 40,368 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 02.05.2022 | 3,041 | 0 | 46,024 | 40,95 | 0 | 45,162 | 40,414 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 03.05.2022 | 3,131 | 0 | 47,009 | 41,68 | 0 | 46,127 | 41,132 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 04.05.2022 | 3,219 | 0 | 48,204 | 42,586 | 0 | 47,303 | 42,026 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 05.05.2022 | 3,022 | 0 | 47,401 | 42,6 | 0 | 46,513 | 42,039 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.05.2022 | 3,098 | 0 | 47,792 | 42,605 | 0 | 46,897 | 42,042 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.05.2022 | 3,046 | 0 | 47,596 | 42,595 | 0 | 46,7 | 42,032 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 08.05.2022 | 3 | 0 | 47,395 | 42,588 | 0 | 46,505 | 42,025 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 09.05.2022 | 2,959 | 0 | 47,073 | 42,492 | 0 | 46,19 | 41,931 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 10.05.2022 | 3,02 | 0 | 47,533 | 42,67 | 0 | 46,641 | 42,108 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 11.05.2022 | 2,969 | 0 | 47,205 | 42,41 | 0 | 46,321 | 41,848 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 12.05.2022 | 3,051 | 0 | 47,255 | 42,069 | 0 | 46,371 | 41,509 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 13.05.2022 | 2,824 | 0 | 46,478 | 42,313 | 0 | 45,607 | 41,756 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 14.05.2022 | 3,005 | 0 | 47,124 | 42,217 | 0 | 46,243 | 41,663 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 15.05.2022 | 3,168 | 0 | 47,81 | 42,202 | 0 | 46,914 | 41,644 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 16.05.2022 | 3,074 | 0 | 47,381 | 42,17 | 0 | 46,495 | 41,612 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 17.05.2022 | 2,997 | 0 | 46,766 | 41,963 | 0 | 45,888 | 41,411 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 18.05.2022 | 3,016 | 0 | 46,861 | 41,986 | 0 | 45,983 | 41,436 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 19.05.2022 | 3,116 | 0 | 47,459 | 42,038 | 0 | 46,568 | 41,48 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 20.05.2022 | 3,07 | 0 | 47,291 | 41,953 | 0 | 46,407 | 41,395 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 21.05.2022 | 3,154 | 0 | 47,702 | 42,024 | 0 | 46,81 | 41,466 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 22.05.2022 | 3,256 | 0 | 48,151 | 42,168 | 0 | 47,249 | 41,61 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 23.05.2022 | 2,912 | 0 | 46,917 | 42,402 | 0 | 46,039 | 41,84 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 90,809 | 0 | 1406,197 | 1254,698 | 0 | 1379,84 | 1238,131 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,689 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2022 | 1566,963 | 32900,83 | 30248,285 | 0 | 32319,009 | 29833,621 | 0 | 13356 | 843 |
| 23.05.2022 | 1657,769 | 34307,026 | 31502,982 | 0 | 33698,851 | 31071,754 | 0 | 14076 | 843 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:46:52