

#93228#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 27.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 2-8, Калининград
4342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
16027607	27.08.2024	23.08.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	5888,69	5888,69	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	3901,911	3891,834	10,077	2,407

Подпись исполнителя _____



01.08.2024 г.



#93227#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 27.08.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6791
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16027607
Номер системы 2
Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	2,478	0	32,382	27,917	0	31,796	27,589	0	24	0	62,9	50,3	0,46	0,45
25.08.2024	-	2,438	0	32,385	28,08	0	31,8	27,751	0	24	0	62,9	50,4	0,48	0,46
26.08.2024	-	2,473	0	32,63	28,21	0	32,039	27,877	0	24	0	62,9	50,4	0,52	0,5
27.08.2024	-	2,688	0	33,472	28,128	0	32,867	27,797	0	24	0	62,9	50,4	0,55	0,53
Итого:	-	10,077	0	130,869	112,335	0	128,502	111,014	0	96	0	62,9	50,38	0,5	0,49

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	3891,834	77870,232	71355,153	0	76467,518	70370,078	0	33739	932
27.08.2024	3901,911	78001,102	71467,487	0	76596,021	70481,093	0	33835	932

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____