

#64251#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 2-8, Калининград
4342
6791
ТВ7 (АСЦП)
16027607
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|---------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2023 | 3,086 | 0 | 63,304 | 57,99 | 0 | 62,146 | 57,162 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,43 | 0,4 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 2,972 | 0 | 62,834 | 57,958 | 0 | 61,683 | 57,129 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,42 | 0,4 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 3,228 | 0 | 63,774 | 57,813 | 0 | 62,605 | 56,988 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,42 | 0,4 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 3,074 | 0 | 63,388 | 58,072 | 0 | 62,228 | 57,244 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,41 | 0,4 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 2,948 | 0 | 62,931 | 58,154 | 0 | 61,779 | 57,325 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,4 | 0,4 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 3,077 | 0 | 63,438 | 58,13 | 0 | 62,275 | 57,301 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,39 | 0,4 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 3,107 | 0 | 63,174 | 57,67 | 0 | 62,015 | 56,847 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,5 | 0,35 | 0,4 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 2,91 | 0 | 62,12 | 57,528 | 0 | 60,981 | 56,71 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,31 | 0,4 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 3,129 | 0 | 62,939 | 57,399 | 0 | 61,782 | 56,583 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,3 | 0,4 | - |
| 03.12.2023 | 3,047 | 0 | 62,404 | 57,233 | 0 | 61,258 | 56,418 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,3 | 0,4 | - |
| 04.12.2023 | 3,167 | 0 | 62,976 | 57,275 | 0 | 61,819 | 56,465 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,31 | 0,4 | - |
| 05.12.2023 | 2,987 | 0 | 62,204 | 57,253 | 0 | 61,064 | 56,439 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,31 | 0,4 | - |
| 06.12.2023 | 3,216 | 0 | 63,07 | 57,177 | 0 | 61,913 | 56,367 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 07.12.2023 | 2,929 | 0 | 62,303 | 57,7 | 0 | 61,157 | 56,883 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,3 | 0,27 | 0,4 | - |
| 08.12.2023 | 2,961 | 0 | 62,071 | 57,355 | 0 | 60,927 | 56,546 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,2 | 0,26 | 0,4 | - |
| 09.12.2023 | 3,317 | 0 | 62,915 | 56,655 | 0 | 61,762 | 55,855 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,2 | 0,25 | 0,4 | - |
| 10.12.2023 | 3,127 | 0 | 62,22 | 56,77 | 0 | 61,076 | 55,965 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,2 | 0,25 | 0,4 | - |
| 11.12.2023 | 3,144 | 0 | 62,3 | 56,756 | 0 | 61,156 | 55,954 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,2 | 0,26 | 0,4 | - |
| 12.12.2023 | 3,084 | 0 | 62,217 | 56,833 | 0 | 61,074 | 56,025 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 13.12.2023 | 2,962 | 0 | 61,446 | 56,496 | 0 | 60,321 | 55,693 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,29 | 0,4 | - |
| 14.12.2023 | 3,101 | 0 | 61,896 | 56,384 | 0 | 60,759 | 55,585 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 15.12.2023 | 3,025 | 0 | 61,74 | 56,595 | 0 | 60,607 | 55,792 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 16.12.2023 | 3,369 | 0 | 63,255 | 56,716 | 0 | 62,096 | 55,913 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 17.12.2023 | 3,063 | 0 | 56,982 | 51,217 | 0 | 55,935 | 50,496 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,1 | 0,28 | 0,39 | - |
| 18.12.2023 | 3,259 | 0 | 63,564 | 57,488 | 0 | 62,396 | 56,671 | 0 | 22 | 2 | 63,3 | 55,4 | 0,29 | 0,4 | - |
| 19.12.2023 | 3,119 | 0 | 62,812 | 57,349 | 0 | 61,658 | 56,534 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,3 | 0,29 | 0,4 | - |
| 20.12.2023 | 3,06 | 0 | 62,65 | 57,417 | 0 | 61,499 | 56,602 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,4 | 0,3 | 0,4 | - |
| 21.12.2023 | 3,039 | 0 | 62,6 | 57,427 | 0 | 61,453 | 56,612 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 55,4 | 0,31 | 0,4 | - |
| 22.12.2023 | 3,249 | 0 | 63,454 | 57,39 | 0 | 62,287 | 56,574 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,4 | 0,31 | 0,4 | - |
| 23.12.2023 | 3,064 | 0 | 62,697 | 57,556 | 0 | 61,549 | 56,744 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 55,3 | 0,3 | 0,4 | - |
| Итого: | 92,82 | 0 | 1875,678 | 1713,756 | 0 | 1841,26 | 1689,422 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,17 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 3111,567 | 63909,996 | 58799,221 | 0 | 62762,379 | 57986,494 | 0 | 27165 | 930 |
| 23.12.2023 | 3204,389 | 65785,674 | 60512,979 | 0 | 64603,639 | 59675,913 | 0 | 27883 | 932 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 7:38:44