

#109141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 2-8, Калининград

4342

6790

ТВ7 (АСЦП)

16027607

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 7,838 | 0 | 189,334 | 0 | 0 | 186,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 44,6 | 0,42 | 0,38 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 6,418 | 0 | 188,416 | 0 | 0 | 186,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 41,8 | 0,42 | 0,38 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 6,314 | 0 | 188,596 | 0 | 0 | 186,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 41,5 | 0,42 | 0,38 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 6,517 | 0 | 189,181 | 0 | 0 | 186,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,5 | 42,2 | 0,42 | 0,39 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 6,615 | 0 | 188,867 | 0 | 0 | 186,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,8 | 42,4 | 0,42 | 0,38 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 6,537 | 0 | 188,9 | 0 | 0 | 186,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 42,1 | 0,42 | 0,39 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 6,793 | 0 | 188,978 | 0 | 0 | 186,669 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 42,5 | 0,42 | 0,38 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 6,995 | 0 | 188,976 | 0 | 0 | 186,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 43 | 0,42 | 0,38 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 7,107 | 0 | 189,562 | 0 | 0 | 187,136 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 43,4 | 0,42 | 0,38 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 6,505 | 0 | 188,539 | 0 | 0 | 186,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,5 | 42,1 | 0,42 | 0,39 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 7,163 | 0 | 189,661 | 0 | 0 | 187,224 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 43,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 05.12.2024 | 6,912 | 0 | 188,979 | 0 | 0 | 186,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 42,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| 06.12.2024 | 7,702 | 0 | 189,592 | 0 | 0 | 187,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 44,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 07.12.2024 | 7,674 | 0 | 189,447 | 0 | 0 | 186,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 44,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 08.12.2024 | 7,31 | 0 | 189,553 | 0 | 0 | 187,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 43,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 09.12.2024 | 7,361 | 0 | 189,185 | 0 | 0 | 186,727 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 43,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.12.2024 | 8,018 | 0 | 190,042 | 0 | 0 | 187,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 44,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| 11.12.2024 | 7,369 | 0 | 189,256 | 0 | 0 | 186,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 43,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 12.12.2024 | 7,479 | 0 | 189,773 | 0 | 0 | 187,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 43,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 13.12.2024 | 8,578 | 0 | 190,253 | 0 | 0 | 187,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 46,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 14.12.2024 | 8,664 | 0 | 190,485 | 0 | 0 | 187,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 46,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 15.12.2024 | 7,369 | 0 | 188,742 | 0 | 0 | 186,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 44 | 0,42 | 0,39 | - |
| 16.12.2024 | 7,033 | 0 | 188,697 | 0 | 0 | 186,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 43,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 17.12.2024 | 6,848 | 0 | 188,716 | 0 | 0 | 186,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 42,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 18.12.2024 | 6,918 | 0 | 189,417 | 0 | 0 | 187,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 43,2 | 0,42 | 0,39 | - |
| 19.12.2024 | 6,83 | 0 | 189,52 | 0 | 0 | 187,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 43,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 20.12.2024 | 6,802 | 0 | 189,452 | 0 | 0 | 187,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 43,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 21.12.2024 | 7,064 | 0 | 189,299 | 0 | 0 | 186,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,8 | 43,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| 22.12.2024 | 6,731 | 0 | 189,289 | 0 | 0 | 186,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 42,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 23.12.2024 | 6,696 | 0 | 188,934 | 0 | 0 | 186,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 42,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| Итого: | 214,16 | 0 | 5677,641 | 0 | 0 | 5604,798 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 51,151 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2024 | 79,716 | 1981,991 | 0 | 0 | 1954,516 | 0 | 0 | 250 | 1227 |
| 23.12.2024 | 293,875 | 7659,635 | 0 | 0 | 7559,312 | 0 | 0 | 970 | 1227 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 7:44:38