

#297101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Кастусик И. Б., ИП
Адрес потребителя Батальная 69, Калининград (офис)
Номер абонента 1757
Порядковый номер 6810
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14015695
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 1,828 | 0 | 15,637 | 0 | 0 | 15,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 20.03.2026 | 1,862 | 0 | 15,95 | 0 | 0 | 15,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,1 | 0,02 | 0,01 | - |
| 21.03.2026 | 1,904 | 0 | 16,602 | 0 | 0 | 16,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 44,7 | 0,02 | 0,01 | - |
| 22.03.2026 | 1,773 | 0 | 15,571 | 0 | 0 | 15,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,9 | 0,01 | 0,01 | - |
| 23.03.2026 | 1,622 | 0 | 13,359 | 0 | 0 | 13,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 42,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 24.03.2026 | 1,554 | 0 | 12,628 | 0 | 0 | 12,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 42,1 | 0,01 | 0 | - |
| 25.03.2026 | 1,421 | 0 | 11,057 | 0 | 0 | 10,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 40,5 | 0,02 | 0 | - |
| 26.03.2026 | 1,673 | 0 | 14,236 | 0 | 0 | 13,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 43,6 | 0,02 | 0,01 | - |
| 27.03.2026 | 1,729 | 0 | 14,943 | 0 | 0 | 14,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 28.03.2026 | 1,713 | 0 | 14,658 | 0 | 0 | 14,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 29.03.2026 | 1,584 | 0 | 13,231 | 0 | 0 | 12,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 30.03.2026 | 1,582 | 0 | 13,38 | 0 | 0 | 13,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,6 | 0,02 | 0,01 | - |
| 31.03.2026 | 1,678 | 0 | 14,275 | 0 | 0 | 13,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 01.04.2026 | 1,731 | 0 | 14,853 | 0 | 0 | 14,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 44,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 02.04.2026 | 1,718 | 0 | 15,003 | 0 | 0 | 14,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 44,5 | 0,02 | 0,01 | - |
| 03.04.2026 | 1,724 | 0 | 14,904 | 0 | 0 | 14,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 44,3 | 0,02 | 0,01 | - |
| 04.04.2026 | 1,703 | 0 | 14,351 | 0 | 0 | 14,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,5 | 0,02 | 0,01 | - |
| 05.04.2026 | 1,543 | 0 | 12,837 | 0 | 0 | 12,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 42,9 | 0,01 | 0 | - |
| 06.04.2026 | 1,639 | 0 | 13,483 | 0 | 0 | 13,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 42,4 | 0,01 | 0 | - |
| 07.04.2026 | 1,734 | 0 | 14,943 | 0 | 0 | 14,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 43,9 | 0,01 | 0,01 | - |
| 08.04.2026 | 1,829 | 0 | 16,047 | 0 | 0 | 15,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 09.04.2026 | 1,817 | 0 | 16,177 | 0 | 0 | 15,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 45,2 | 0,02 | 0,01 | - |
| 10.04.2026 | 1,785 | 0 | 15,698 | 0 | 0 | 15,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44,8 | 0,02 | 0,01 | - |
| 11.04.2026 | 1,699 | 0 | 14,529 | 0 | 0 | 14,186 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 43,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 12.04.2026 | 1,565 | 0 | 13,239 | 0 | 0 | 12,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 43,3 | 0,01 | 0 | - |
| 13.04.2026 | 1,583 | 0 | 13,17 | 0 | 0 | 12,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 42,6 | 0,01 | 0 | - |
| 14.04.2026 | 1,48 | 0 | 11,999 | 0 | 0 | 11,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 41,5 | 0,01 | 0 | - |
| 15.04.2026 | 1,471 | 0 | 11,761 | 0 | 0 | 11,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 41 | 0,01 | 0 | - |
| 16.04.2026 | 1,609 | 0 | 13,484 | 0 | 0 | 13,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 42,9 | 0,01 | 0,01 | - |
| 17.04.2026 | 1,663 | 0 | 13,941 | 0 | 0 | 13,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 43,1 | 0,01 | 0,01 | - |
| 18.04.2026 | 1,522 | 0 | 12,54 | 0 | 0 | 12,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 42,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| Итого: | 51,738 | 0 | 438,486 | 0 | 0 | 428,125 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,357 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 1020,366 | 8277,644 | 0 | 0,952 | 8077,129 | 0 | 0,943 | 23020 | 466 |
| 18.04.2026 | 1072,102 | 8716,129 | 0 | 0,952 | 8505,256 | 0 | 0,943 | 23764 | 466 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:40:46