

#125629#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Кастусик И. Б., ИП
Батальная 69, Калининград (офис)
1757

Заводской номер счётчика 14015695	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 02.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	726,593	702,398	24.195	5.779

Подпись исполнителя



#125628#

Отчёт за период с 02.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 1757
Порядковый номер 6810
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 14015695
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.04.2025	-	1,501	0	11,036	0	0	10,769	0	0	24	0	73,5	40,3	0	0
04.04.2025	-	1,615	0	12,263	0	0	11,965	0	0	24	0	73,6	41,4	0	0
05.04.2025	-	1,846	0	14,948	0	0	14,58	0	0	24	0	74,1	43,9	0	0
06.04.2025	-	1,785	0	14,304	0	0	13,951	0	0	24	0	74,2	43,7	0	0
07.04.2025	-	1,838	0	14,98	0	0	14,611	0	0	24	0	74,2	44,1	0,2	0,19
08.04.2025	-	1,886	0	15,153	0	0	14,783	0	0	24	0	74,1	43,7	0,4	0,35
09.04.2025	-	1,826	0	14,446	0	0	14,093	0	0	24	0	74,1	43,2	0,4	0,35
10.04.2025	-	1,888	0	15,167	0	0	14,801	0	0	24	0	73,7	43,2	0,39	0,36
11.04.2025	-	1,785	0	14,908	0	0	14,56	0	0	24	0	72,3	43	0,4	0,36
12.04.2025	-	1,64	0	13,476	0	0	13,162	0	0	24	0	72,3	42,5	0,4	0,35
13.04.2025	-	1,4	0	10,867	0	0	10,615	0	0	24	0	72	40,5	0,42	0,34
14.04.2025	-	1,241	0	9,144	0	0	8,933	0	0	24	0	71,8	38,6	0,42	0,33
15.04.2025	-	0,956	0	7,42	0	0	7,251	0	0	24	0	71,4	39,9	0,41	0,32
16.04.2025	-	1,259	0	9,559	0	0	9,343	0	0	24	0	71,1	39	0,41	0,32
17.04.2025	-	0,67	0	5,293	0	0,001	5,176	0	0,001	24	0	70,2	39,3	0,42	0,31
18.04.2025	-	0,207	0	1,906	0	0	1,867	0	0	24	0	67,1	40,6	0,42	0,31
19.04.2025	-	0,198	0	1,867	0	0	1,829	0	0	24	0	67	41,2	0,42	0,31
20.04.2025	-	0,103	0	1,558	0	0	1,527	0	0	24	0	66,1	50	0,42	0,31
21.04.2025	-	0,208	0	1,939	0	0	1,899	0	0	24	0	67,1	41	0,43	0,31
22.04.2025	-	0,214	0	1,992	0	0	1,951	0	0	24	0	67,1	40,9	0,42	0,31
23.04.2025	-	0,13	0	1,674	0	0	1,641	0	0	24	0	66,4	47,5	0,42	0,31
Итого:	-	24,196	0	193,9	0	0,001	189,307	0	0,001	504	0	71,11	42,26	0,32	0,26

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.04.2025	702,398	5839,216	0	0,946	5698,594	0	0,937	14623	463
23.04.2025	726,593	6033,117	0	0,947	5887,9	0	0,938	15127	463

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения