

#81215#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Батальная 69

Адрес: ИП Касусик

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные раскоды:

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5,00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14015695, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2DD4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.04.24 23	71,6	43,97	27,64	0,25	0	6,12	15,073	0	0	14,725	0	0	0	5	2	0,407	0	24	0	
21.04.24 23	71,59	44,6	26,99	0,22	0	6,12	14,873	0	0	14,53	0	0	0	5	2	0,392	0	24	0	
22.04.24 23	71,91	44,76	27,14	0,21	0	6,12	15,293	0	0	14,936	0	0	0	5	2	0,406	0	24	0	
23.04.24 23	71,9	44,08	27,82	0,2	0	6,12	14,661	0	0	14,32	0	0	0	5	2	0,399	0	24	0	
24.04.24 23	71,34	43,2	28,15	0,2	0	6,12	13,807	0	0	13,489	0	0	0	5	2	0,38	0	24	0	
25.04.24 23	71,01	42,8	28,22	0,19	0	6,12	13,675	0	0	13,364	0	0	0	5	2	0,377	0	24	0	
26.04.24 23	70,65	41,72	28,94	0,17	0	6,12	12,509	0	0	12,226	0	0	0	5	2	0,354	0	24	0	
27.04.24 23	69,86	40,39	29,48	0,15	0	6,12	10,519	0	0	10,286	0	0	0	5	2	0,303	0	24	0	
28.04.24 23	69,28	41,02	28,26	0,13	0,04	6,12	7,98	0	0	7,806	0	0	0	5	2	0,221	0	24	0	
29.04.24 23	68,22	40,79	27,83	0,13	0,04	6,12	6,994	0	0	6,844	0	0	0	5	2	0,191	0	24	0	
30.04.24 23	68,36	41,84	26,52	0,13	0,06	6,12	5,991	0	0	5,864	0	0	0	5	2	0,156	0	24	0	
01.05.24 23	67,83	41,92	25,91	0,13	0,07	6,12	5,115	0	0	5,008	0	0	0	5	2	0,13	0	24	0	
02.05.24 23	67,75	41,73	26,02	0,14	0,06	6,12	5,222	0	0	5,112	0	0	0	5	2	0,133	0	24	0	
03.05.24 23	66,99	41,69	25,31	0,15	0,06	6,12	5,308	0	0	5,199	0	0	0	5	2	0,132	0	24	0	
04.05.24 23	67,07	41,28	25,79	0,15	0,05	6,12	5,528	0	0	5,414	0	0	0	5	2	0,14	0	24	0	
05.05.24 23	67,18	42,1	25,09	0,16	0,05	6,12	6,055	0	0	5,93	0	0	0	5	2	0,149	0	24	0	
06.05.24 23	67,47	40,34	27,13	0,18	0	6,12	8,367	0	0	8,193	0	0	0	5	2	0,222	0	24	0	
07.05.24 23	67,35	42,78	24,56	0,14	0,06	6,12	6,966	0	0	6,822	0	0	0	5	2	0,168	0	24	0	
08.05.24 23	64,56	47,86	16,71	0,1	0,08	6,12	1,809	!	0	1,774	!	0	!	5	2	0,03	0	22	2	*
09.05.24 23	64,37	49,68	14,69	0,11	0,05	6,12	1,974	0	0	1,936	0	0	0	5	2	0,028	0	24	0	
10.05.24 23	64,52	46,9	17,62	0,12	0,23	6,12	1,895	!	0	1,858	!	0	!	5	2	0,033	0	22	2	*
11.05.24 23	64,76	45,69	19,07	0,12	0,03	6,12	2,246	0	0	2,203	0	0	0	5	2	0,042	0	24	0	
12.05.24 23	64,68	47,11	17,58	0,13	0,03	6,12	2,069	0	0	2,029	0	0	0	5	2	0,036	0	24	0	
13.05.24 23	64,92	45,09	19,83	0,14	0,03	6,12	2,207	0	0	2,164	0	0	0	5	2	0,043	0	24	0	
14.05.24 23	64,94	45,57	19,37	0,14	0,04	6,12	2,188	0	0	2,145	0	0	0	5	2	0,042	0	24	0	
15.05.24 23	64,88	46,06	18,81	0,14	0,04	6,12	2,174	0	0	2,132	0	0	0	5	2	0,04	0	24	0	
16.05.24 23	64,83	46,54	18,29	0,14	0,04	6,12	2,153	0	0	2,111	0	0	0	5	2	0,039	0	24	0	
17.05.24 23	65,12	44,03	21,09	0,15	0,03	6,12	2,232	0	0	2,188	0	0	0	5	2	0,046	0	24	0	
18.05.24 23	64,94	46,23	18,7	0,15	0,04	6,12	2,085	0	0	2,045	0	0	0	5	2	0,038	0	24	0	
19.05.24 23	64,82	47,59	17,23	0,15	0,04	6,12	2,021	0	0	1,982	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
20.05.24 23	64,9	45,4	19,49	0,15	0,04	6,12	2,144	0	0	2,102	0	0	0	5	2	0,041	0	24	0	
Итого/Средн	69,33	43,17	26,16	0,15	0,04	6,12	201,132	0	0	196,735	0	0	0	5	2	5,149	0	740	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	сМ т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.04.24 23	3077,126	0	0,025	3003,353	390	0,025	0,025	87,273	0,001	6276	458
20.05.24 23	3278,259	0	0,025	3200,087	0	0,025	0,025	92,422	0,001	7016	462
Итого	201,132	0	0,025	196,735	0	0,025	0,025	5,149	0	740	4

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

