

#84991#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/24г.-20/06/24г.

Абонент: Батальная 69

Адрес: ИП Кастусик

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сел. N 001

Договорные расходы:

M сел. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14015695, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2DD4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.24 23	64,9	45,4	19,49	0,15	0,04	6,12	2,144	0	0	2,102	0	0	0	5	2	0,041	0	24	0	
21.05.24 23	64,71	46,19	18,52	0,14	0,04	6,12	2,137	0	0	2,095	0	0	0	5	2	0,039	0	24	0	
22.05.24 23	64,82	45,99	18,83	0,15	0,04	6,12	2,115	0	0	2,074	0	0	0	5	2	0,039	0	24	0	
23.05.24 23	64,78	45,69	19,09	0,14	0,04	6,12	2,155	0	0	2,114	0	0	0	5	2	0,04	0	24	0	
24.05.24 23	64,18	50,76	13,42	< 0,05	0,01	6,12	0,69	0	0	0,677	0	0	0	5	2	0,009	0	24	0 *	
25.05.24 23	23,22	23,56	-0,34	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
26.05.24 23	22,58	22,31	0,27	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
27.05.24 23	22,29	22	0,29	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
28.05.24 23	22,16	21,78	0,39	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
29.05.24 23	22,13	21,69	0,44	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
30.05.24 23	21,93	21,59	0,35	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
31.05.24 23	21,88	21,51	0,37	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
01.06.24 23	21,85	21,47	0,39	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
02.06.24 23	21,74	21,32	0,41	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
03.06.24 23	21,52	21,13	0,39	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
04.06.24 23	21,35	21,01	0,33	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
05.06.24 23	21,26	20,94	0,32	< 0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0 *	
06.06.24 23	54,47	46,82	7,65	< 0,87	0,21	6,12	2,191	0	0	2,16	0	0	0	5	2	0,017	0	24	0 *	
07.06.24 23	61,8	48,85	12,95	3,97	0,27	6,12	2,696	0	0	2,649	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
08.06.24 23	63,41	49,51	13,9	4,77	0,2	6,12	2,164	0	0	2,125	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
09.06.24 23	62,61	47,71	14,9	4,14	0,15	6,12	2,429	0	0	2,385	0	0	0	5	2	0,036	0	24	0	
10.06.24 23	63,05	48,12	14,93	4,36	0,11	6,12	2,309	0	0	2,267	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
11.06.24 23	63,05	48,01	15,04	4,65	0,09	6,12	2,313	0	0	2,271	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
12.06.24 23	62,93	48,07	14,86	4,42	0,07	6,12	2,403	0	0	2,359	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
13.06.24 23	63,06	48,22	14,84	4,45	0,09	6,12	2,308	0	0	2,266	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
14.06.24 23	63,21	48,28	14,93	4,53	0,09	6,12	2,293	0	0	2,252	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
15.06.24 23	63,56	47,63	15,93	4,43	0,08	6,12	2,213	0	0	2,172	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
16.06.24 23	63,38	48,42	14,96	4,36	0,08	6,12	2,209	0	0	2,168	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
17.06.24 23	63,45	48,13	15,32	4,58	0,07	6,12	2,181	0	0	2,141	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
18.06.24 23	57,82	46,42	11,39	3,91	0,49	6,12	2,144	0	0	2,11	0	0	0	5	2	0,024	0	24	0 *	
19.06.24 23	64,57	47,79	16,78	5,56	1,59	6,12	2,015	0	0	1,977	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
20.06.24 23	64,64	47,56	17,08	3,32	1,01	6,12	2,067	0	0	2,028	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
Итого/Средн	62,84	47,6	15,24	1,97	0,15	6,12	43,177	0	0	42,392	0	0	0	5	2	0,049	0	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.24 23	3276,115	0	0,025	3197,985	0	0,025	0,025	92,381	0,001	6992	462
20.06.24 23	3319,292	0	0,025	3240,378	0	0,025	0,025	93,029	0,001	7760	462
Итого	43,177	0	0	42,392	0	0	0,649	0,001	0	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

