

#89258#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/06/24г.-21/07/24г.

Абонент: Батальная 69 Каслуски

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 14015695, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2DD4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Рх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.24 23	64,55	49	15,55	1,3	1,03	6,12	2,045	0	0	2,005	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
22.06.24 23	64,33	49,32	15,01	0,16	0,29	6,12	2,016	0	0	1,977	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
23.06.24 23	64,28	49,17	15,11	0,18	0,17	6,12	2,05	0	0	2,011	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
24.06.24 23	64,6	48,21	16,39	0,24	0,22	6,12	2,092	0	0	2,051	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
25.06.24 23	64,07	47,57	16,5	0,25	0,23	6,12	2,181	0	0	2,14	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
26.06.24 23	64,5	47,84	16,66	0,23	0,22	6,12	2,058	0	0	2,019	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
27.06.24 23	64,77	48,31	16,46	0,77	0,22	6,12	1,988	0	0	1,95	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
28.06.24 23	64,62	47,98	16,64	0,4	0,22	6,12	2,023	0	0	1,984	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
29.06.24 23	64,38	48,52	15,85	0,21	0,21	6,12	2,063	0	0	2,024	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
30.06.24 23	64,21	49,44	14,77	0,15	0,2	6,12	1,907	0	0	1,871	0	0	0	5	2	0,028	0	24	0	
01.07.24 23	64,57	47,01	17,56	0,18	0,22	6,12	1,987	0	0	1,949	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
02.07.24 23	64,47	47,5	16,98	0,15	0,18	6,12	2,036	0	0	1,997	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
03.07.24 23	64,48	48,41	16,07	0,16	0,19	6,12	2,085	0	0	2,045	0	0	0	5	2	0,033	0	24	0	
04.07.24 23	64,55	47,6	16,95	0,15	0,16	6,12	2,049	0	0	2,01	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
05.07.24 23	64,54	47,58	16,96	0,14	0,14	6,12	2,078	0	0	2,038	0	0	0	5	2	0,035	0	24	0	
06.07.24 23	64,57	48,8	15,77	0,16	0,17	6,12	2,061	0	0	2,021	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
07.07.24 23	64,52	48,28	16,24	0,13	0,14	6,12	1,986	0	0	1,948	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
08.07.24 23	64,53	48,9	15,64	0,14	0,15	6,12	1,972	0	0	1,935	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
09.07.24 23	64,56	49,1	15,47	0,16	0,16	6,12	1,99	0	0	1,951	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
10.07.24 23	64,57	48,36	16,21	0,16	0,15	6,12	1,919	0	0	1,883	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
11.07.24 23	64,64	48,23	16,41	0,16	0,15	6,12	2,007	0	0	1,969	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
12.07.24 23	64,73	47,28	17,45	0,17	0,16	6,12	2,01	0	0	1,971	0	0	0	5	2	0,034	0	24	0	
13.07.24 23	64,36	47,51	16,86	0,14	0,14	6,12	1,929	0	0	1,892	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
14.07.24 23	64,24	50,29	13,95	0,12	0,12	6,12	1,848	0	0	1,813	0	0	0	5	2	0,025	0	24	0	
15.07.24 23	64,72	47,83	16,89	0,16	0,13	6,12	1,959	0	0	1,922	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
16.07.24 23	64,52	48,28	16,24	0,15	0,16	6,12	1,896	0	0	1,86	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
17.07.24 23	64,53	48,46	16,07	0,15	0,15	6,12	1,936	0	0	1,899	0	0	0	5	2	0,031	0	24	0	
18.07.24 23	64,58	47,86	16,72	0,12	0,15	6,12	1,967	0	0	1,929	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
19.07.24 23	64,45	47,77	16,67	0,13	0,14	6,12	1,972	0	0	1,934	0	0	0	5	2	0,032	0	24	0	
20.07.24 23	64,45	48,6	15,85	0,14	0,13	6,12	1,951	0	0	1,914	0	0	0	5	2	0,03	0	24	0	
21.07.24 23	64,5	49,12	15,38	0,15	0,15	6,12	1,892	0	0	1,856	0	0	0	5	2	0,029	0	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>64,5</b>	<b>48,32</b>	<b>16,18</b>	<b>0,23</b>	<b>0,2</b>	<b>6,12</b>	<b>61,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0,983</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	3319,292	0	0,025	3240,378	0	0,025	0,025	93,029	0,001	7760	462
21.07.24 23	3381,246	0	0,025	3301,144	0	0,025	0,025	94,013	0,001	8504	462
<b>Итого</b>	<b>61,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,983</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (.) отсутствие питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

