

# #18484#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Кастусик И. Б., ИП  
Адрес потребителя Батальная 69, Калининград (офис)  
Номер абонента 1757  
Порядковый номер 6810  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 14015695  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,167	0	2,486	0	0	2,439	0	0	24	0	0	0	64,2	47,8	0,43	0,29	-
25.06.2022	0,132	0	2,165	0	0	2,125	0	0	24	0	0	0	63,5	48,7	0,39	0,27	-
26.06.2022	0,129	0	2,223	0	0	2,182	0	0	24	0	0	0	63,4	49,4	0,43	0,29	-
27.06.2022	0,149	0	2,394	0	0	2,35	0	0	24	0	0	0	63,7	48,6	0,43	0,29	-
28.06.2022	0,147	0	2,365	0	0	2,322	0	0	24	0	0	0	63,7	48,6	0,43	0,29	-
29.06.2022	0,153	0	2,42	0	0	2,375	0	0	24	0	0	0	63,7	48,4	0,43	0,29	-
30.06.2022	0,151	0	2,368	0	0	2,324	0	0	24	0	0	0	63,9	48,4	0,43	0,29	-
01.07.2022	0,15	0	2,467	0	0	2,422	0	0	24	0	0	0	63,4	48,6	0,43	0,3	-
02.07.2022	0,176	0	2,758	0	0	2,707	0	0	24	0	0	0	63,3	47,9	0,41	0,29	-
03.07.2022	0,137	0	2,305	0	0	2,262	0	0	24	0	0	0	63,6	49,2	0,42	0,29	-
04.07.2022	0,152	0	2,377	0	0	2,333	0	0	24	0	0	0	63,9	48,3	0,42	0,29	-
05.07.2022	0,146	0	2,35	0	0	2,306	0	0	24	0	0	0	63,9	48,8	0,42	0,29	-
06.07.2022	0,166	0	2,556	0	0	2,508	0	0	24	0	0	0	63,8	48,1	0,42	0,29	-
07.07.2022	0,132	0	2,232	0	0	2,191	0	0	24	0	0	0	63,6	49,2	0,42	0,29	-
08.07.2022	0,167	0	2,562	0	0	2,514	0	0	24	0	0	0	64	48,1	0,42	0,29	-
09.07.2022	0,156	0	2,523	0	0	2,476	0	0	24	0	0	0	63,6	48,6	0,41	0,29	-
10.07.2022	0,142	0	2,411	0	0	2,366	0	0	24	0	0	0	63,3	49	0,42	0,29	-
11.07.2022	0,144	0	2,447	0	0	2,402	0	0	24	0	0	0	63,3	49	0,42	0,29	-
12.07.2022	0,16	0	2,623	0	0	2,575	0	0	24	0	0	0	63,3	48,4	0,41	0,29	-
13.07.2022	0,157	0	2,589	0	0	2,541	0	0	24	0	0	0	63,3	48,6	0,41	0,29	-
14.07.2022	0,161	0	2,582	0	0	2,535	0	0	24	0	0	0	63,5	48,4	0,41	0,29	-
15.07.2022	0,143	0	2,461	0	0	2,416	0	0	24	0	0	0	63,2	49,1	0,41	0,29	-
16.07.2022	0,154	0	2,531	0	0	2,484	0	0	24	0	0	0	63,4	48,6	0,41	0,29	-
17.07.2022	0,157	0	2,541	0	0	2,494	0	0	24	0	0	0	63,6	48,6	0,41	0,29	-
18.07.2022	0,167	0	2,616	0	0	2,568	0	0	24	0	0	0	63,7	48,2	0,41	0,29	-
19.07.2022	0,179	0	2,701	0	0	2,651	0	0	24	0	0	0	63,8	47,7	0,42	0,29	-
20.07.2022	0,169	0	2,582	0	0	2,534	0	0	24	0	0	0	63,8	47,9	0,41	0,29	-
21.07.2022	0,142	0	2,348	0	0	2,305	0	0	24	0	0	0	63,7	48,9	0,42	0,29	-
22.07.2022	0,154	0	2,463	0	0	2,417	0	0	24	0	0	0	63,7	48,5	0,42	0,29	-
23.07.2022	0,15	0	2,466	0	0	2,421	0	0	24	0	0	0	63,5	48,7	0,42	0,29	-
Итого:	4,589	0	73,912	0	0	72,545	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,096																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	1021,921	9961,714	0	0,332	9734,229	0	0,329	25097	94
23.07.2022	1026,513	10035,625	0	0,332	9806,773	0	0,329	25817	94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2022 14:02:25