

#18501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Кастусик И. Б., ИП
Адрес потребителя Батальная 69, Калининград (офис)
Номер абонента 1757
Порядковый номер 6810
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14015695
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,109	0	1,959	0	0	1,923	0	0	24	0	0	0	63,4	49,9	0,4	0,29	-
25.07.2021	0,099	0	1,916	0	0	1,88	0	0	24	0	0	0	63,4	50,8	0,4	0,29	-
26.07.2021	0,14	0	2,079	0	0	2,041	0	0	24	0	0	0	63,5	47,1	0,4	0,29	-
27.07.2021	0,129	0	2,022	0	0	1,985	0	0	24	0	0	0	63,6	48,1	0,4	0,29	-
28.07.2021	0,147	0	2,076	0	0	2,037	0	0	24	0	0	0	63,7	46,5	0,41	0,29	-
29.07.2021	0,167	0	2,132	0	0	2,093	0	0	24	0	0	0	64	44,9	0,4	0,29	-
30.07.2021	0,127	0	2,003	0	0	1,967	0	0	24	0	0	0	62,7	47,3	0,36	0,26	-
31.07.2021	0,148	0	2,082	0	0	2,043	0	0	24	0	0	0	63,7	46,4	0,4	0,29	-
01.08.2021	0,102	0	1,902	0	0	1,867	0	0	24	0	0	0	63,4	50,3	0,4	0,29	-
02.08.2021	0,152	0	2,123	0	0	2,083	0	0	24	0	0	0	63,8	46,3	0,39	0,29	-
03.08.2021	0,15	0	2,133	0	0	2,094	0	0	24	0	0	0	63,6	46,5	0,4	0,29	-
04.08.2021	0,14	0	2,053	0	0	2,015	0	0	24	0	0	0	63,8	47,2	0,4	0,29	-
05.08.2021	0,177	0	2,201	0	0	2,16	0	0	24	0	0	0	64	44,4	0,4	0,29	-
06.08.2021	0,158	0	2,178	0	0	2,137	0	0	24	0	0	0	63,6	46	0,39	0,29	-
07.08.2021	0,176	0	2,246	0	0	2,204	0	0	24	0	0	0	63,8	44,8	0,4	0,29	-
08.08.2021	0,128	0	2,012	0	0	1,975	0	0	24	0	0	0	63,7	48,3	0,4	0,29	-
09.08.2021	0,154	0	2,128	0	0	2,088	0	0	24	0	0	0	63,9	46,3	0,41	0,29	-
10.08.2021	0,142	0	2,091	0	0	2,052	0	0	24	0	0	0	63,8	47,2	0,41	0,29	-
11.08.2021	0,159	0	2,18	0	0	2,139	0	0	24	0	0	0	63,7	46	0,41	0,29	-
12.08.2021	0,179	0	2,22	0	0	2,178	0	0	24	0	0	0	64	44,5	0,41	0,29	-
13.08.2021	0,139	0	2,071	0	0	2,032	0	0	24	0	0	0	63,8	47,5	0,41	0,29	-
14.08.2021	0,158	0	2,145	0	0	2,106	0	0	24	0	0	0	63,9	46	0,4	0,29	-
15.08.2021	0,144	0	2,073	0	0	2,035	0	0	24	0	0	0	63,7	46,8	0,4	0,29	-
16.08.2021	0,184	0	2,253	0	0	2,211	0	0	24	0	0	0	64,2	44,2	0,4	0,29	-
17.08.2021	0,15	0	2,157	0	0	2,117	0	0	24	0	0	0	63,7	46,7	0,4	0,29	-
18.08.2021	0,129	0	2,085	0	0	2,047	0	0	24	0	0	0	63,4	48,4	0,4	0,29	-
19.08.2021	0,162	0	2,234	0	0	2,193	0	0	24	0	0	0	63,6	46	0,41	0,29	-
20.08.2021	0,167	0	2,22	0	0	2,178	0	0	24	0	0	0	63,9	45,6	0,4	0,29	-
21.08.2021	0,175	0	2,26	0	0	2,218	0	0	24	0	0	0	63,9	45,1	0,4	0,29	-
22.08.2021	0,152	0	2,118	0	0	2,078	0	0	24	0	0	0	64,1	46,6	0,4	0,29	-
23.08.2021	0,181	0	2,271	0	0	2,228	0	0	24	0	0	0	64	44,6	0,41	0,29	-
Итого:	4,624	0	65,623	0	0	64,404	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,104																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	664,674	6853,007	0	0,316	6697,497	0	0,313	17057	94
23.08.2021	669,298	6918,629	0	0,316	6761,901	0	0,313	17801	94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2021 8:05:03