

#18478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,607	94,6	93,5	92,28	92,58	-0,3	24	0	0	74,3	46	28,24	0,76	0,53	3,1
25.02.2023	2,968	110,62	109,34	107,92	108,18	-0,26	24	0	0	74,6	47,2	27,47	0,76	0,54	1,3
26.02.2023	3,227	117,71	116,29	114,69	115,01	-0,32	24	0	0	76,3	48,2	28,09	0,76	0,53	0,3
27.02.2023	3,258	114,03	112,53	111,01	111,28	-0,27	24	0	0	77,8	48,5	29,32	0,77	0,53	-1,2
28.02.2023	3,103	109,7	108,26	106,8	107,05	-0,25	24	0	0	77,4	48,4	29,04	0,76	0,53	-1,2
01.03.2023	2,714	101,74	100,56	99,3	99,54	-0,24	24	0	0	73,7	46,3	27,32	0,76	0,53	3,1
02.03.2023	2,844	106,28	105,01	103,68	103,91	-0,23	24	0	0	74,7	47,4	27,37	0,77	0,52	1,9
03.03.2023	2,663	100,56	99,44	98,16	98,43	-0,27	24	0	0	73,5	46,4	27,11	0,75	0,54	3,6
04.03.2023	3,067	118,56	117,26	115,66	116,02	-0,36	24	0	0	74,1	47,6	26,51	0,76	0,54	1,8
05.03.2023	3,16	115,42	114,01	112,45	112,76	-0,31	24	0	0	76,3	48,2	28,07	0,76	0,53	-0,5
06.03.2023	3,129	111,83	110,38	108,93	109,16	-0,23	24	0	0	77	48,3	28,69	0,76	0,53	-0,9
07.03.2023	3,124	110,42	108,98	107,5	107,77	-0,27	24	0	0	77,6	48,6	29,03	0,75	0,54	-1,6
08.03.2023	3,199	118,6	117,13	115,55	115,82	-0,27	24	0	0	76,3	48,7	27,65	0,76	0,53	-0,2
09.03.2023	3,134	110,41	108,94	107,49	107,74	-0,25	24	0	0	77,8	48,6	29,15	0,74	0,54	-3,2
10.03.2023	3,282	121,99	120,49	118,83	119,13	-0,3	24	0	0	76,6	49	27,59	0,76	0,54	-2,6
11.03.2023	3,216	115,94	114,45	112,86	113,17	-0,31	24	0	0	77,5	49	28,46	0,75	0,54	-1
12.03.2023	3,243	121,49	120,02	118,41	118,68	-0,27	24	0	0	76	48,6	27,38	0,77	0,53	-0,3
13.03.2023	2,714	100,28	99,06	97,77	98	-0,23	24	0	0	75,3	47,6	27,75	0,76	0,48	0
14.03.2023	1,635	62,15	61,45	60,68	60,84	-0,16	17	7	1	72,7	45,8	26,91	0,77	0,53	8,8
15.03.2023	2,806	107,21	105,97	104,63	104,89	-0,26	24	0	0	73,6	46,8	26,8	0,76	0,53	4,4
16.03.2023	2,944	113,57	112,27	110,81	111,07	-0,26	24	0	0	74	47,5	26,53	0,77	0,52	1,8
17.03.2023	2,708	106,48	105,28	103,89	104,13	-0,24	24	0	0	74,1	48,1	26,05	0,78	0,51	2,2
18.03.2023	2,379	92,21	91,22	90,03	90,29	-0,26	24	0	0	72,8	46,4	26,4	0,8	0,5	6,6
19.03.2023	2,231	85,8	84,85	83,75	83,97	-0,22	24	0	0	73	46,5	26,59	0,8	0,5	8,8
20.03.2023	2,191	84,81	83,89	82,85	83,03	-0,18	24	0	0	72,6	46,2	26,43	0,79	0,51	-
21.03.2023	2,303	87,45	86,47	85,42	85,64	-0,22	24	0	0	72,9	45,9	26,96	0,8	0,5	-
22.03.2023	2,141	82,54	81,64	80,61	80,8	-0,19	24	0	0	72,8	46,2	26,54	0,82	0,5	-
23.03.2023	2,046	80,12	79,25	78,26	78,45	-0,19	24	0	0	72,3	46,2	26,13	0,82	0,5	-
Итого:	78,036	2902,52	2867,94	2830,22	2837,34	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,036														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 665

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	2158,924	92058,59	89418,24	89883,99	88416,23
23.03.2023	2236,96	94961,11	92286,18	92714,21	91253,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:44:07