

#121474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,541	111,31	110,7	108,68	109,4	-0,72	24	0	0	72,9	49,5	23,4	0,14	0,12	-
25.02.2025	2,562	105,06	104,37	102,43	103,13	-0,7	24	0	0	74,9	49,8	25,04	0,14	0,12	-
26.02.2025	2,371	96,41	95,76	94	94,67	-0,67	24	0	0	74,7	49,5	25,22	0,14	0,12	-
27.02.2025	2,29	95,57	94,94	93,2	93,85	-0,65	24	0	0	74	49,4	24,61	0,13	0,11	-
28.02.2025	2,503	113,07	112,52	110,43	111,2	-0,77	24	0	0	72,1	49,5	22,66	0,13	0,11	-
01.03.2025	2,667	122,84	122,25	119,97	120,78	-0,81	24	0	0	72,3	50,1	22,25	0,14	0,12	-
02.03.2025	2,587	117,05	116,46	114,31	115,1	-0,79	24	0	0	72,3	49,6	22,67	0,14	0,11	-
03.03.2025	2,479	114,85	114,3	112,19	112,97	-0,78	24	0	0	71,8	49,7	22,1	0,14	0,11	-
04.03.2025	2,311	106,57	106,04	104,13	104,84	-0,71	24	0	0	71,4	49,2	22,2	0,13	0,12	-
05.03.2025	2,1	97,84	97,38	95,61	96,25	-0,64	24	0	0	71,2	49,3	21,97	0,14	0,14	-
06.03.2025	2,077	96,96	96,48	94,73	95,35	-0,62	24	0	1	71,4	49,5	21,94	0,14	0,14	-
07.03.2025	2,165	101,05	100,57	98,7	99,38	-0,68	24	0	1	72,1	50,2	21,96	0,14	0,13	-
08.03.2025	2,171	105,38	104,89	102,92	103,57	-0,65	24	0	0	72,3	51,2	21,13	0,14	0,16	-
09.03.2025	2,087	102	101,56	99,62	100,29	-0,67	24	0	0	72,1	51,1	20,99	0,14	0,15	-
10.03.2025	1,841	89,14	88,72	87,08	87,65	-0,57	24	0	0	71,7	50,6	21,15	0,14	0,12	-
11.03.2025	2,315	107,34	106,82	104,84	105,56	-0,72	24	0	0	72	49,9	22,09	0,14	0,12	-
12.03.2025	2,182	101,39	100,89	99,02	99,7	-0,68	24	0	0	72,1	50	22,06	0,14	0,11	-
13.03.2025	2,524	117,73	117,2	114,98	115,81	-0,83	24	0	0	72	50	21,97	0,14	0,11	-
14.03.2025	2,636	124,25	123,69	121,31	122,16	-0,85	24	0	0	72,6	50,9	21,75	0,14	0,11	-
15.03.2025	2,856	136,93	136,34	133,65	134,62	-0,97	24	0	0	73,1	51,7	21,37	0,14	0,11	-
16.03.2025	2,79	134,15	133,58	130,96	131,9	-0,94	24	0	0	72,7	51,4	21,31	0,14	0,11	-
17.03.2025	2,947	142,08	141,47	138,7	139,7	-1	24	0	0	72,9	51,6	21,25	0,14	0,11	-
18.03.2025	2,602	126,91	126,36	123,93	124,77	-0,84	24	0	0	72,3	51,3	20,99	0,14	0,11	-
19.03.2025	2,532	118,88	118,31	116,1	116,89	-0,79	24	0	0	72,4	50,6	21,81	0,14	0,13	-
20.03.2025	2,347	116,62	116,13	113,86	114,64	-0,78	24	0	0	72,6	52	20,63	0,14	0,12	-
21.03.2025	2,304	111,94	111,47	109,32	110,11	-0,79	24	0	0	72,1	51	21,07	0,14	0,12	-
22.03.2025	2,233	114,87	114,43	112,2	112,96	-0,76	24	0	0	72,1	52,1	19,94	0,14	0,11	-
23.03.2025	2,256	123,96	123,62	121,18	122,05	-0,87	24	0	0	70,3	51,7	18,64	0,14	0,12	-
Итого:	67,276	3152,15	3137,25	3078,05	3099,3	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,276														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	337,538	13415	13313,2	13097,33	13173,35
23.03.2025	404,814	16567,15	16450,45	16175,38	16272,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:23:11