

# #297100#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Хоум-Партнер, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6639  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,424	98,71	97,95	96,47	96,94	-0,47	24	0	0	71	45,8	25,14	0,16	0,11	-
20.03.2026	2,376	93,26	92,51	91,2	91,64	-0,44	24	0	0	70,6	44,5	26,07	0,16	0,11	-
21.03.2026	2,464	99,8	99,03	97,55	98,01	-0,46	24	0	0	71	45,8	25,26	0,16	0,11	-
22.03.2026	2,412	97,05	96,3	94,88	95,34	-0,46	24	0	0	70,9	45,5	25,42	0,16	0,11	-
23.03.2026	2,068	79,11	78,42	77,34	77,72	-0,38	24	0	0	70,3	43,5	26,76	0,16	0,11	-
24.03.2026	1,935	74,45	73,8	72,81	73,11	-0,3	24	0	0	69,7	43	26,62	0,16	0,11	-
25.03.2026	1,925	76,37	75,76	74,69	75,05	-0,36	24	0	0	69,3	43,5	25,8	0,17	0,11	-
26.03.2026	2,71	121,38	120,64	118,61	119,31	-0,7	24	0	0	71,2	48,4	22,85	0,17	0,11	-
27.03.2026	2,834	134,65	133,92	131,55	132,33	-0,78	24	0	0	71,7	50,1	21,56	0,17	0,11	-
28.03.2026	2,777	131,27	130,54	128,23	128,99	-0,76	24	0	0	71,8	50,1	21,66	0,16	0,11	-
29.03.2026	2,526	107,93	107,22	105,48	106,06	-0,58	24	0	0	70,8	46,8	23,96	0,16	0,11	-
30.03.2026	2,464	105,87	105,14	103,46	103,99	-0,53	24	0	0	71,1	47,3	23,87	0,16	0,11	-
31.03.2026	2,735	125,79	125,06	122,89	123,62	-0,73	24	0	0	71,4	49,1	22,27	0,16	0,11	-
01.04.2026	2,89	138,4	137,67	135,18	135,99	-0,81	24	0	0	71,8	50,4	21,37	0,17	0,11	-
02.04.2026	2,851	137,89	137,16	134,7	135,48	-0,78	24	0	0	71,7	50,6	21,15	0,17	0,11	-
03.04.2026	2,729	125,57	124,83	122,69	123,36	-0,67	24	0	0	71,6	49,3	22,23	0,16	0,11	-
04.04.2026	2,63	116,1	115,34	113,46	114,08	-0,62	24	0	0	70,9	47,8	23,18	0,16	0,11	-
05.04.2026	2,294	100,14	99,47	97,89	98,42	-0,53	24	0	0	70,5	47,1	23,43	0,16	0,11	-
06.04.2026	2,504	108,32	107,61	105,9	106,49	-0,59	24	0	0	70,2	46,5	23,64	0,16	0,11	-
07.04.2026	2,882	137,67	136,94	134,6	135,32	-0,72	24	0	0	70,8	49,3	21,44	0,16	0,11	-
08.04.2026	3,1	154,05	153,27	150,49	151,37	-0,88	24	0	0	71,6	51	20,6	0,16	0,11	-
09.04.2026	3,119	155,1	154,33	151,51	152,41	-0,9	24	0	0	71,8	51,2	20,58	0,16	0,11	-
10.04.2026	2,866	136,78	136,03	133,62	134,39	-0,77	24	0	0	71,7	50,2	21,45	0,16	0,11	-
11.04.2026	2,774	129,92	129,19	126,92	127,69	-0,77	24	0	0	71,4	49,5	21,85	0,16	0,11	-
12.04.2026	2,367	103,69	103	101,32	101,85	-0,53	24	0	0	71	47,6	23,37	0,16	0,11	-
13.04.2026	2,316	100,94	100,24	98,68	99,15	-0,47	24	0	0	70,6	47,1	23,47	0,16	0,11	-
14.04.2026	1,957	80,92	80,31	79,14	79,53	-0,39	24	0	0	69,6	44,9	24,71	0,16	0,11	-
15.04.2026	2,053	82,39	81,73	80,58	80,96	-0,38	24	0	0	69,7	44,2	25,47	0,17	0,11	-
16.04.2026	2,474	108,49	107,78	106,04	106,61	-0,57	24	0	0	70,8	47,5	23,31	0,17	0,11	-
17.04.2026	2,531	112,04	111,33	109,51	110,13	-0,62	24	0	0	70,9	47,8	23,11	0,16	0,11	-
18.04.2026	2,177	93,52	92,88	91,42	91,91	-0,49	24	0	0	70,2	46,4	23,83	0,16	0,11	-
Итого:	78,164	3467,57	3445,4	3388,81	3407,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,164														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	956,517	50323,49	50126,33	49157,78	49475
18.04.2026	1034,681	53791,06	53571,73	52546,59	52882,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:42:00