

# #18475#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6639  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,442	120,04	120,29	117,19	119,18	-1,99	24	0	0	73,1	43,8	29,36	0,64	0,49	3,9
24.03.2021	3,407	117,61	117,85	114,81	116,79	-1,98	24	0	0	73,2	43,5	29,67	0,66	0,48	4,8
25.03.2021	3,054	104,51	104,75	102,05	103,83	-1,78	24	0	0	72,8	42,8	29,93	0,65	0,48	6,9
26.03.2021	3,297	115,69	115,94	112,91	114,86	-1,95	24	0	0	73,1	43,9	29,19	0,65	0,47	5,1
27.03.2021	2,846	102,19	102,53	99,84	101,6	-1,76	24	0	0	72	43,5	28,51	0,65	0,48	8,7
28.03.2021	3,289	115,56	115,83	112,85	114,81	-1,96	24	0	0	72,6	43,5	29,12	0,66	0,47	5,8
29.03.2021	2,899	102,5	102,78	100,13	101,87	-1,74	24	0	0	72,1	43,2	28,95	0,68	0,46	7,8
30.03.2021	2,622	92,07	92,37	89,95	91,58	-1,63	24	0	0	71,8	42,6	29,13	0,66	0,46	9,8
31.03.2021	2,649	93,69	93,98	91,55	93,16	-1,61	24	0	0	71,7	42,7	28,94	0,64	0,48	8,7
01.04.2021	3,285	116,49	116,78	113,74	115,75	-2,01	24	0	0	72,6	43,7	28,87	0,64	0,48	4,7
02.04.2021	3,552	126,88	127,15	123,85	125,95	-2,1	24	0	0	73	44,4	28,68	0,63	0,48	3,8
03.04.2021	3,846	138,58	138,89	135,29	137,59	-2,3	24	0	0	73	44,5	28,44	0,63	0,48	3,8
04.04.2021	3,717	132,59	132,83	129,41	131,55	-2,14	24	0	0	73,5	44,8	28,7	0,63	0,49	4,2
05.04.2021	3,651	130,15	130,4	127,06	129,17	-2,11	24	0	0	73,2	44,4	28,73	0,62	0,49	2,7
06.04.2021	3,767	134,82	135,06	131,62	133,78	-2,16	24	0	0	73,4	44,8	28,62	0,62	0,49	2,6
07.04.2021	3,791	135,69	135,92	132,44	134,62	-2,18	24	0	0	73,5	44,9	28,61	0,64	0,49	2,8
08.04.2021	3,578	126,88	127,14	123,87	125,95	-2,08	24	0	0	73,1	44,2	28,9	0,65	0,48	4,3
09.04.2021	3,199	112,08	112,32	109,45	111,3	-1,85	24	0	0	72,6	43,4	29,22	0,65	0,48	7,2
10.04.2021	3,121	108,16	108,39	105,61	107,44	-1,83	24	0	0	72,6	43,1	29,54	0,66	0,47	4,9
11.04.2021	2,482	90,56	90,88	88,45	90,04	-1,59	24	0	0	72	43,9	28,05	0,66	0,47	10,3
12.04.2021	2,695	96,04	96,33	93,84	95,46	-1,62	24	0	0	71,8	43,1	28,72	0,65	0,48	7,7
13.04.2021	3,177	111,26	111,51	108,67	110,52	-1,85	24	0	0	72,5	43,3	29,21	0,64	0,48	4,7
14.04.2021	3,418	121,62	121,89	118,74	120,78	-2,04	24	0	0	72,8	44	28,8	0,65	0,48	4,1
15.04.2021	3,209	113,9	114,17	111,26	113,15	-1,89	24	0	0	72,3	43,4	28,82	0,66	0,47	5,8
16.04.2021	3,2	110,4	110,64	107,82	109,68	-1,86	24	0	0	72,4	42,7	29,67	0,67	0,46	5,6
17.04.2021	2,662	92,22	92,46	90,08	91,67	-1,59	24	0	0	72,2	42,7	29,54	0,68	0,46	8,3
18.04.2021	2,244	82,39	82,71	80,53	81,95	-1,42	24	0	0	71,5	43,6	27,81	0,69	0,46	10,4
19.04.2021	2,073	77,28	77,61	75,51	76,91	-1,4	24	0	0	71,2	43,7	27,42	0,67	0,46	11
20.04.2021	2,165	79,8	80,11	77,97	79,38	-1,41	24	0	0	71,3	43,5	27,77	0,67	0,46	9,9
21.04.2021	2,606	93,59	93,88	91,45	93,05	-1,6	24	0	0	71,7	43,2	28,48	0,65	0,47	8,6
22.04.2021	3,24	113,95	114,18	111,28	113,18	-1,9	24	0	0	72,6	43,5	29,11	0,65	0,48	4,6
23.04.2021	3,415	122,15	122,41	119,26	121,24	-1,98	24	0	0	72,7	44,1	28,62	0,64	0,48	-
Итого:	99,598	3531,34	3539,98	3448,48	3507,79	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,598														

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	774,712	32396,04	29942,33	31610,47	29601,89
23.04.2021	874,31	35927,38	33482,31	35058,95	33109,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 18:16:50