

#78797#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ремикс, ООО, УК
Товарная 17-19А, Калининград
4317

Заводской номер счётчика 00252003	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2894,469	2856,438	38.031 <i>+ факт</i>

Подпись исполнителя _____



#78298#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	2,73	85,3	84,2	83,2	83,54	-0,34	24	0	0	74,4	41,6	32,8	0,83	0,56
25.03.2024	3,9	2,463	76,94	75,96	75,07	75,34	-0,27	24	0	0	74,3	41,5	32,79	0,84	0,55
26.03.2024	5,5	2,261	69,01	68,12	67,33	67,63	-0,3	24	0	0	73,7	40,2	33,53	0,85	0,54
27.03.2024	9,1	1,934	58,77	58,03	57,41	57,62	-0,21	24	0	0	72,6	38,9	33,64	0,87	0,54
28.03.2024	11,8	1,761	52,18	51,52	50,99	51,2	-0,21	24	0	0	71,8	37,3	34,54	0,87	0,53
29.03.2024	10,7	1,802	53,39	52,72	52,14	52,4	-0,26	24	0	0	72,1	37,5	34,59	0,88	0,52
30.03.2024	13,4	1,543	45,35	44,79	44,32	44,53	-0,21	24	0	0	71,4	36,6	34,84	0,88	0,52
31.03.2024	16,7	1,436	42,25	41,78	41,29	41,54	-0,25	24	0	0	71,2	36,5	34,75	0,88	0,52
01.04.2024	-	1,368	40,66	40,2	39,76	39,96	-0,2	24	0	0	71	36,6	34,37	0,86	0,53
02.04.2024	-	1,738	52,35	51,76	51,14	51,41	-0,27	24	0	0	71,6	37,6	34,01	0,81	0,56
03.04.2024	-	2,881	96,43	95,34	94,08	94,47	-0,39	24	0	0	74,2	43,6	30,62	0,83	0,55
04.04.2024	-	2,5	79,95	78,99	77,99	78,34	-0,35	24	0	0	74,4	42,3	32,05	0,87	0,53
05.04.2024	-	1,65	49,27	48,69	48,14	48,37	-0,23	24	0	0	71,7	37,4	34,3	0,86	0,53
06.04.2024	-	1,816	53,53	52,9	52,31	52,59	-0,28	24	0	0	71,9	37,2	34,69	0,87	0,53
07.04.2024	-	1,705	51,1	50,49	49,91	50,17	-0,26	24	0	0	72,5	38,4	34,11	0,88	0,52
08.04.2024	-	1,419	41,28	40,78	40,33	40,56	-0,23	22	2	1	71,8	36,6	35,17	0,87	0,51
09.04.2024	-	1,256	37,12	36,71	36,28	36,47	-0,19	24	0	0	71,2	36,6	34,6	0,76	0,5
10.04.2024	-	0,937	35,48	35,27	34,75	35,01	-0,26	24	0	0	66,9	40	26,92	0,81	0,5
11.04.2024	-	0,633	31,23	31,18	30,65	30,92	-0,27	24	0	0	65	44,3	20,63	0,8	0,5
12.04.2024	-	0,596	31,57	31,55	31	31,3	-0,3	24	0	0	64,2	45	19,17	0,8	0,5
13.04.2024	-	0,61	32,6	32,55	31,99	32,29	-0,3	24	0	0	64,3	45,3	18,98	0,8	0,5
14.04.2024	-	0,732	40,53	40,46	39,77	40,04	-0,27	24	0	0	63,8	45,5	18,32	0,78	0,5
15.04.2024	-	0,598	35,34	35,3	34,67	34,92	-0,25	24	0	0	63,5	46,3	17,22	0,78	0,5
16.04.2024	-	0,694	40,57	40,54	39,84	40,12	-0,28	24	0	0	62,9	45,6	17,33	0,81	0,5
17.04.2024	-	0,703	36,94	36,88	36,24	36,51	-0,27	24	0	0	64,3	45	19,37	0,71	0,45
18.04.2024	-	0,265	15,99	15,9	15,69	15,73	-0,04	11	13	1	63,2	46,4	16,81	0,6	0,4
19.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,3	42,3	31,94	0,6	0,4
20.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,8	44	30,82	0,6	0,4
21.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,7	43,9	30,81	0,6	0,4
22.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,6	43,6	30,98	0,6	0,4
23.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,7	41,8	32,87	0,6	0,4
Итого:	8,1	38,031	1285,13	1272,61	1256,29	1262,98	-6,69	609	135	-	70,42	41,14	29,28	0,79	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

609 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	2856,438	122891,5	119958,24	119970,04	118585,18
23.04.2024	2894,469	124176,63	121230,85	121226,33	119848,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения