

#126583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,297	117,77	117,33	114,99	115,8	-0,81	24	0	0	72,4	52,4	19,98	0,14	0,14	5,5
25.03.2025	2,127	111,67	111,26	109,05	109,77	-0,72	24	0	0	72,3	52,8	19,51	0,14	0,12	4,4
26.03.2025	2,026	106,27	105,9	103,83	104,52	-0,69	24	0	0	71,8	52,3	19,54	0,14	0,15	6,9
27.03.2025	2,131	110,16	109,75	107,56	108,3	-0,74	24	0	1	72,2	52,4	19,82	0,14	0,18	5,7
28.03.2025	1,831	101,36	101,03	99	99,66	-0,66	24	0	0	72,2	53,7	18,53	0,14	0,23	8,9
29.03.2025	1,794	103,63	103,35	101,2	101,91	-0,71	24	0	1	72,1	54,4	17,74	0,14	0,12	9,9
30.03.2025	2,032	113,19	112,86	110,57	111,3	-0,73	24	0	0	72,1	53,7	18,37	0,14	0,12	6,8
31.03.2025	2,063	116,57	116,25	113,83	114,63	-0,8	24	0	0	72,1	54	18,11	0,14	0,11	5,9
01.04.2025	2,275	123,7	123,34	120,8	121,66	-0,86	24	0	0	72	53,2	18,82	0,13	0,48	-
02.04.2025	1,375	103,74	103,7	101,32	102,06	-0,74	24	0	0	71,6	58	13,63	0,14	0,44	-
03.04.2025	1,222	95,96	94,7	93,74	93,22	0,52	24	0	1	71,8	58,8	13,04	0,14	0,14	-
04.04.2025	2,041	126,16	125,94	123,2	124,11	-0,91	24	0	0	72	55,5	16,57	0,13	0,11	-
05.04.2025	2,591	148,18	147,83	144,74	145,76	-1,02	24	0	0	72	54,1	17,9	0,14	0,11	-
06.04.2025	2,805	153,61	153,12	149,97	151,02	-1,05	24	0	0	72,6	53,9	18,71	0,14	0,12	-
07.04.2025	2,561	151,18	150,89	147,56	148,72	-1,16	24	0	0	72,8	55,4	17,36	0,14	0,11	-
08.04.2025	2,53	147,6	147,32	144,15	145,21	-1,06	24	0	0	72,6	55	17,56	0,14	0,12	-
09.04.2025	2,442	149,65	149,44	146,11	147,23	-1,12	24	0	0	72,7	56	16,71	0,14	0,11	-
10.04.2025	2,502	142,69	142,39	139,36	140,42	-1,06	24	0	0	72,2	54,2	17,95	0,14	0,12	-
11.04.2025	2,192	152,03	151,97	148,57	149,69	-1,12	24	0	0	71	56,3	14,75	0,14	0,19	-
12.04.2025	1,966	159,1	159,18	155,47	156,65	-1,18	24	0	0	71,3	58,7	12,65	0,14	0,45	-
13.04.2025	1,596	163,65	163,97	159,9	161,12	-1,22	24	0	0	71,4	61,4	10,03	0,14	0,35	-
14.04.2025	1,32	146,79	147,13	143,45	144,55	-1,1	24	0	0	71,2	61,9	9,24	0,14	0,49	-
15.04.2025	1,337	157,84	158,25	154,26	155,46	-1,2	24	0	0	71	62,2	8,74	0,14	0,36	-
16.04.2025	1,227	151,21	151,65	147,84	148,97	-1,13	24	0	0	70,3	62	8,35	0,14	0,66	-
17.04.2025	0,912	145,01	145,62	141,79	142,94	-1,15	24	0	0	70,1	63,6	6,55	0,14	0,72	-
18.04.2025	0,431	129,24	130,04	126,44	127,46	-1,02	24	0	0	69,5	66	3,5	0,14	0,6	-
19.04.2025	0,423	139,52	140,43	136,52	137,68	-1,16	24	0	0	69,1	65,9	3,19	0,14	0,39	-
20.04.2025	0,43	134,17	135,05	131,27	132,38	-1,11	24	0	0	69	65,7	3,31	0,13	0,21	-
21.04.2025	0,421	133,25	134,12	130,37	131,48	-1,11	24	0	0	68,8	65,6	3,26	0,13	0,21	-
22.04.2025	0,434	146,29	147,25	143,13	144,35	-1,22	24	0	0	68,8	65,8	3,05	0,14	0,29	-
23.04.2025	0,396	136,79	137,69	133,82	134,93	-1,11	24	0	0	69,2	66,2	2,99	0,13	0,14	-
Итого:	51,73	4117,98	4118,75	4023,81	4052,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,73														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	404,814	16567,15	16450,45	16175,38	16272,65
23.04.2025	456,544	20685,13	20569,2	20199,19	20325,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:33:15