

#18468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,604	130,3	130,57	127,21	129,33	-2,12	24	0	0	73	44,6	28,33	0,64	0,48	4
25.04.2021	3,62	129,75	130,01	126,65	128,79	-2,14	24	0	0	73	44,5	28,56	0,64	0,49	3,7
26.04.2021	3,753	133,67	133,91	130,48	132,64	-2,16	24	0	0	73,4	44,7	28,76	0,65	0,48	2,9
27.04.2021	3,404	118,46	118,66	115,65	117,57	-1,92	24	0	0	73,2	43,8	29,44	0,66	0,47	4,1
28.04.2021	3,01	106,92	107,17	104,4	106,2	-1,8	24	0	0	72,8	43,9	28,83	0,66	0,46	6,7
29.04.2021	2,569	93,05	93,35	90,89	92,51	-1,62	24	0	0	71,9	43,6	28,29	0,55	0,44	9,3
30.04.2021	2,722	102,05	102,39	99,81	101,51	-1,7	24	0	0	69,9	42,6	27,28	0,58	0,44	7
01.05.2021	3,021	121,9	122,37	119,24	121,23	-1,99	24	0	0	69,9	44,6	25,34	0,57	0,44	7,3
02.05.2021	3,45	145,74	146,36	142,61	144,99	-2,38	24	0	0	68,9	44,7	24,19	0,57	0,44	6,2
03.05.2021	3,241	137,07	137,66	134,16	136,38	-2,22	24	0	0	68,8	44,6	24,17	0,59	0,44	5,8
04.05.2021	1,997	93,88	94,48	91,91	93,48	-1,57	24	0	0	68,7	47	21,72	0,59	0,44	9,6
05.05.2021	0,912	63,02	63,73	61,75	62,9	-1,15	24	0	0	67,1	52,4	14,76	0,6	0,44	10,4
06.05.2021	0,915	64,72	65,45	63,4	64,6	-1,2	24	0	0	67,1	52,6	14,43	0,59	0,44	6,9
07.05.2021	0,952	64,9	65,61	63,54	64,77	-1,23	24	0	0	67,4	52,4	14,97	0,59	0,44	6,9
08.05.2021	1,015	67,9	68,62	66,5	67,76	-1,26	24	0	0	67,4	52,1	15,29	0,59	0,44	6,3
09.05.2021	0,888	60,09	60,77	58,84	59,97	-1,13	24	0	0	67,4	52,4	15,06	0,6	0,44	11,1
10.05.2021	1,074	70,78	71,49	69,32	70,6	-1,28	24	0	0	67,6	52,2	15,49	0,6	0,44	17,8
11.05.2021	0,949	64,69	65,38	63,34	64,54	-1,2	24	0	0	67,2	52,2	14,99	0,62	0,44	19,7
12.05.2021	0,866	61,77	62,47	60,52	61,66	-1,14	24	0	0	66,8	52,6	14,27	0,62	0,44	19,2
13.05.2021	0,879	66,03	66,77	64,71	65,91	-1,2	24	0	0	66,3	52,8	13,55	0,6	0,44	9,9
14.05.2021	0,989	74,09	74,9	72,59	73,92	-1,33	24	0	0	66,3	52,7	13,63	0,6	0,44	10,6
15.05.2021	0,99	73,27	74,08	71,82	73,14	-1,32	24	0	0	66,4	52,6	13,8	0,6	0,44	10
16.05.2021	0,963	76,88	77,75	75,39	76,71	-1,32	24	0	0	65,8	53	12,74	0,62	0,44	12,5
17.05.2021	0,9	67,2	67,95	65,87	67,05	-1,18	24	0	0	66,4	52,8	13,66	0,61	0,44	14,5
18.05.2021	0,941	72,4	73,23	70,97	72,27	-1,3	24	0	0	66	52,7	13,27	0,61	0,44	11,4
19.05.2021	0,859	71,54	72,37	70,13	71,42	-1,29	24	0	0	65,6	53,4	12,24	0,61	0,44	10,4
20.05.2021	0,911	75,49	76,38	74	75,36	-1,36	24	0	0	65,5	53,2	12,27	0,61	0,44	-
21.05.2021	0,872	73,87	74,74	72,45	73,73	-1,28	24	0	0	65,4	53,4	12,01	0,6	0,44	14
22.05.2021	0,981	75,1	75,92	73,61	74,95	-1,34	24	0	0	66,3	53	13,3	0,6	0,44	-
23.05.2021	0,894	72,59	73,43	71,16	72,45	-1,29	24	0	0	65,7	53,1	12,59	0,6	0,43	-
Итого:	52,141	2629,12	2647,97	2572,92	2618,34	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,141														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	874,31	35927,38	33482,31	35058,95	33109,68
23.05.2021	926,451	38556,5	36130,28	37631,87	35728,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:45:34