

#18465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ремикс, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,706	56,75	56,5	55,58	55,7	-0,12	24	0	0	68	55,4	12,62	0,76	0,47	-
25.04.2023	0,642	57,37	57,15	56,2	56,33	-0,13	24	0	0	66,9	55,5	11,37	0,74	0,47	-
26.04.2023	0,724	63,69	63,46	62,37	62,55	-0,18	24	0	0	66,9	55,3	11,58	0,74	0,47	-
27.04.2023	0,711	60,45	60,21	59,23	59,39	-0,16	24	0	0	67,1	55,1	11,98	0,74	0,47	-
28.04.2023	0,752	61,69	61,45	60,4	60,55	-0,15	24	0	0	67,5	55,1	12,41	0,75	0,47	-
29.04.2023	0,679	55,99	55,73	54,85	54,95	-0,1	24	0	0	67,7	55,4	12,32	0,74	0,48	-
30.04.2023	0,68	60,18	59,94	58,98	59,08	-0,1	24	0	0	66,8	55,3	11,52	0,74	0,47	-
01.05.2023	0,691	57,3	57,08	56,11	56,28	-0,17	24	0	0	67,7	55,4	12,28	0,78	0,48	-
02.05.2023	0,706	57,86	57,61	56,68	56,77	-0,09	24	0	0	67,9	55,5	12,42	0,78	0,48	-
03.05.2023	0,676	54,98	54,73	53,83	53,95	-0,12	24	0	0	67,9	55,4	12,5	0,75	0,48	-
04.05.2023	0,691	57,13	56,89	55,96	56,09	-0,13	24	0	0	67,5	55,2	12,29	0,74	0,48	-
05.05.2023	0,699	61,71	61,5	60,46	60,65	-0,19	24	0	0	66,8	55,3	11,54	0,74	0,48	-
06.05.2023	0,688	59,12	58,88	57,89	58,04	-0,15	24	0	0	67,3	55,4	11,88	0,75	0,47	-
07.05.2023	0,707	57,43	57,21	56,24	56,4	-0,16	24	0	0	67,8	55,3	12,53	0,75	0,47	-
08.05.2023	0,657	54,25	54,02	53,12	53,26	-0,14	24	0	0	67,8	55,5	12,33	0,75	0,48	-
09.05.2023	0,668	54,18	53,94	53,06	53,18	-0,12	24	0	0	68,1	55,5	12,56	0,75	0,47	-
10.05.2023	0,646	53,16	52,92	52,06	52,16	-0,1	24	0	0	68	55,6	12,35	0,71	0,47	-
11.05.2023	0,647	52,81	52,58	51,74	51,83	-0,09	24	0	0	67,2	54,7	12,45	0,7	0,47	-
12.05.2023	0,631	54,11	53,87	53,01	53,09	-0,08	24	0	0	67,4	55,5	11,89	0,7	0,47	-
13.05.2023	0,662	55,67	55,43	54,55	54,64	-0,09	24	0	0	67,3	55,2	12,11	0,71	0,47	-
14.05.2023	0,654	54,12	53,88	53,02	53,12	-0,1	24	0	0	67,7	55,4	12,31	0,73	0,47	-
15.05.2023	0,623	54,07	53,84	52,96	53,06	-0,1	24	0	0	67,5	55,8	11,7	0,73	0,47	-
16.05.2023	0,583	54,08	53,87	53,03	53,1	-0,07	24	0	0	66,9	55,9	11	0,72	0,47	-
17.05.2023	0,695	60,8	60,55	59,58	59,7	-0,12	24	0	0	67	55,4	11,62	0,73	0,47	-
18.05.2023	0,627	57,85	57,63	56,67	56,8	-0,13	24	0	0	67	55,9	11,04	0,73	0,47	-
19.05.2023	0,609	55,15	54,92	54,05	54,12	-0,07	24	0	0	67,3	56,1	11,26	0,72	0,47	-
20.05.2023	0,665	56,69	56,45	55,51	55,63	-0,12	24	0	0	68	56,1	11,88	0,72	0,47	-
21.05.2023	0,631	55,06	54,84	53,92	54,04	-0,12	24	0	0	67,6	56	11,64	0,73	0,47	-
22.05.2023	0,622	54,31	54,08	53,2	53,29	-0,09	24	0	0	68,1	56,4	11,66	0,74	0,47	-
23.05.2023	0,635	52,82	52,57	51,69	51,79	-0,1	24	0	0	68,6	56,4	12,22	0,74	0,47	-
Итого:	20,007	1700,78	1693,73	1665,95	1669,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,007														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2301,563	97571,56	94868,77	95263,07	93808,66
23.05.2023	2321,57	99272,34	96562,5	96929,02	95478,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.05.2023 7:52:05