

#84300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,9	40,6	33,31	0,75	0,48	4,9
25.04.2024	1,458	43,46	42,93	42,42	42,6	-0,18	15	9	1	73,7	39,4	34,32	0,84	0,53	6,4
26.04.2024	1,92	57,45	56,74	56,09	56,35	-0,26	24	0	0	73,3	39,1	34,22	0,85	0,52	7,8
27.04.2024	1,665	48,67	48,08	47,52	47,76	-0,24	24	0	0	72,3	37,2	35,05	0,85	0,52	12,1
28.04.2024	1,569	46,46	45,91	45,4	45,62	-0,22	24	0	0	72,2	37,6	34,58	0,85	0,51	14,6
29.04.2024	1,365	40,5	40,05	39,59	39,81	-0,22	24	0	0	71,1	36,6	34,48	0,85	0,51	16,9
30.04.2024	1,3	39,07	38,63	38,19	38,39	-0,2	24	0	0	71,2	37,2	34,01	0,82	0,51	16,1
01.05.2024	1,232	37,44	37,05	36,6	36,81	-0,21	24	0	0	70,8	37,2	33,63	0,78	0,5	-
02.05.2024	0,917	56,43	56,26	55,13	55,42	-0,29	24	0	0	71,7	55,1	16,52	0,86	0,49	-
03.05.2024	0,758	81,44	81,41	79,48	79,89	-0,41	24	0	0	73,3	63,9	9,48	0,84	0,49	-
04.05.2024	0,776	79,6	79,57	77,71	78,1	-0,39	24	0	0	73,1	63,2	9,9	0,85	0,49	-
05.05.2024	0,804	81,26	81,22	79,33	79,74	-0,41	24	0	0	73,2	63,2	10,04	0,85	0,49	-
06.05.2024	0,717	80,06	80,07	78,17	78,59	-0,42	24	0	0	72,7	63,6	9,1	0,85	0,5	-
07.05.2024	0,751	81,62	81,63	79,74	80,16	-0,42	24	0	0	71,9	62,6	9,33	0,85	0,49	-
08.05.2024	0,718	79,74	79,75	77,88	78,28	-0,4	24	0	0	72,2	63,1	9,14	0,85	0,49	-
09.05.2024	0,747	79,8	79,8	77,93	78,34	-0,41	24	0	0	72,6	63	9,52	0,84	0,49	-
10.05.2024	0,695	75,15	75,16	73,43	73,81	-0,38	23	1	1	71,7	62,3	9,43	0,82	0,5	-
11.05.2024	0,767	76,66	76,64	74,93	75,33	-0,4	24	0	0	71,3	61,1	10,16	0,84	0,5	-
12.05.2024	0,787	79,04	79,01	77,21	77,6	-0,39	24	0	0	72,1	62	10,09	0,84	0,49	-
13.05.2024	0,712	78,08	78,07	76,25	76,65	-0,4	24	0	0	72,4	63,1	9,26	0,83	0,49	-
14.05.2024	0,721	75,93	75,91	74,15	74,52	-0,37	24	0	0	72,6	63	9,67	0,83	0,5	-
15.05.2024	0,759	76,37	76,33	74,58	74,98	-0,4	24	0	0	72,7	62,6	10,13	0,83	0,49	-
16.05.2024	0,701	74,77	74,78	73,06	73,43	-0,37	24	0	0	72,4	62,9	9,52	0,84	0,49	-
17.05.2024	0,713	76,86	76,85	75,05	75,44	-0,39	24	0	0	72,8	63,4	9,41	0,85	0,49	-
18.05.2024	0,674	76,47	76,48	74,66	75,03	-0,37	24	0	0	73,3	64,3	8,99	0,84	0,5	-
19.05.2024	0,724	77,04	77,04	75,22	75,59	-0,37	24	0	0	73,1	63,5	9,53	0,85	0,49	-
20.05.2024	0,685	78,36	78,41	76,5	76,93	-0,43	24	0	0	72,8	63,9	8,87	0,85	0,49	-
21.05.2024	0,697	78,71	78,72	76,84	77,24	-0,4	24	0	0	73,2	64,2	9,02	0,85	0,49	-
22.05.2024	0,648	77,13	77,16	75,3	75,71	-0,41	24	0	0	73,3	64,7	8,54	0,85	0,5	-
23.05.2024	0,684	77,84	77,84	75,99	76,4	-0,41	24	0	0	73,1	64,1	8,94	0,86	0,49	-
Итого:	26,664	2011,41	2007,5	1964,35	1974,52	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,664														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 686

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2894,469	124176,63	121230,85	121226,33	119848,16
23.05.2024	2921,133	126188,04	123238,35	123190,68	121822,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:15:57