

#130999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,412	141,9	142,85	138,9	140,06	-1,16	24	0	1	68,2	65,2	2,96	0,13	0,11	-
25.04.2025	0,411	148,72	149,75	145,6	146,84	-1,24	24	0	0	67,6	64,8	2,81	0,13	0,12	-
26.04.2025	0,407	154,92	155,94	151,67	152,9	-1,23	24	0	0	68	65,3	2,68	0,13	0,13	-
27.04.2025	0,373	149,07	150,05	145,86	147,03	-1,17	24	0	0	68,8	66,3	2,56	0,14	0,12	-
28.04.2025	0,348	153	154,02	149,69	150,88	-1,19	24	0	0	69	66,7	2,34	0,14	0,12	-
29.04.2025	0,34	159,98	161,07	156,55	157,77	-1,22	24	0	1	68,9	66,7	2,18	0,14	0,1	-
30.04.2025	0,357	159,76	160,84	156,34	157,61	-1,27	24	0	0	68,7	66,4	2,28	0,14	0,12	-
01.05.2025	0,341	155,2	156,24	151,85	153,07	-1,22	24	0	0	69	66,7	2,25	0,14	0,12	-
02.05.2025	0,348	153,79	154,81	150,44	151,63	-1,19	24	0	0	69,4	67,1	2,33	0,14	0,14	-
03.05.2025	0,351	156,22	157,27	152,83	154,06	-1,23	24	0	0	69,3	67	2,31	0,14	0,12	-
04.05.2025	0,327	147,62	148,63	144,46	145,62	-1,16	24	0	0	68,5	66,3	2,24	0,13	0,11	-
05.05.2025	0,328	150,82	151,83	147,61	148,8	-1,19	24	0	0	68,1	65,9	2,22	0,13	0,11	-
06.05.2025	0,316	143,92	144,89	140,91	142,03	-1,12	24	0	0	68,1	65,9	2,25	0,12	0,18	-
07.05.2025	0,441	91,74	92,23	89,87	90,57	-0,7	24	0	1	67	62,1	4,89	0,13	0,1	-
08.05.2025	0,581	65,75	65,96	64,49	64,97	-0,48	24	0	0	65,3	56,3	9,03	0,13	0,1	-
09.05.2025	0,516	58,69	58,89	57,55	57,99	-0,44	24	0	0	65,3	56,3	8,96	0,13	0,11	-
10.05.2025	0,568	65,42	65,63	64,14	64,63	-0,49	24	0	0	65,4	56,5	8,91	0,13	0,11	-
11.05.2025	0,572	65,24	65,44	63,96	64,45	-0,49	24	0	0	65,6	56,6	8,99	0,13	0,11	-
12.05.2025	0,559	63,64	63,83	62,41	62,86	-0,45	24	0	0	65,5	56,6	8,98	0,13	0,11	-
13.05.2025	0,506	61,92	62,11	60,73	61,18	-0,45	24	0	0	65	56,7	8,3	0,13	0,11	-
14.05.2025	0,567	77,95	78,26	76,48	77,09	-0,61	24	0	0	63,9	56,5	7,4	0,13	0,11	-
15.05.2025	0,577	79,26	79,59	77,77	78,39	-0,62	24	0	0	63,8	56,4	7,43	0,13	0,11	-
16.05.2025	0,509	74,8	75,14	73,41	73,99	-0,58	24	0	0	63,6	56,7	6,91	0,13	0,11	-
17.05.2025	0,575	75,72	76,01	74,27	74,88	-0,61	24	0	0	64,5	56,8	7,77	0,13	0,11	-
18.05.2025	0,542	70,78	71,05	69,43	70,03	-0,6	24	0	0	64,5	56,7	7,81	0,13	0,11	-
19.05.2025	0,534	72,53	72,81	71,17	71,7	-0,53	24	0	0	64,4	56,9	7,5	0,13	0,11	-
20.05.2025	0,548	75,12	75,43	73,69	74,28	-0,59	24	0	0	64,2	56,7	7,48	0,13	0,11	-
21.05.2025	0,565	78,9	79,23	77,4	78,03	-0,63	24	0	0	64	56,7	7,32	0,13	0,11	-
22.05.2025	0,514	77,21	77,55	75,77	76,38	-0,61	24	0	0	63,8	57	6,79	0,13	0,11	-
23.05.2025	0,521	79,84	80,2	78,36	78,95	-0,59	24	0	0	63,9	57,2	6,65	0,13	0,11	-
Итого:	13,854	3209,43	3227,55	3143,61	3168,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,854														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	456,544	20685,13	20569,2	20199,19	20325,61
23.05.2025	470,398	23894,56	23796,75	23342,8	23494,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:47:57