

# #18454#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6639  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 26.04.2022 | 1,291    | 63,65   | 62,92   | 62,27   | 62,21   | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 48,9   | 20,68 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 27.04.2022 | 0,638    | 50,59   | 50,2    | 49,61   | 49,51   | 0,1    | 24       | 0       | 0      | 66,4   | 53,5   | 12,85 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 28.04.2022 | 0,634    | 47,97   | 47,56   | 47,03   | 46,94   | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 53,2   | 13,45 | 0,73    | 0,46    | -           |
| 29.04.2022 | 0,612    | 48,01   | 47,63   | 47,03   | 46,98   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 53,6   | 13,04 | 0,73    | 0,46    | -           |
| 30.04.2022 | 0,697    | 50,41   | 49,97   | 49,39   | 49,34   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 53,3   | 14,05 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 01.05.2022 | 0,672    | 49,94   | 49,53   | 48,91   | 48,86   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 53,2   | 13,74 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 02.05.2022 | 0,612    | 47,21   | 46,81   | 46,24   | 46,18   | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 66,7   | 53,5   | 13,24 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 03.05.2022 | 0,732    | 55,53   | 55,1    | 54,43   | 54,35   | 0,08   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 53,5   | 13,43 | 0,73    | 0,46    | -           |
| 04.05.2022 | 0,653    | 47,72   | 47,32   | 46,76   | 46,7    | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 53,3   | 13,93 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 05.05.2022 | 0,635    | 48,74   | 48,35   | 47,75   | 47,7    | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 66,7   | 53,4   | 13,28 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 06.05.2022 | 0,621    | 46,97   | 46,6    | 46,03   | 45,94   | 0,09   | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 53,4   | 13,41 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 07.05.2022 | 0,647    | 48,07   | 47,69   | 47,1    | 47,03   | 0,07   | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 53,4   | 13,69 | 0,73    | 0,46    | -           |
| 08.05.2022 | 0,712    | 52,6    | 52,17   | 51,53   | 51,48   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 67     | 53,2   | 13,75 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 09.05.2022 | 0,598    | 46,35   | 46      | 45,41   | 45,37   | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 53,4   | 13,17 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 10.05.2022 | 0,738    | 50,98   | 50,55   | 49,91   | 49,9    | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 68     | 53,2   | 14,76 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 11.05.2022 | 0,625    | 45,73   | 45,36   | 44,77   | 44,72   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 67,5   | 53,6   | 13,92 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 12.05.2022 | 0,628    | 50,24   | 49,87   | 49,22   | 49,19   | 0,03   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 53,8   | 12,75 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 13.05.2022 | 0,571    | 44,97   | 44,63   | 44,08   | 44,06   | 0,02   | 24       | 0       | 0      | 66,4   | 53,5   | 12,91 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 14.05.2022 | 0,694    | 53,95   | 53,57   | 52,87   | 52,85   | 0,02   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 53,5   | 13,07 | 0,72    | 0,45    | -           |
| 15.05.2022 | 0,671    | 50,7    | 50,32   | 49,69   | 49,64   | 0,05   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 53,4   | 13,45 | 0,73    | 0,45    | -           |
| 16.05.2022 | 0,621    | 48,31   | 47,95   | 47,33   | 47,3    | 0,03   | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 53,7   | 13,1  | 0,72    | 0,46    | -           |
| 17.05.2022 | 0,658    | 53,7    | 53,35   | 52,63   | 52,61   | 0,02   | 24       | 0       | 0      | 66,5   | 54,1   | 12,42 | 0,72    | 0,45    | -           |
| 18.05.2022 | 0,612    | 46,82   | 46,48   | 45,87   | 45,85   | 0,02   | 24       | 0       | 0      | 67     | 53,7   | 13,33 | 0,73    | 0,46    | -           |
| 19.05.2022 | 0,594    | 43,37   | 43,02   | 42,5    | 42,44   | 0,06   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 53,6   | 13,98 | 0,74    | 0,45    | -           |
| 20.05.2022 | 0,597    | 44,91   | 44,58   | 44,01   | 43,97   | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 53,6   | 13,51 | 0,74    | 0,45    | -           |
| 21.05.2022 | 0,675    | 56,6    | 56,25   | 55,48   | 55,47   | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 66,1   | 54     | 12,13 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 22.05.2022 | 0,664    | 55,41   | 55,09   | 54,31   | 54,35   | -0,04  | 24       | 0       | 0      | 66,3   | 54,2   | 12,16 | 0,74    | 0,45    | -           |
| 23.05.2022 | 0,595    | 45,34   | 45,08   | 44,41   | 44,48   | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 53,9   | 13,35 | 0,74    | 0,45    | -           |
| Итого:     | 18,697   | 1394,79 | 1383,95 | 1366,57 | 1365,42 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,697   |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25.04.2022 | 1703,652 | 72427,89 | 69991,55 | 70709,74 | 69205,87 |
| 23.05.2022 | 1722,349 | 73822,68 | 71375,5  | 72076,31 | 70571,29 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:45:27