

#18471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,607	47,56	48,08	46,61	47,44	-0,83	16	8	1	66,1	53,1	13,03	0,6	0,43	16
25.05.2021	0,591	46,77	47,31	45,83	46,69	-0,86	16	8	1	66	53,1	12,84	0,61	0,44	-
26.05.2021	0,9	72,22	73,05	70,79	72,08	-1,29	24	0	0	65,7	53	12,7	0,61	0,44	-
27.05.2021	0,859	69,53	70,32	68,18	69,39	-1,21	24	0	0	65,7	53,2	12,53	0,61	0,44	-
28.05.2021	0,843	77,45	78,37	75,98	77,3	-1,32	24	0	0	65	53,9	11,06	0,61	0,44	11
29.05.2021	0,988	86,58	87,56	84,9	86,37	-1,47	24	0	0	65,1	53,4	11,66	0,61	0,44	12,3
30.05.2021	0,918	83,03	84,01	81,44	82,89	-1,45	24	0	0	64,9	53,6	11,25	0,6	0,44	-
31.05.2021	0,912	79,44	80,36	77,9	79,27	-1,37	24	0	0	65,2	53,5	11,65	0,61	0,44	16
01.06.2021	0,849	75,93	76,8	74,46	75,76	-1,3	24	0	0	65,2	53,8	11,35	0,62	0,44	-
02.06.2021	0,905	75,51	76,37	74,02	75,36	-1,34	24	0	0	65,6	53,4	12,19	0,62	0,44	-
03.06.2021	0,857	73,79	74,62	72,36	73,62	-1,26	24	0	0	65,5	53,7	11,81	0,62	0,44	15
04.06.2021	0,877	73,16	73,97	71,77	73,02	-1,25	24	0	0	65,7	53,5	12,2	0,62	0,44	-
05.06.2021	0,922	77,3	78,15	75,79	77,09	-1,3	24	0	0	65,6	53,5	12,14	0,62	0,44	13,4
06.06.2021	0,853	73,53	74,35	72,1	73,32	-1,22	24	0	0	65,6	53,8	11,82	0,62	0,44	22
07.06.2021	0,871	72,77	73,57	71,35	72,58	-1,23	24	0	0	65,7	53,6	12,17	0,63	0,44	-
08.06.2021	0,827	71,05	71,85	69,67	70,87	-1,2	24	0	0	65,8	53,9	11,85	0,64	0,44	18,8
09.06.2021	0,859	72,01	72,8	70,59	71,81	-1,22	24	0	0	66	53,8	12,19	0,64	0,44	21
10.06.2021	0,808	69,05	69,82	67,7	68,88	-1,18	24	0	0	65,6	53,8	11,89	0,64	0,44	-
11.06.2021	0,759	67,48	68,24	66,16	67,3	-1,14	24	0	0	65,7	54,2	11,49	0,64	0,44	-
12.06.2021	0,828	78,08	78,97	76,61	77,89	-1,28	24	0	0	65	54,2	10,76	0,63	0,44	-
13.06.2021	0,815	78,81	79,73	77,3	78,61	-1,31	24	0	0	64,7	54,2	10,53	0,64	0,44	-
14.06.2021	0,888	74,43	75,22	72,97	74,19	-1,22	24	0	0	66	53,9	12,16	0,64	0,44	-
15.06.2021	0,797	71,4	72,19	70,01	71,2	-1,19	24	0	0	65,5	54,2	11,34	0,64	0,44	-
16.06.2021	0,796	71,3	72,09	69,88	71,08	-1,2	24	0	0	65,8	54,4	11,39	0,64	0,44	-
17.06.2021	0,758	66,56	67,29	65,24	66,33	-1,09	24	0	0	66,1	54,5	11,57	0,64	0,44	-
18.06.2021	0,726	62,33	63,01	61,1	62,13	-1,03	24	0	0	66,2	54,4	11,86	0,65	0,44	-
19.06.2021	0,68	58,12	58,76	56,93	57,94	-1,01	24	0	0	66,3	54,4	11,92	0,65	0,44	-
20.06.2021	0,632	56,14	56,78	55,01	56	-0,99	24	0	0	66,2	54,7	11,49	0,66	0,44	-
21.06.2021	0,723	59,94	60,57	58,73	59,74	-1,01	24	0	0	66,7	54,4	12,26	0,66	0,44	-
22.06.2021	0,667	61,39	62,08	60,18	61,2	-1,02	24	0	0	65,9	54,9	11,03	0,66	0,44	-
23.06.2021	0,671	64,92	65,66	63,68	64,75	-1,07	24	0	0	65,4	54,9	10,5	0,65	0,44	-
Итого:	24,986	2167,58	2191,95	2125,24	2162,1	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,986														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 728

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	926,451	38556,5	36130,28	37631,87	35728,02
23.06.2021	951,437	40724,08	38322,23	39757,11	37890,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:59:04