

#134015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 17-19А, Калининград
4317
6639
ВКТ-7
00252003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,512	78,63	78,98	77,15	77,79	-0,64	24	0	0	63,9	57,2	6,63	0,13	0,11	-
25.05.2025	0,536	77,09	77,42	75,63	76,2	-0,57	24	0	0	64,4	57,3	7,08	0,13	0,11	-
26.05.2025	0,553	82,71	83,07	81,17	81,79	-0,62	24	0	0	64,1	57,3	6,78	0,13	0,11	-
27.05.2025	0,513	75,46	75,78	74,02	74,59	-0,57	24	0	0	64,2	57,2	6,92	0,14	0,11	-
28.05.2025	0,534	73,7	74	72,24	72,84	-0,6	24	0	0	64,8	57,5	7,36	0,13	0,11	-
29.05.2025	0,467	82,03	82,44	80,5	81,12	-0,62	24	0	0	63,3	57,5	5,82	0,13	0,11	-
30.05.2025	0,501	76,35	76,69	74,92	75,52	-0,6	24	0	0	64	57,3	6,67	0,13	0,11	-
31.05.2025	0,518	80,39	80,77	78,87	79,51	-0,64	24	0	0	63,9	57,3	6,58	0,14	0,11	-
01.06.2025	0,512	76,55	76,89	75,06	75,71	-0,65	24	0	0	64,5	57,6	6,85	0,13	0,11	-
02.06.2025	0,504	76,84	77,19	75,39	76	-0,61	24	0	0	64,3	57,6	6,71	0,14	0,11	-
03.06.2025	0,539	80,52	80,88	78,96	79,6	-0,64	24	0	0	64,5	57,7	6,84	0,11	0,1	-
04.06.2025	0,118	28,14	28,31	27,73	27,96	-0,23	24	0	1	57,5	53,8	3,7	0,1	0,1	-
05.06.2025	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0	24	0	1	25,5	28,3	-2,8	0,1	0,1	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	24	-2,2	0,1	0,1	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	23,1	-1,88	0,1	0,1	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	22,4	-1,64	0,1	0,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	21,4	-1,69	0,1	0,1	-
10.06.2025	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	1	20,4	18,5	1,82	0,1	0,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	18,5	1,96	0,1	0,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	18,1	1,36	0,1	0,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	17,9	0,85	0,1	0,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,1	0,7	0,1	0,1	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	23	1	1	19,1	18,5	0,62	0,1	0,1	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	18,3	1,48	0,12	0,11	-
17.06.2025	0,236	46,79	47,02	46,08	46,42	-0,34	24	0	1	55,7	50,6	5,1	0,16	0,14	-
18.06.2025	0,497	85,78	86,26	84,21	84,96	-0,75	24	0	0	63	57	5,94	0,16	0,13	-
19.06.2025	0,438	76,11	76,59	74,71	75,42	-0,71	24	0	0	63,1	57,2	5,86	0,16	0,12	-
20.06.2025	0,429	73,85	74,29	72,47	73,17	-0,7	24	0	0	63,3	57,3	5,92	0,16	0,12	-
21.06.2025	0,461	70,93	71,33	69,6	70,24	-0,64	24	0	0	64	57,4	6,61	0,15	0,12	-
22.06.2025	0,454	74,42	74,83	73,02	73,64	-0,62	24	0	0	63,8	57,6	6,23	0,15	0,12	-
23.06.2025	0,459	74,07	74,48	72,67	73,33	-0,66	24	0	0	64	57,6	6,33	0,15	0,11	-
Итого:	8,781	1390,77	1397,63	1364,81	1376,22	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,781														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	470,398	23894,56	23796,75	23342,8	23494,28
23.06.2025	479,179	25285,33	25194,38	24707,61	24870,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 14:01:08