

#18470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,628	60,6	61,3	59,42	60,42	-1	24	0	0	65,7	55,1	10,57	0,65	0,44	-
25.06.2021	0,709	66,33	67,06	65,02	66,1	-1,08	24	0	0	65,8	54,9	10,92	0,65	0,44	-
26.06.2021	0,693	65,63	66,38	64,34	65,46	-1,12	24	0	0	65,6	54,9	10,72	0,65	0,44	-
27.06.2021	0,701	67,22	67,97	65,93	67,01	-1,08	24	0	0	65,6	55	10,6	0,66	0,44	-
28.06.2021	0,69	63,39	64,1	62,16	63,21	-1,05	24	0	0	65,8	54,7	11,08	0,65	0,44	-
29.06.2021	0,7	62,76	63,43	61,53	62,53	-1	24	0	0	66	54,7	11,35	0,66	0,44	-
30.06.2021	0,647	58,88	59,54	57,71	58,71	-1	24	0	0	65,9	54,8	11,18	0,65	0,44	-
01.07.2021	0,647	58,98	59,63	57,82	58,79	-0,97	24	0	0	65,9	54,8	11,11	0,65	0,44	-
02.07.2021	0,693	68	68,76	66,68	67,8	-1,12	24	0	0	65,3	54,9	10,35	0,66	0,44	-
03.07.2021	0,608	57,62	58,27	56,49	57,45	-0,96	24	0	0	65,5	54,8	10,71	0,66	0,44	-
04.07.2021	0,699	60,51	61,17	59,32	60,29	-0,97	24	0	0	66,2	54,4	11,74	0,66	0,44	-
05.07.2021	0,696	60,92	61,57	59,71	60,7	-0,99	24	0	0	66,2	54,5	11,61	0,66	0,44	-
06.07.2021	0,665	59,61	60,24	58,46	59,38	-0,92	24	0	0	66	54,6	11,38	0,43	0,31	-
07.07.2021	0,152	26,14	26,37	25,79	26,12	-0,33	24	0	1	56,7	51,4	5,26	0,35	0,28	-
08.07.2021	-0,007	8,64	8,57	8,64	8,57	0,07	24	0	1	32,6	35,6	-3	0,38	0,31	-
09.07.2021	0	1,16	1,06	1,16	1,06	0,1	24	0	1	27,7	29,7	-1,99	0,39	0,32	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,8	24,6	4,25	0,39	0,32	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,4	24,3	3,1	0,4	0,33	-
12.07.2021	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	1	25,9	25,6	0,35	0,42	0,35	-
13.07.2021	0	0,22	0,21	0,22	0,21	0,01	24	0	1	26,4	26,6	-0,16	0,41	0,34	-
14.07.2021	0	0,53	0,43	0,53	0,43	0,1	24	0	1	26,4	26,4	0,06	0,44	0,36	-
15.07.2021	0	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01	24	0	1	28,7	24,3	4,36	0,44	0,36	-
16.07.2021	0	1,39	1,67	1,39	1,67	-0,28	24	0	1	28,3	24,6	3,64	0,44	0,36	-
17.07.2021	0	0,92	1,18	0,92	1,18	-0,26	24	0	1	27,5	24,8	2,72	0,43	0,36	-
18.07.2021	0	0,55	0,85	0,55	0,85	-0,3	24	0	1	27,3	24,8	2,53	0,49	0,41	-
19.07.2021	0	0,69	1,14	0,69	1,14	-0,45	23	1	1	26,2	24	2,27	0,57	0,47	-
20.07.2021	0,16	43,78	44,58	43,54	44,39	-0,85	24	0	1	34	30,3	3,7	0,65	0,44	-
21.07.2021	0,798	98,6	99,75	96,94	98,44	-1,5	24	0	0	60,4	52,1	8,22	0,66	0,44	-
22.07.2021	0,627	60,21	60,87	59,07	60,04	-0,97	24	0	0	64,7	54,2	10,56	0,66	0,44	-
23.07.2021	0,672	61,65	62,31	60,46	61,46	-1	24	0	0	65,1	54,1	11,01	0,66	0,44	-
Итого:	11,178	1114,96	1128,45	1094,52	1113,45	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,178														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	951,437	40724,08	38322,23	39757,11	37890,12
23.07.2021	962,615	41839,04	39450,68	40851,63	39003,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 13:00:23