

#142461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,449	76,48	76,91	75,06	75,72	-0,66	24	0	0	63,6	57,6	5,99	0,14	0,11	-
25.06.2025	0,455	86,01	86,54	84,45	85,19	-0,74	24	0	0	62,8	57,4	5,37	0,14	0,11	-
26.06.2025	0,444	69,53	69,91	68,19	68,83	-0,64	24	0	0	64,3	57,8	6,5	0,14	0,11	-
27.06.2025	0,431	72,86	73,27	71,52	72,16	-0,64	24	0	0	63,5	57,5	6,03	0,14	0,11	-
28.06.2025	0,427	71,23	71,65	69,89	70,52	-0,63	24	0	0	63,7	57,6	6,12	0,14	0,11	-
29.06.2025	0,462	78,82	79,27	77,37	78,02	-0,65	24	0	0	63,6	57,6	6	0,14	0,11	-
30.06.2025	0,458	77,92	78,36	76,48	77,14	-0,66	24	0	0	63,6	57,6	6,01	0,14	0,11	-
01.07.2025	0,442	68,23	68,59	66,92	67,51	-0,59	24	0	0	64,3	57,7	6,63	0,14	0,11	-
02.07.2025	0,417	62,28	62,62	61,09	61,64	-0,55	24	0	0	64,5	57,6	6,82	0,14	0,11	-
03.07.2025	0,421	69,02	69,4	67,71	68,32	-0,61	24	0	0	64,1	57,9	6,23	0,13	0,11	-
04.07.2025	0,407	68,78	69,18	67,48	68,1	-0,62	24	0	0	63,6	57,6	6,04	0,14	0,11	-
05.07.2025	0,379	64,91	65,29	63,69	64,27	-0,58	24	0	0	63,8	57,8	5,98	0,14	0,11	-
06.07.2025	0,437	66,32	66,68	65,08	65,63	-0,55	24	0	0	64,5	57,8	6,71	0,14	0,11	-
07.07.2025	0,405	63,88	64,22	62,66	63,25	-0,59	24	0	0	64,2	57,8	6,47	0,14	0,11	-
08.07.2025	0,407	66,87	67,25	65,61	66,19	-0,58	24	0	0	64,1	57,9	6,21	0,13	0,11	-
09.07.2025	0,417	72,52	72,94	71,18	71,78	-0,6	24	0	0	63,5	57,6	5,86	0,13	0,1	-
10.07.2025	0,393	77,32	77,8	75,92	76,59	-0,67	24	0	0	62,6	57,4	5,21	0,13	0,11	-
11.07.2025	0,372	71,2	71,64	69,91	70,53	-0,62	24	0	0	63	57,6	5,32	0,13	0,11	-
12.07.2025	0,381	64,44	64,81	63,22	63,8	-0,58	24	0	0	63,8	57,8	6,02	0,13	0,11	-
13.07.2025	0,442	68,19	68,54	66,88	67,45	-0,57	24	0	0	64,5	57,9	6,59	0,13	0,11	-
14.07.2025	0,405	63,6	63,96	62,41	62,98	-0,57	24	0	0	64,1	57,6	6,48	0,13	0,11	-
15.07.2025	0,387	63,58	63,94	62,37	62,94	-0,57	24	0	0	63,9	57,8	6,17	0,13	0,11	-
16.07.2025	0,388	65,27	65,65	64,07	64,64	-0,57	24	0	0	63,6	57,5	6,06	0,14	0,11	-
17.07.2025	0,357	57,45	57,77	56,35	56,86	-0,51	22	2	1	64,2	57,8	6,37	0,13	0,11	-
18.07.2025	0,377	66,91	67,3	65,68	66,27	-0,59	24	0	0	63,4	57,6	5,74	0,13	0,11	-
19.07.2025	0,393	65,25	65,62	64,05	64,6	-0,55	24	0	0	63,8	57,7	6,13	0,13	0,11	-
20.07.2025	0,394	64,85	65,22	63,64	64,19	-0,55	24	0	0	63,9	57,8	6,19	0,14	0,11	-
21.07.2025	0,38	61,4	61,75	60,21	60,79	-0,58	24	0	0	64,3	58	6,32	0,14	0,11	-
22.07.2025	0,366	65,02	65,39	63,81	64,38	-0,57	24	0	0	63,3	57,5	5,74	0,14	0,11	-
23.07.2025	0,384	62,47	62,83	61,27	61,86	-0,59	24	0	0	64	57,7	6,28	0,13	0,11	-
Итого:	12,277	2052,61	2064,3	2014,17	2032,15	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,277														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	479,179	25285,33	25194,38	24707,61	24870,5
23.07.2025	491,456	27337,94	27258,68	26721,78	26902,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:09:16