

# #18469#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6639  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,633	58,64	59,27	57,52	58,48	-0,96	24	0	0	65,1	54,2	10,97	0,65	0,44	-
25.07.2021	0,643	56,61	57,2	55,51	56,4	-0,89	24	0	0	65,6	54	11,57	0,65	0,44	-
26.07.2021	0,602	56,32	56,92	55,21	56,13	-0,92	24	0	0	65,5	54,6	10,86	0,66	0,44	-
27.07.2021	0,624	56,83	57,43	55,7	56,62	-0,92	24	0	0	65,5	54,4	11,15	0,66	0,44	-
28.07.2021	0,591	54,55	55,15	53,5	54,39	-0,89	24	0	0	65,5	54,5	11	0,66	0,44	-
29.07.2021	0,604	56,14	56,75	55,05	55,95	-0,9	24	0	0	65,5	54,6	10,93	0,65	0,44	-
30.07.2021	0,615	60,24	60,9	59,1	60,06	-0,96	24	0	0	65	54,6	10,4	0,66	0,44	-
31.07.2021	0,579	58,79	59,46	57,69	58,62	-0,93	24	0	0	64,8	54,8	10	0,65	0,44	-
01.08.2021	0,678	63,04	63,71	61,81	62,82	-1,01	24	0	0	65,4	54,4	10,95	0,65	0,44	-
02.08.2021	0,678	68,22	68,98	66,9	68	-1,1	24	0	0	64,8	54,7	10,11	0,65	0,44	-
03.08.2021	0,619	65,17	65,9	63,93	64,96	-1,03	24	0	0	64,5	54,9	9,63	0,65	0,44	-
04.08.2021	0,666	62,48	63,16	61,29	62,28	-0,99	24	0	0	65,2	54,4	10,83	0,65	0,44	-
05.08.2021	0,667	62,81	63,5	61,59	62,6	-1,01	24	0	0	65,4	54,6	10,8	0,64	0,44	-
06.08.2021	0,716	78,37	79,29	76,9	78,16	-1,26	24	0	0	64	54,8	9,27	0,65	0,44	-
07.08.2021	0,768	74,38	75,19	72,96	74,15	-1,19	24	0	0	64,9	54,4	10,5	0,66	0,44	-
08.08.2021	0,705	68,4	69,15	67,09	68,19	-1,1	24	0	0	65	54,5	10,5	0,67	0,44	-
09.08.2021	0,67	64,56	65,27	63,31	64,37	-1,06	24	0	0	65,2	54,7	10,55	0,67	0,44	-
10.08.2021	0,647	61,58	62,26	60,39	61,42	-1,03	24	0	0	65	54,4	10,68	0,67	0,44	-
11.08.2021	0,735	67,89	68,62	66,56	67,67	-1,11	24	0	0	65,3	54,3	11	0,67	0,44	-
12.08.2021	0,659	63,51	64,21	62,28	63,31	-1,03	24	0	0	65	54,5	10,58	0,66	0,44	-
13.08.2021	0,596	53,56	54,14	52,52	53,4	-0,88	21	3	1	65,7	54,4	11,29	0,66	0,44	-
14.08.2021	0,704	64,41	65,09	63,13	64,2	-1,07	24	0	0	65,5	54,4	11,15	0,66	0,44	-
15.08.2021	0,683	63,01	63,68	61,79	62,77	-0,98	24	0	0	65,3	54,3	11,04	0,66	0,44	-
16.08.2021	0,637	61,37	62,04	60,2	61,2	-1	24	0	0	65,1	54,6	10,55	0,65	0,44	-
17.08.2021	0,698	69,46	70,23	68,13	69,26	-1,13	24	0	0	64,8	54,6	10,22	0,65	0,44	-
18.08.2021	0,696	68,42	69,17	67,11	68,23	-1,12	24	0	0	64,8	54,4	10,36	0,66	0,44	-
19.08.2021	0,696	68,2	68,94	66,9	67,95	-1,05	24	0	0	65	54,6	10,39	0,65	0,44	-
20.08.2021	0,722	66,79	67,51	65,49	66,58	-1,09	24	0	0	65,2	54,2	11	0,65	0,44	-
21.08.2021	0,704	66,47	67,19	65,22	66,24	-1,02	24	0	0	65,2	54,4	10,77	0,66	0,44	-
22.08.2021	0,772	67,67	68,37	66,35	67,44	-1,09	24	0	0	65,7	54,1	11,58	0,66	0,45	-
23.08.2021	0,791	71,17	71,92	69,78	70,91	-1,13	24	0	0	65,3	54	11,29	0,66	0,45	-
Итого:	20,798	1979,06	2000,6	1940,91	1972,76	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,798														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	962,615	41839,04	39450,68	40851,63	39003,57
23.08.2021	983,413	43818,1	41451,28	42792,54	40976,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2021 7:25:07