

#18452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,528	44,82	44,61	43,93	43,99	-0,06	24	0	0	65,8	53,8	12,01	0,75	0,46	-
25.07.2022	0,488	40,05	39,86	39,26	39,3	-0,04	24	0	0	66,3	53,9	12,4	0,74	0,46	-
26.07.2022	0,535	43,36	43,15	42,48	42,55	-0,07	24	0	0	66,4	53,9	12,56	0,74	0,46	-
27.07.2022	0,495	43,75	43,56	42,88	42,94	-0,06	24	0	0	65,8	54,2	11,52	0,73	0,46	-
28.07.2022	0,5	47,5	47,32	46,61	46,66	-0,05	24	0	0	65,2	54,5	10,69	0,74	0,46	-
29.07.2022	0,527	45,21	45	44,33	44,36	-0,03	24	0	0	65,9	54	11,92	0,74	0,46	-
30.07.2022	0,537	44,95	44,76	44,08	44,15	-0,07	24	0	0	66,2	54,2	12,09	0,74	0,46	-
31.07.2022	0,517	45,27	45,09	44,39	44,45	-0,06	24	0	0	65,8	54,1	11,63	0,75	0,46	-
01.08.2022	0,503	43,39	43,18	42,56	42,57	-0,01	24	0	0	66	54,2	11,77	0,75	0,46	-
02.08.2022	0,553	45,21	44,98	44,33	44,35	-0,02	24	0	0	66,5	54	12,47	0,75	0,46	-
03.08.2022	0,479	39,2	38,99	38,41	38,47	-0,06	24	0	0	66,5	54	12,42	0,75	0,46	-
04.08.2022	0,45	36,29	36,11	35,55	35,64	-0,09	24	0	0	66,6	54	12,62	0,75	0,46	-
05.08.2022	0,449	37,72	37,54	36,98	37,02	-0,04	24	0	0	66,4	54,3	12,11	0,75	0,46	-
06.08.2022	0,459	41,88	41,71	41,05	41,15	-0,1	24	0	0	65,4	54,4	11,04	0,74	0,46	-
07.08.2022	0,5	43,44	43,24	42,6	42,65	-0,05	24	0	0	65,9	54,2	11,72	0,75	0,46	-
08.08.2022	0,501	43,01	42,82	42,18	42,24	-0,06	24	0	0	65,9	54,1	11,83	0,74	0,46	-
09.08.2022	0,507	43,1	42,9	42,24	42,31	-0,07	24	0	0	66	54	12	0,74	0,46	-
10.08.2022	0,467	40,03	39,84	39,27	39,31	-0,04	24	0	0	66	54,2	11,83	0,75	0,46	-
11.08.2022	0,483	39,87	39,68	39,09	39,13	-0,04	24	0	0	66,1	53,8	12,33	0,75	0,46	-
12.08.2022	0,457	36,84	36,66	36,12	36,19	-0,07	24	0	0	66,4	53,8	12,58	0,74	0,46	-
13.08.2022	0,504	39,69	39,48	38,88	38,95	-0,07	24	0	0	66,6	53,6	12,94	0,74	0,46	-
14.08.2022	0,485	38,67	38,47	37,91	37,96	-0,05	24	0	0	66,5	53,7	12,77	0,75	0,46	-
15.08.2022	0,453	36,3	36,11	35,57	35,63	-0,06	24	0	0	66,4	53,8	12,59	0,76	0,46	-
16.08.2022	0,427	34,14	33,97	33,43	33,52	-0,09	24	0	0	66,3	53,6	12,74	0,75	0,46	-
17.08.2022	0,41	33,73	33,56	33,03	33,12	-0,09	24	0	0	66,4	54,1	12,32	0,75	0,46	-
18.08.2022	0,418	34,31	34,15	33,64	33,69	-0,05	24	0	0	66,3	53,9	12,38	0,76	0,46	-
19.08.2022	0,385	32,99	32,83	32,29	32,39	-0,1	24	0	0	66	54	11,94	0,75	0,46	-
20.08.2022	0,432	38,35	38,18	37,59	37,66	-0,07	24	0	0	65,6	54,1	11,44	0,74	0,46	-
21.08.2022	0,447	38,59	38,42	37,84	37,89	-0,05	24	0	0	65,8	54	11,82	0,74	0,46	-
22.08.2022	0,454	41,74	41,57	40,95	41,01	-0,06	24	0	0	65,3	54,2	11,05	0,75	0,46	-
23.08.2022	0,428	36,8	36,62	36,06	36,1	-0,04	24	0	0	65,8	54	11,81	0,76	0,46	-
Итого:	14,778	1250,2	1244,36	1225,53	1227,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,778														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1748,305	75974,91	73514,72	74185,82	72681,09
23.08.2022	1763,083	77225,11	74759,08	75411,35	73908,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:34:58