

#145331#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,388	66,18	66,57	64,94	65,55	-0,61	24	0	0	63,6	57,7	5,98	0,13	0,11	-
25.07.2025	0,375	60,69	61,04	59,54	60,1	-0,56	24	0	0	64	57,7	6,28	0,13	0,11	-
26.07.2025	0,391	61,77	62,11	60,57	61,12	-0,55	24	0	0	64,1	57,7	6,44	0,13	0,11	-
27.07.2025	0,366	60,31	60,66	59,16	59,71	-0,55	24	0	0	63,9	57,7	6,2	0,13	0,11	-
28.07.2025	0,377	69,13	69,55	67,87	68,46	-0,59	24	0	0	63,1	57,6	5,52	0,13	0,11	-
29.07.2025	0,353	63,71	64,08	62,53	63,11	-0,58	24	0	0	63,3	57,7	5,64	0,13	0,11	-
30.07.2025	0,391	64,39	64,76	63,2	63,78	-0,58	24	0	0	63,9	57,6	6,25	0,13	0,11	-
31.07.2025	0,371	60,34	60,69	59,18	59,75	-0,57	24	0	0	64	57,8	6,24	0,14	0,11	-
01.08.2025	0,369	62,93	63,29	61,77	62,31	-0,54	24	0	0	63,8	57,8	6	0,14	0,11	-
02.08.2025	0,385	62,08	62,43	60,88	61,44	-0,56	24	0	0	64,1	57,7	6,36	0,13	0,11	-
03.08.2025	0,387	65,73	66,12	64,52	65,1	-0,58	24	0	0	63,3	57,3	6	0,14	0,11	-
04.08.2025	0,375	62,75	63,12	61,6	62,15	-0,55	24	0	0	63,7	57,5	6,16	0,13	0,11	-
05.08.2025	0,375	65,35	65,73	64,1	64,71	-0,61	24	0	0	63,5	57,7	5,81	0,13	0,11	-
06.08.2025	0,409	70,22	70,63	68,92	69,55	-0,63	24	0	0	63,4	57,4	5,93	0,13	0,11	-
07.08.2025	0,377	62,96	63,32	61,76	62,32	-0,56	24	0	0	63,6	57,6	6,08	0,14	0,11	-
08.08.2025	0,397	63,39	63,74	62,17	62,77	-0,6	24	0	0	64	57,6	6,36	0,14	0,11	-
09.08.2025	0,405	63,76	64,1	62,56	63,12	-0,56	24	0	0	64	57,6	6,47	0,13	0,11	-
10.08.2025	0,395	69,12	69,52	67,81	68,44	-0,63	24	0	0	63,5	57,6	5,82	0,14	0,11	-
11.08.2025	0,382	65,33	65,7	64,13	64,69	-0,56	24	0	0	63,4	57,5	5,97	0,14	0,11	-
12.08.2025	0,359	59,08	59,41	57,99	58,51	-0,52	24	0	0	63,4	57,2	6,2	0,14	0,11	-
13.08.2025	0,389	59,45	59,77	58,31	58,85	-0,54	24	0	0	64,3	57,7	6,62	0,14	0,11	-
14.08.2025	0,389	60,53	60,86	59,38	59,92	-0,54	24	0	0	64,2	57,7	6,48	0,14	0,11	-
15.08.2025	0,341	56,69	57	55,61	56,14	-0,53	24	0	0	63,6	57,5	6,12	0,14	0,11	-
16.08.2025	0,359	64,33	64,7	63,15	63,68	-0,53	24	0	0	63,2	57,4	5,7	0,14	0,11	-
17.08.2025	0,379	69,35	69,77	68,07	68,7	-0,63	24	0	0	62,9	57,3	5,57	0,14	0,11	-
18.08.2025	0,385	68,67	69,07	67,39	68	-0,61	24	0	0	63,1	57,4	5,69	0,14	0,11	-
19.08.2025	0,384	63,66	64,01	62,48	63,02	-0,54	24	0	0	63,6	57,4	6,18	0,14	0,11	-
20.08.2025	0,378	68,3	68,72	67,04	67,65	-0,61	24	0	0	62,8	57,2	5,65	0,14	0,11	-
21.08.2025	0,368	61,23	61,57	60,12	60,64	-0,52	24	0	0	63,5	57,4	6,13	0,14	0,11	-
22.08.2025	0,393	68,06	68,45	66,82	67,4	-0,58	24	0	0	63,2	57,4	5,86	0,14	0,11	-
23.08.2025	0,395	79,66	80,15	78,21	78,94	-0,73	24	0	0	62,3	57,2	5,06	0,14	0,11	-
Итого:	11,787	1999,15	2010,64	1961,78	1979,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,787														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	491,456	27337,94	27258,68	26721,78	26902,65
23.08.2025	503,243	29337,09	29269,32	28683,56	28882,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:57:12