

#18472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,722	69,7	70,49	68,36	69,51	-1,15	24	0	0	64,9	54,3	10,52	0,65	0,45	-
25.08.2021	0,672	57,75	58,35	56,61	57,55	-0,94	24	0	0	65,8	54	11,84	0,64	0,45	-
26.08.2021	0,686	59,9	60,54	58,74	59,71	-0,97	24	0	0	65,7	54,1	11,62	0,66	0,45	-
27.08.2021	0,807	66,99	67,66	65,65	66,76	-1,11	24	0	0	66,1	53,9	12,21	0,67	0,45	-
28.08.2021	0,731	63,12	63,78	61,88	62,92	-1,04	24	0	0	65,8	54	11,75	0,66	0,45	-
29.08.2021	0,75	67,28	67,99	65,96	67,06	-1,1	24	0	0	65,4	54,2	11,3	0,66	0,45	-
30.08.2021	0,781	67,27	67,96	65,95	67,05	-1,1	24	0	0	65,7	53,9	11,8	0,66	0,45	-
31.08.2021	0,821	76,32	77,14	74,85	76,03	-1,18	24	0	0	65,2	54,3	10,92	0,67	0,45	-
01.09.2021	0,776	68,8	69,53	67,48	68,61	-1,13	24	0	0	65,3	53,8	11,49	0,67	0,45	-
02.09.2021	0,804	69,02	69,75	67,68	68,79	-1,11	24	0	0	65,6	53,8	11,81	0,67	0,45	-
03.09.2021	0,744	65,08	65,76	63,81	64,87	-1,06	24	0	0	65,6	54	11,64	0,66	0,45	-
04.09.2021	0,79	65,08	65,75	63,81	64,86	-1,05	23	1	1	66	53,7	12,3	0,66	0,45	-
05.09.2021	0,775	65,08	65,74	63,81	64,84	-1,03	24	0	0	66	53,9	12,12	0,67	0,45	-
06.09.2021	0,792	64,55	65,21	63,25	64,35	-1,1	24	0	0	66	53,5	12,5	0,67	0,45	-
07.09.2021	0,738	60,69	59,21	59,49	58,4	1,09	24	0	1	66,2	53,9	12,35	0,67	0,45	-
08.09.2021	0,793	62,98	63,6	61,73	62,76	-1,03	24	0	0	66,4	53,6	12,78	0,67	0,45	-
09.09.2021	0,741	58,43	59,01	57,27	58,22	-0,95	24	0	0	66,3	53,3	12,94	0,67	0,44	-
10.09.2021	0,733	57,79	58,37	56,66	57,61	-0,95	24	0	0	66,4	53,5	12,91	0,67	0,44	-
11.09.2021	0,738	57,62	58,18	56,47	57,42	-0,95	24	0	0	66,4	53,4	13,02	0,67	0,45	-
12.09.2021	0,732	58,73	59,31	57,55	58,52	-0,97	24	0	0	66,4	53,7	12,71	0,67	0,44	-
13.09.2021	0,784	63,91	64,55	62,66	63,71	-1,05	24	0	0	66	53,5	12,49	0,68	0,45	-
14.09.2021	0,687	58,29	58,89	57,15	58,12	-0,97	24	0	0	65,7	53,7	12,02	0,67	0,45	-
15.09.2021	0,792	61,76	62,36	60,53	61,54	-1,01	24	0	0	66,4	53,3	13,05	0,67	0,45	-
16.09.2021	0,772	63,66	64,3	62,44	63,44	-1	24	0	0	65,8	53,4	12,34	0,67	0,45	-
17.09.2021	0,803	64,99	65,64	63,7	64,74	-1,04	24	0	0	66,1	53,6	12,58	0,67	0,45	-
18.09.2021	0,852	72,59	73,34	71,18	72,36	-1,18	24	0	0	65,6	53,6	11,94	0,66	0,45	-
19.09.2021	0,829	72,43	73,18	71,02	72,21	-1,19	24	0	0	65,4	53,7	11,64	0,67	0,45	-
20.09.2021	0,784	69,17	69,9	67,83	68,95	-1,12	24	0	0	65,4	53,8	11,51	0,67	0,45	-
21.09.2021	0,881	71,86	72,57	70,44	71,61	-1,17	24	0	0	66	53,4	12,5	0,56	0,44	-
22.09.2021	0,655	73,65	74,52	72,56	73,74	-1,18	24	0	0	55,7	46,7	9,02	0,66	0,49	-
23.09.2021	0,804	93,28	94,35	91,81	93,25	-1,44	24	0	0	57,8	49,1	8,75	0,66	0,45	-
Итого:	23,769	2047,77	2066,93	2008,33	2039,51	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,769														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	983,413	43818,1	41451,28	42792,54	40976,33
23.09.2021	1007,182	45865,87	43518,21	44800,87	43015,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:03:33