

#35427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,463	42,12	41,96	41,25	41,33	-0,08	24	0	0	68,5	57,4	11,11	0,8	0,48	-
25.08.2023	0,487	42,55	42,38	41,65	41,74	-0,09	24	0	0	69,2	57,5	11,71	0,8	0,48	-
26.08.2023	0,475	41,59	41,41	40,71	40,78	-0,07	24	0	0	69,1	57,6	11,56	0,8	0,48	-
27.08.2023	0,501	44,99	44,83	44,06	44,13	-0,07	24	0	0	68,7	57,5	11,25	0,8	0,48	-
28.08.2023	0,519	52,75	52,59	51,69	51,78	-0,09	24	0	0	67,2	57,2	10,02	0,79	0,48	-
29.08.2023	0,517	51,44	51,29	50,38	50,5	-0,12	24	0	0	67,4	57,2	10,19	0,79	0,48	-
30.08.2023	0,485	45,71	45,54	44,74	44,85	-0,11	24	0	0	68	57,2	10,77	0,78	0,48	-
31.08.2023	0,546	53,06	52,9	51,98	52,07	-0,09	24	0	0	67,6	57,2	10,46	0,78	0,48	-
01.09.2023	0,536	50,85	50,69	49,82	49,91	-0,09	24	0	0	67,6	56,9	10,68	0,78	0,48	-
02.09.2023	0,523	47,94	47,79	46,91	47,08	-0,17	24	0	0	68,2	57,1	11,07	0,78	0,48	-
03.09.2023	0,551	49,25	49,1	48,21	48,36	-0,15	24	0	0	68,7	57,2	11,46	0,77	0,48	-
04.09.2023	0,515	47,41	47,25	46,45	46,53	-0,08	24	0	0	67,9	56,9	11	0,79	0,48	-
05.09.2023	0,505	44,32	44,16	43,38	43,48	-0,1	24	0	0	68,9	57,3	11,63	0,79	0,48	-
06.09.2023	0,525	45,74	45,57	44,77	44,88	-0,11	24	0	0	69	57,2	11,72	0,79	0,48	-
07.09.2023	0,515	46,31	46,14	45,34	45,43	-0,09	24	0	0	68,8	57,5	11,37	0,79	0,48	-
08.09.2023	0,505	44,05	43,88	43,14	43,21	-0,07	24	0	0	69	57,4	11,66	0,78	0,48	-
09.09.2023	0,511	44,26	44,1	43,33	43,43	-0,1	24	0	0	69	57,2	11,74	0,78	0,48	-
10.09.2023	0,563	47,9	47,73	46,89	47	-0,11	24	0	0	69,4	57,4	11,93	0,79	0,48	-
11.09.2023	0,533	45,67	45,5	44,69	44,82	-0,13	24	0	0	69,2	57,4	11,88	0,79	0,48	-
12.09.2023	0,484	42,44	42,29	41,55	41,64	-0,09	24	0	0	69	57,4	11,6	0,79	0,48	-
13.09.2023	0,501	43,37	43,22	42,44	42,57	-0,13	24	0	0	69,1	57,3	11,79	0,79	0,48	-
14.09.2023	0,484	46,19	46,05	45,26	45,33	-0,07	24	0	0	67,8	57,1	10,7	0,74	0,5	-
15.09.2023	0,482	39,54	39,39	38,72	38,79	-0,07	24	0	0	69,9	57,5	12,38	0,73	0,5	-
16.09.2023	0,529	41,69	41,51	40,79	40,85	-0,06	24	0	0	70,5	57,5	12,99	0,73	0,5	-
17.09.2023	0,519	40,61	40,46	39,7	39,84	-0,14	24	0	0	70,7	57,6	13,06	0,74	0,5	-
18.09.2023	0,471	37,72	37,55	36,9	36,97	-0,07	24	0	0	70,3	57,5	12,73	0,74	0,5	-
19.09.2023	0,473	38,27	36,86	37,41	36,28	1,13	24	0	1	70,3	57,7	12,58	0,74	0,5	-
20.09.2023	0,501	40,2	40,01	39,31	39,38	-0,07	24	0	0	70,6	57,9	12,71	0,74	0,5	-
21.09.2023	0,498	38,78	38,58	37,92	38	-0,08	24	0	0	70,8	57,8	13,09	0,74	0,5	-
22.09.2023	0,471	37,5	37,31	36,66	36,71	-0,05	24	0	0	70,6	57,8	12,85	0,74	0,5	-
23.09.2023	0,493	40,1	39,92	39,21	39,28	-0,07	24	0	0	70,2	57,6	12,57	0,74	0,5	-
Итого:	15,681	1374,32	1367,96	1345,26	1346,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,681														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2364,615	103210,14	100483	100784,7	99339,54
23.09.2023	2380,296	104584,46	101850,96	102129,96	100686,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:53:10