

#148740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 17-19А, Калининград

4317

6639

ВКТ-7

00252003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,441	82,68	83,17	81,17	81,91	-0,74	24	0	0	62,6	57,2	5,44	0,13	0,12	-
25.08.2025	0,062	20,6	20,75	20,34	20,51	-0,17	21	3	1	51,7	48,9	2,73	0,1	0,1	-
26.08.2025	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	1	24,4	20,9	3,53	0,1	0,11	-
27.08.2025	0	0,77	0,78	0,77	0,78	-0,01	24	0	1	20,6	20,3	0,26	0,1	0,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	22,2	-0,74	0,1	0,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	20,9	1,34	0,1	0,1	-
30.08.2025	0,058	18,71	18,83	18,5	18,64	-0,14	24	0	1	47,2	44,2	3,05	0,15	0,13	-
31.08.2025	0,44	87,18	87,7	85,62	86,36	-0,74	24	0	0	62,3	57,2	5,15	0,14	0,12	-
01.09.2025	0,38	62,65	63,01	61,47	62,04	-0,57	24	0	0	63,4	57,2	6,2	0,14	0,12	-
02.09.2025	0,412	65,9	66,26	64,66	65,21	-0,55	24	0	0	63,6	57,2	6,37	0,14	0,11	-
03.09.2025	0,423	68,84	69,2	67,56	68,13	-0,57	24	0	0	63,7	57,4	6,25	0,14	0,11	-
04.09.2025	0,416	65,26	65,61	64,03	64,58	-0,55	24	0	0	64	57,4	6,57	0,14	0,11	-
05.09.2025	0,379	63,7	64,04	62,52	63,05	-0,53	24	0	0	63,6	57,4	6,1	0,14	0,11	-
06.09.2025	0,419	68,76	69,14	67,48	68,1	-0,62	24	0	0	63,6	57,4	6,21	0,14	0,11	-
07.09.2025	0,426	71,31	71,68	69,98	70,56	-0,58	24	0	0	63,7	57,6	6,06	0,14	0,11	-
08.09.2025	0,389	63,27	63,61	62,07	62,62	-0,55	24	0	0	63,9	57,6	6,32	0,14	0,11	-
09.09.2025	0,4	65,04	65,38	63,82	64,36	-0,54	24	0	0	63,9	57,6	6,3	0,14	0,11	-
10.09.2025	0,427	66,06	66,4	64,81	65,38	-0,57	24	0	0	64	57,5	6,55	0,14	0,11	-
11.09.2025	0,383	70,23	70,64	68,95	69,54	-0,59	24	0	0	63	57,5	5,58	0,14	0,11	-
12.09.2025	0,371	60,41	60,73	59,27	59,79	-0,52	24	0	0	63,7	57,4	6,27	0,14	0,11	-
13.09.2025	0,405	67,48	67,84	66,21	66,79	-0,58	24	0	0	63,5	57,4	6,1	0,14	0,11	-
14.09.2025	0,444	72,77	73,16	71,4	72,04	-0,64	24	0	0	63,6	57,4	6,19	0,14	0,11	-
15.09.2025	0,424	67,07	67,42	65,8	66,38	-0,58	24	0	0	63,9	57,4	6,45	0,14	0,11	-
16.09.2025	0,381	63,25	63,61	62,11	62,63	-0,52	24	0	0	63,7	57,5	6,17	0,14	0,11	-
17.09.2025	0,408	67,83	68,2	66,57	67,13	-0,56	24	0	0	63,6	57,5	6,11	0,14	0,11	-
18.09.2025	0,409	74,91	75,34	73,55	74,17	-0,62	24	0	0	63	57,4	5,53	0,14	0,11	-
19.09.2025	0,414	72,58	72,98	71,25	71,86	-0,61	24	0	0	63,4	57,6	5,81	0,14	0,11	-
20.09.2025	0,421	67,06	67,4	65,8	66,35	-0,55	24	0	0	64,1	57,7	6,43	0,14	0,11	-
21.09.2025	0,427	66,4	66,75	65,11	65,68	-0,57	24	0	0	64,4	57,9	6,55	0,14	0,11	-
22.09.2025	0,387	65,36	65,72	64,14	64,71	-0,57	24	0	0	63,3	57,3	6,04	0,14	0,11	-
23.09.2025	0,432	72,73	73,13	71,38	71,98	-0,6	24	0	0	63,6	57,5	6,05	0,14	0,11	-
Итого:	10,378	1758,83	1768,51	1726,36	1741,31	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,378														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	503,243	29337,09	29269,32	28683,56	28882,28
23.09.2025	513,621	31095,92	31037,83	30409,92	30623,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 15:13:58