

#18462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя	Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента	4317
Порядковый номер	6639
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00252003
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,849	84,62	85,53	83,02	84,35	-1,33	24	0	0	64,3	54,1	10,19	0,66	0,45	-
25.09.2021	0,956	83,6	84,44	81,98	83,31	-1,33	24	0	0	65,3	53,7	11,59	0,66	0,45	-
26.09.2021	0,893	73,95	74,67	72,5	73,69	-1,19	24	0	0	65,7	53,4	12,29	0,66	0,45	-
27.09.2021	0,86	73,4	74,17	71,98	73,17	-1,19	24	0	0	65,2	53,3	11,92	0,66	0,45	-
28.09.2021	0,834	70,52	71,23	69,16	70,31	-1,15	24	0	0	65,5	53,5	12,03	0,65	0,45	-
29.09.2021	0,878	72,16	72,88	70,75	71,91	-1,16	24	0	0	65,7	53,3	12,37	0,65	0,45	-
30.09.2021	1,487	84,92	85,12	83,21	84,15	-0,94	24	0	1	66,6	48,8	17,78	0,68	0,46	-
Итого:	6,757	543,17	548,04	532,6	540,89	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,757														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1007,182	45865,87	43518,21	44800,87	43015,84
30.09.2021	1013,939	46409,04	44066,25	45333,47	43556,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.10.2021 9:31:54