

#18481#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,548	43,98	43,83	43,15	43,27	-0,12	24	0	0	65,5	52,8	12,68	0,75	0,46	-
25.09.2022	0,577	44,19	44,01	43,34	43,44	-0,1	24	0	0	65,9	52,6	13,27	0,75	0,46	-
26.09.2022	0,493	42,52	42,38	41,72	41,83	-0,11	24	0	0	65	53,3	11,75	0,75	0,46	-
27.09.2022	0,548	44,13	43,95	43,27	43,38	-0,11	24	0	0	65,4	52,8	12,68	0,76	0,46	-
28.09.2022	0,558	47,89	47,76	46,96	47,11	-0,15	24	0	0	65,1	53,2	11,83	0,75	0,46	-
29.09.2022	0,541	44,8	44,66	43,94	44,08	-0,14	24	0	0	65,2	52,8	12,32	0,75	0,46	-
30.09.2022	0,554	45,71	45,55	44,83	44,94	-0,11	24	0	0	65,3	53,1	12,27	0,75	0,46	-
01.10.2022	0,565	45,12	44,97	44,25	44,39	-0,14	24	0	0	65,4	52,7	12,77	0,75	0,46	-
02.10.2022	0,645	50,29	50,1	49,31	49,46	-0,15	24	0	0	65,7	52,7	13,03	0,75	0,46	-
03.10.2022	0,612	55,07	54,91	54,04	54,17	-0,13	24	0	0	64,7	53,4	11,28	0,74	0,47	-
04.10.2022	0,628	51,19	51	50,2	50,31	-0,11	24	0	0	65,3	52,8	12,49	0,76	0,48	-
Итого:	6,269	514,89	513,12	505,01	506,38	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,269														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1778,403	78527,27	76055,9	76688,48	75187,89
04.10.2022	1784,672	79042,16	76569,02	77193,49	75694,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:30