

# #18482#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6639  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252003  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,548    | 43,98   | 43,83   | 43,15   | 43,27  | -0,12  | 24       | 0       | 0      | 65,5   | 52,8   | 12,68 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 25.09.2022 | 0,577    | 44,19   | 44,01   | 43,34   | 43,44  | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 65,9   | 52,6   | 13,27 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 26.09.2022 | 0,493    | 42,52   | 42,38   | 41,72   | 41,83  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 65     | 53,3   | 11,75 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 27.09.2022 | 0,548    | 44,13   | 43,95   | 43,27   | 43,38  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 52,8   | 12,68 | 0,76    | 0,46    | -           |
| 28.09.2022 | 0,558    | 47,89   | 47,76   | 46,96   | 47,11  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 65,1   | 53,2   | 11,83 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 29.09.2022 | 0,541    | 44,8    | 44,66   | 43,94   | 44,08  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 65,2   | 52,8   | 12,32 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 30.09.2022 | 0,554    | 45,71   | 45,55   | 44,83   | 44,94  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 65,3   | 53,1   | 12,27 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 01.10.2022 | 0,565    | 45,12   | 44,97   | 44,25   | 44,39  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 52,7   | 12,77 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 02.10.2022 | 0,645    | 50,29   | 50,1    | 49,31   | 49,46  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 65,7   | 52,7   | 13,03 | 0,75    | 0,46    | -           |
| 03.10.2022 | 0,612    | 55,07   | 54,91   | 54,04   | 54,17  | -0,13  | 24       | 0       | 0      | 64,7   | 53,4   | 11,28 | 0,74    | 0,47    | -           |
| 04.10.2022 | 0,628    | 51,19   | 51      | 50,2    | 50,31  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 65,3   | 52,8   | 12,49 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 05.10.2022 | 1,354    | 62,44   | 61,81   | 61,12   | 61,19  | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 46,3   | 22,08 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 06.10.2022 | 1,989    | 72,9    | 71,71   | 71,28   | 71,12  | 0,16   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 42,4   | 27,86 | 0,75    | 0,48    | -           |
| 07.10.2022 | 2,027    | 74,2    | 73,3    | 72,57   | 72,68  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 42,6   | 27,96 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 08.10.2022 | 1,91     | 70,8    | 69,98   | 69,23   | 69,38  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 42,8   | 27,56 | 0,75    | 0,49    | -           |
| 09.10.2022 | 2,025    | 76,17   | 75,27   | 74,5    | 74,61  | -0,11  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 43,1   | 27,17 | 0,74    | 0,49    | -           |
| 10.10.2022 | 2,079    | 77,77   | 76,84   | 75,99   | 76,14  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 43,7   | 27,36 | 0,75    | 0,48    | -           |
| 11.10.2022 | 1,846    | 66,86   | 66,03   | 65,36   | 65,48  | -0,12  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 42,6   | 28,23 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 12.10.2022 | 1,901    | 68,91   | 68,08   | 67,33   | 67,47  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 42,6   | 28,21 | 0,75    | 0,48    | -           |
| 13.10.2022 | 1,925    | 69,34   | 68,48   | 67,81   | 67,89  | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 42,8   | 28,33 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 14.10.2022 | 1,947    | 70,32   | 69,44   | 68,72   | 68,86  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 43,1   | 28,33 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 15.10.2022 | 1,83     | 65,81   | 64,99   | 64,33   | 64,42  | -0,09  | 24       | 0       | 0      | 71     | 42,6   | 28,46 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 16.10.2022 | 1,713    | 62,82   | 62,08   | 61,42   | 61,56  | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 42,7   | 27,84 | 0,77    | 0,48    | -           |
| 17.10.2022 | 1,678    | 59,93   | 59,17   | 58,58   | 58,65  | -0,07  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 42,3   | 28,59 | 0,77    | 0,48    | -           |
| 18.10.2022 | 1,628    | 59,53   | 58,79   | 58,24   | 58,29  | -0,05  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 42,4   | 27,94 | 0,75    | 0,49    | -           |
| 19.10.2022 | 2,183    | 80,52   | 79,57   | 78,68   | 78,84  | -0,16  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 43,6   | 27,74 | 0,74    | 0,49    | -           |
| 20.10.2022 | 2,177    | 79,45   | 78,48   | 77,63   | 77,78  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 43,6   | 28,03 | 0,74    | 0,5     | -           |
| 21.10.2022 | 2,387    | 88,1    | 87,02   | 86,06   | 86,2   | -0,14  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 44,6   | 27,7  | 0,76    | 0,49    | -           |
| 22.10.2022 | 2,106    | 76,7    | 75,81   | 74,96   | 75,14  | -0,18  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 43,6   | 28,08 | 0,76    | 0,48    | -           |
| 23.10.2022 | 1,81     | 65,55   | 64,77   | 64,07   | 64,22  | -0,15  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 42,6   | 28,21 | 0,76    | 0,48    | -           |
| Итого:     | 42,784   | 1863,01 | 1844,74 | 1822,89 | 1826,3 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 42,784   |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 1778,403 | 78527,27 | 76055,9  | 76688,48 | 75187,89 |
| 23.10.2022 | 1821,187 | 80390,28 | 77900,64 | 78511,37 | 77014,19 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 8:13:54