

#98212#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 25.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ремикс, ООО, УК
Товарная 17-19А, Калининград
4317

Заводской номер счётчика 00252003	Показания прибора, Гкал 25.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	33,547	1,874	31.673

Подпись исполнителя _____



#98211#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 25.10.2024.

Номер абонента 4317
 Порядковый номер 6639
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00252003
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0,419	78,52	78,64	76,99	77,3	-0,31	24	0	0	65,9	60,5	5,43	0,56	0,44
02.10.2024	-	0,44	77,96	78,06	76,42	76,77	-0,35	24	0	0	66,1	60,3	5,73	0,55	0,44
03.10.2024	-	0,42	78,23	78,36	76,74	77,13	-0,39	24	0	0	64	58,6	5,45	0,55	0,44
04.10.2024	-	0,457	76,58	76,69	75,07	75,47	-0,4	24	0	0	65,2	59,2	6,08	0,56	0,44
05.10.2024	-	0,456	78,65	78,75	77,08	77,45	-0,37	24	0	0	65,8	60	5,87	0,56	0,44
06.10.2024	-	0,486	79,22	79,33	77,65	78,02	-0,37	24	0	0	65,8	59,6	6,23	0,56	0,44
07.10.2024	-	0,419	76,91	77,01	75,4	75,67	-0,27	24	0	0	66,3	60,7	5,52	0,57	0,44
08.10.2024	-	0,459	75,82	75,93	74,3	74,64	-0,34	24	0	0	66,5	60,4	6,14	0,59	0,46
09.10.2024	-	1,072	59,97	59,13	58,75	58,43	0,32	24	0	1	67,3	49,3	17,99	0,58	0,46
10.10.2024	-	1,29	44,35	43,78	43,47	43,54	-0,07	23	1	1	66,5	36,8	29,65	0,57	0,47
11.10.2024	-	1,432	50,03	49,44	49,04	49,13	-0,09	24	0	0	66,4	37,2	29,21	0,55	0,48
12.10.2024	-	1,78	64,06	63,37	62,75	62,9	-0,15	24	0	0	67,8	39,4	28,41	0,56	0,48
13.10.2024	-	1,918	69,86	69,22	68,4	68,71	-0,31	24	0	0	68	40	28,07	0,59	0,47
14.10.2024	-	1,527	53,35	52,75	52,25	52,4	-0,15	24	0	0	67,5	38,2	29,24	0,58	0,48
15.10.2024	-	1,649	58,33	57,57	57,12	57,17	-0,05	24	0	1	67,6	38,7	28,91	0,56	0,48
16.10.2024	-	2,038	75,66	75,02	74,03	74,41	-0,38	24	0	0	68,7	41,2	27,56	0,58	0,48
17.10.2024	-	1,975	72,42	71,74	70,91	71,21	-0,3	24	0	0	68,8	40,9	27,87	0,59	0,48
18.10.2024	-	1,884	67,25	66,33	65,81	65,85	-0,04	24	0	1	69	40,3	28,65	0,59	0,48
19.10.2024	-	1,885	66,81	66,19	65,39	65,71	-0,32	24	0	0	69	40,1	28,84	0,59	0,48
20.10.2024	-	1,892	66,69	66,06	65,25	65,57	-0,32	24	0	0	68,9	39,9	29,01	0,6	0,47
21.10.2024	-	1,46	50,14	49,49	49,08	49,15	-0,07	24	0	1	67,9	38,1	29,79	0,61	0,47
22.10.2024	-	1,249	41,63	41,17	40,79	40,91	-0,12	24	0	0	67,1	36,4	30,65	0,6	0,47
23.10.2024	-	1,427	48,37	47,87	47,39	47,56	-0,17	24	0	0	67,2	37,1	30,09	0,56	0,48
24.10.2024	-	1,618	55,04	54,52	53,9	54,17	-0,27	24	0	0	68	37,9	30,05	0,57	0,48
25.10.2024	-	2,021	71,72	71,08	70,19	70,56	-0,37	24	0	0	69,4	40,5	28,84	0,59	0,48
Итого:	-	31,673	1637,57	1627,5	1604,17	1609,83	-5,66	599	1	-	67,23	46,05	21,17	0,57	0,47

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 599 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2024	1,874	354,85	355,14	347,97	349,09
25.10.2024	33,547	1992,42	1982,64	1952,14	1958,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения