

#109134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,682	97,24	96,44	94,97	95,57	-0,6	24	0	0	72,2	44	28,24	0,6	0,48	1,2
25.11.2024	2,087	69,79	69,11	68,23	68,58	-0,35	24	0	0	70,8	40,3	30,59	0,6	0,48	5,9
26.11.2024	1,953	63,94	63,29	62,54	62,84	-0,3	24	0	0	70,4	39,2	31,24	0,58	0,49	7,3
27.11.2024	2,207	74,43	73,73	72,73	73,15	-0,42	24	0	0	71,1	40,7	30,34	0,59	0,49	4,7
28.11.2024	2,267	78,97	78,28	77,19	77,64	-0,45	24	0	0	71	41,7	29,37	0,59	0,49	4,4
29.11.2024	2,286	78,78	78,08	77,02	77,43	-0,41	24	0	0	71,1	41,4	29,67	0,58	0,49	4,2
30.11.2024	2,347	81,34	80,62	79,5	79,98	-0,48	24	0	0	71,2	41,7	29,55	0,57	0,5	4,1
01.12.2024	2,525	87,85	87,07	85,83	86,34	-0,51	24	0	0	71,8	42,4	29,41	0,57	0,5	2,2
02.12.2024	2,491	88,77	87,99	86,7	87,23	-0,53	24	0	0	72,2	43,4	28,74	0,55	0,48	2,9
03.12.2024	2,041	67,81	67,12	66,25	66,63	-0,38	24	0	0	71	40,1	30,83	0,8	0,5	-
04.12.2024	2,548	94,22	93,49	92,09	92,67	-0,58	24	0	0	71,6	44	27,62	0,47	0,5	-
05.12.2024	2,395	84,1	83,37	82,18	82,68	-0,5	24	0	0	71,6	42,4	29,17	0,3	0,51	-
06.12.2024	2,633	99,68	98,95	97,36	98,01	-0,65	24	0	0	72	44,9	27,09	0,36	0,51	-
07.12.2024	2,682	97,83	97,04	95,51	96,12	-0,61	24	0	0	72,7	44,5	28,15	0,18	0,5	-
08.12.2024	2,696	97,03	96,2	94,77	95,32	-0,55	24	0	0	72,2	43,7	28,56	0,12	0,5	-
09.12.2024	2,652	97,34	96,57	95,09	95,67	-0,58	24	0	0	71,9	43,9	27,98	0,65	0,51	-
10.12.2024	2,917	107,06	106,18	104,45	105,14	-0,69	24	0	0	74,3	46,4	27,92	0,48	0,5	-
11.12.2024	2,584	86,32	85,45	84,21	84,71	-0,5	24	0	0	74,5	43,8	30,72	0,39	0,5	-
12.12.2024	2,652	91,11	90,25	88,86	89,41	-0,55	24	0	0	74,5	44,6	29,9	0,77	0,5	-
13.12.2024	3,028	107,86	106,89	105,1	105,72	-0,62	24	0	0	76,3	47,5	28,79	0,38	0,51	-
14.12.2024	2,965	102,2	101,21	99,55	100,19	-0,64	24	0	0	76,4	46,5	29,84	0,12	0,5	-
15.12.2024	2,643	91,55	90,68	89,31	89,85	-0,54	24	0	0	74	44,3	29,7	0,12	0,48	-
16.12.2024	2,085	70,26	69,55	68,64	69,02	-0,38	24	0	0	71,4	40,9	30,52	0,13	0,48	-
17.12.2024	2,289	77,47	76,71	75,66	76,07	-0,41	24	0	0	72,4	42	30,35	0,13	0,48	-
18.12.2024	2,126	70,01	69,23	68,33	68,63	-0,3	24	0	0	73,2	41,9	31,26	0,13	0,47	-
19.12.2024	1,775	57,21	56,54	55,89	56,08	-0,19	24	0	0	71,8	40	31,83	0,13	0,48	-
20.12.2024	2,224	75,08	74,32	73,31	73,68	-0,37	24	0	0	72,8	42,4	30,45	0,13	0,49	-
21.12.2024	2,549	88,45	87,6	86,28	86,77	-0,49	24	0	0	74,1	44,4	29,63	0,13	0,49	-
22.12.2024	2,292	77,26	76,47	75,4	75,8	-0,4	24	0	0	73,6	43,1	30,51	0,13	0,48	-
23.12.2024	2,293	76,65	75,84	74,77	75,15	-0,38	24	0	0	74	43,2	30,77	0,13	0,5	-
Итого:	72,914	2537,61	2514,27	2477,72	2492,08	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,914														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	94,627	4220,79	4192,23	4131,9	4150,34
23.12.2024	167,541	6758,4	6706,5	6609,62	6642,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:42:48