

#18473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2020	4,361	179,85	179,75	175,64	177,83	-2,19	24	0	0	72,6	47,7	24,83	0,58	0,5	2,5
25.12.2020	4,459	185,84	185,71	181,37	183,63	-2,26	24	0	0	73,5	48,9	24,59	0,57	0,51	2,6
26.12.2020	4,733	183,7	183,32	179,07	181,23	-2,16	24	0	0	75,5	49,1	26,45	0,57	0,51	1,5
27.12.2020	5,059	186,09	185,5	181,18	183,33	-2,15	24	0	0	77,6	49,7	27,93	0,57	0,51	-0,5
28.12.2020	4,616	177,52	177,18	173,07	175,2	-2,13	24	0	0	75,3	48,6	26,68	0,58	0,5	2,2
29.12.2020	4,147	170,41	170,33	166,49	168,54	-2,05	24	0	0	71,7	46,8	24,92	0,57	0,51	4,7
30.12.2020	4,56	183,2	183,03	178,87	181,1	-2,23	24	0	0	72,7	47,2	25,51	0,58	0,51	1,6
31.12.2020	5,008	180,24	179,66	175,53	177,68	-2,15	24	0	0	77	48,5	28,54	0,57	0,51	0,4
01.01.2021	5,015	187,11	186,6	182,14	184,39	-2,25	24	0	0	77,7	50,1	27,52	0,57	0,51	-2,4
02.01.2021	4,675	170,99	170,48	166,51	168,55	-2,04	24	0	0	77	48,9	28,08	0,57	0,52	-0,2
03.01.2021	4,941	181,98	181,52	177,22	179,42	-2,2	24	0	0	77,4	49,5	27,88	0,58	0,51	-0,9
04.01.2021	4,963	180,29	179,75	175,41	177,64	-2,23	24	0	0	78,4	50,1	28,29	0,57	0,51	-0,5
05.01.2021	4,896	183,29	182,87	178,44	180,73	-2,29	24	0	0	77,5	50,1	27,43	0,58	0,51	0,4
06.01.2021	4,81	178,73	178,35	174,11	176,31	-2,2	24	0	0	76,7	49	27,62	0,58	0,51	0,2
07.01.2021	4,644	170,75	170,32	166,3	168,42	-2,12	24	0	0	76,8	48,9	27,92	0,59	0,5	0,2
08.01.2021	4,649	174,72	174,35	170,16	172,36	-2,2	24	0	0	76,8	49,5	27,3	0,58	0,51	0,2
09.01.2021	4,976	178,76	178,24	173,97	176,18	-2,21	24	0	0	78,2	49,6	28,61	0,59	0,5	-1
10.01.2021	4,901	171,64	171,03	166,93	169,01	-2,08	24	0	0	79,3	50	29,36	0,58	0,51	-0,6
11.01.2021	4,726	171,56	171,1	167,06	169,18	-2,12	24	0	0	77,2	48,9	28,29	0,57	0,51	0,3
12.01.2021	4,737	173,25	172,84	168,77	170,92	-2,15	24	0	0	76,6	48,5	28,07	0,58	0,51	0,1
13.01.2021	4,741	174,2	173,8	169,69	171,87	-2,18	24	0	0	76,8	48,8	27,95	0,58	0,52	0,2
14.01.2021	5,238	188,27	187,75	183,05	185,51	-2,46	24	0	0	79,4	50,8	28,62	0,58	0,52	-2,7
15.01.2021	5,621	190,72	189,91	185,1	187,49	-2,39	24	0	0	82,4	52	30,36	0,57	0,52	-6
16.01.2021	5,657	179,1	178,14	173,64	175,94	-2,3	24	0	0	84,1	51,5	32,55	0,57	0,52	-8,2
17.01.2021	6,372	189,7	188,3	183,3	185,72	-2,42	24	0	0	88,9	54,2	34,74	0,57	0,51	-15,6
18.01.2021	5,956	167,95	166,51	162,3	164,36	-2,06	24	0	0	88,9	52,2	36,67	0,57	0,52	-7,6
19.01.2021	6,109	179,79	178,45	173,81	176,1	-2,29	24	0	0	88,2	53,1	35,12	0,58	0,51	-9,6
20.01.2021	4,962	154,87	154,1	150,41	152,37	-1,96	24	0	0	81,5	48,5	32,97	0,58	0,5	-0,7
21.01.2021	4,155	144,95	144,74	141,44	143,39	-1,95	24	0	0	74	44,6	29,39	0,59	0,5	4
22.01.2021	3,921	138,54	138,39	135,21	137,08	-1,87	24	0	0	73,7	44,7	28,99	0,58	0,51	4,3
23.01.2021	4,15	146,81	146,67	143,25	145,26	-2,01	24	0	0	73,9	44,9	28,96	0,58	0,51	-
Итого:	151,758	5424,82	5408,69	5279,44	5346,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	151,758														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2020	359,76	18428,81	16004,07	18022,16	15815,42
23.01.2021	511,518	23853,63	21412,76	23301,6	21162,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 15:08:40